

Куйбышева, 79-89 УКЛР

Среднесуточные значения параметров теплопотребления  
Тепловая система 2. Схема 3.1

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °C	dt1, °C	P1, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шг, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Tф, чч:мм	Тпуст.т, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
23.08.23	3.1	0,002	0,270	0,000	0,000	0,270	0,000	0,000	18,07	9,07	0,078	24:00	00:00	22:23	01:38	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
24.08.23	3.1	0,002	0,210	0,000	0,000	0,210	0,000	0,000	18,03	9,03	0,075	24:00	00:00	22:21	01:39	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
25.08.23	3.1	0,002	0,245	0,000	0,000	0,245	0,000	0,000	17,90	8,90	0,082	24:00	00:00	22:34	01:28	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
26.08.23	3.1	0,002	0,275	0,000	0,000	0,275	0,000	0,000	18,10	9,10	0,076	24:00	00:00	22:42	01:19	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
27.08.23	3.1	0,002	0,195	0,000	0,000	0,195	0,000	0,000	18,13	9,13	0,074	24:00	00:00	22:35	01:26	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
28.08.23	3.1	0,004	0,465	0,000	0,000	0,465	0,000	0,000	18,08	9,08	0,090	24:00	00:00	21:44	02:20	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
29.08.23	3.1	0,002	0,175	0,000	0,000	0,175	0,000	0,000	17,73	8,73	0,074	24:00	00:00	22:46	01:16	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
30.08.23	3.1	0,004	0,445	0,000	0,000	0,445	0,000	0,000	17,82	8,82	0,076	24:00	00:00	21:49	02:14	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
31.08.23	3.1	0,779	17,228	0,000	0,000	17,470	0,000	0,000	54,30	45,30	0,298	24:00	00:00	23:37	00:23	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
01.09.23	3.1	0,452	10,762	0,000	0,000	10,895	0,000	0,000	51,10	42,10	0,361	24:00	00:00	22:58	01:04	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
02.09.23	3.1	0,488	11,445	0,000	0,000	11,590	0,000	0,000	51,71	42,71	0,360	24:00	00:00	23:13	00:47	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
03.09.23	3.1	0,578	13,130	0,000	0,000	13,305	0,000	0,000	53,09	44,09	0,359	24:00	00:00	22:59	01:03	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
04.09.23	3.1	0,477	11,148	0,000	0,000	11,290	0,000	0,000	51,89	42,89	0,361	24:00	00:00	23:01	01:03	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
05.09.23	3.1	0,515	12,037	0,000	0,000	12,190	0,000	0,000	51,86	42,86	0,363	24:00	00:00	23:28	00:34	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
06.09.23	3.1	0,289	7,622	0,000	0,000	7,705	0,000	0,000	47,05	38,05	0,235	24:00	00:00	22:01	02:03	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
07.09.23	3.1	0,530	12,377	0,000	0,000	12,535	0,000	0,000	51,91	42,91	0,372	24:00	00:00	22:50	01:13	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
08.09.23	3.1	0,519	12,333	0,000	0,000	12,485	0,000	0,000	51,14	42,14	0,371	24:00	00:00	23:21	00:41	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
09.09.23	3.1	0,390	9,563	0,000	0,000	9,675	0,000	0,000	49,82	40,82	0,373	24:00	00:00	22:48	01:13	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
10.09.23	3.1	0,540	12,513	0,000	0,000	12,675	0,000	0,000	52,25	43,25	0,371	24:00	00:00	22:49	01:13	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
11.09.23	3.1	0,521	12,044	0,000	0,000	12,200	0,000	0,000	52,32	43,32	0,368	24:00	00:00	23:15	00:45	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
12.09.23	3.1	0,477	11,103	0,000	0,000	11,245	0,000	0,000	52,08	43,08	0,366	24:00	00:00	23:13	00:48	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
13.09.23	3.1	0,487	11,350	0,000	0,000	11,495	0,000	0,000	51,99	42,99	0,366	24:00	00:00	22:54	01:08	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
14.09.23	3.1	0,438	10,366	0,000	0,000	10,495	0,000	0,000	51,37	42,37	0,368	24:00	00:00	22:54	01:07	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
15.09.23	3.1	0,520	12,116	0,000	0,000	12,270	0,000	0,000	52,03	43,03	0,368	24:00	00:00	23:24	00:39	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
16.09.23	3.1	0,472	11,090	0,000	0,000	11,230	0,000	0,000	51,68	42,68	0,367	24:00	00:00	23:00	01:03	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
17.09.23	3.1	0,563	12,840	0,000	0,000	13,010	0,000	0,000	52,90	43,90	0,366	24:00	00:00	23:07	00:54	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
18.09.23	3.1	0,562	12,760	0,000	0,000	12,930	0,000	0,000	53,09	44,09	0,367	24:00	00:00	23:03	00:59	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
19.09.23	3.1	0,544	12,527	0,000	0,000	12,690	0,000	0,000	52,54	43,54	0,368	24:00	00:00	23:05	00:58	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
20.09.23	3.1	0,550	12,610	0,000	0,000	12,775	0,000	0,000	52,68	43,68	0,367	24:00	00:00	23:23	00:40	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
21.09.23	3.1	0,527	12,122	0,000	0,000	12,280	0,000	0,000	52,56	43,56	0,368	24:00	00:00	23:28	00:32	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
22.09.23	3.1	0,389	9,381	0,000	0,000	9,495	0,000	0,000	50,59	41,59	0,342	24:00	00:00	22:40	01:23	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
23.09.23	3.1	0,447	10,608	0,000	0,000	10,740	0,000	0,000	51,24	42,24	0,369	24:00	00:00	22:59	01:01	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	

**Итоговые значения параметров теплоснабжения  
Тепловая система 2. Схема 3.1**

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °C	dt1, °C	P1, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шг, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Tф, чч:мм	Tпу ст.тj, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
Итого	3.1	12,077	283,354	0,000	0,000	286,949	0,000	0,000	43,35	34,35	0,288	768:00	00:00	732:24	36:34	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
Среднее	3.1	0,377	8,855	0,000	0,000	8,967	0,000	0,000	43,35	34,35	0,288	24:00	00:00	22:53	01:09	00:00	00:00	00:00	00:00	—	—
На 23.08.23	3.1	910,557	21369,908	0,000	0,000	21639,617	0,000	0,000	18,20	9,20	0,078	30417:22	25735:41	29678:12	762:32	00:00	00:00	25735:41	00:00	0,9	
На 23.09.23	3.1	922,635	21653,262	0,000	0,000	21926,566	0,000	0,000	51,24	42,24	0,369	31185:22	25735:41	30410:36	799:06	00:00	00:00	25735:41	00:00	0,9	





**Итоговые значения параметров теплоснабжения  
Тепловая система 1. Схема 2.9**

Дата	Схема	Qс, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шг, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Тф, чч:мм	Тпуст.т, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
Итого	2.9	0,048	86,469	0,000	0,000	86,531	0,000	0,000	21,01	20,41	0,59	0,500	0,119	768:00	00:00	768:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1, J	1
Среднее	2.9	0,001	2,702	0,000	0,000	2,705	0,000	0,000	21,01	20,41	0,59	0,500	0,119	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	—	—
На 23.08.23	2.9	2176,378	291853,906	0,000	0,000	295323,031	0,000	0,000	18,80	18,63	0,17	0,500	0,300	25121:42	31025:19	25121:42	00:00	00:00	560:17	30465:06	00:00	I, J	1
На 23.09.23	2.9	2176,426	291940,375	0,000	0,000	295409,562	0,000	0,000	22,25	21,56	0,69	0,500	0,000	25889:42	31025:19	25889:42	00:00	00:00	560:17	30465:06	00:00	I	1

