

Куйбышева,79-89 УКЛР

Среднесуточные значения параметров теплоснабжения
Тепловая система 1. Схема 2.9

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шг, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Тф, чч:мм	Тпуст.тг, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
23.10.23	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	42,75	36,59	6,16	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1,J	
24.10.23	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	43,10	36,69	6,41	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1,J	
25.10.23	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	42,89	36,42	6,47	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1,J	
26.10.23	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	46,33	38,61	7,72	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1,J	
27.10.23	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	47,58	39,30	8,28	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1,J	
28.10.23	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	47,91	39,50	8,41	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1,J	
29.10.23	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	48,92	40,14	8,78	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1,J	
30.10.23	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	43,37	36,83	6,54	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1,J	
31.10.23	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	43,35	36,92	6,43	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1,J	
01.11.23	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	42,81	36,37	6,44	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1,J	
02.11.23	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	44,12	37,14	6,98	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1,J	
03.11.23	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	42,81	36,33	6,48	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1,J	
04.11.23	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	42,99	36,51	6,48	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1,J	
05.11.23	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	43,99	37,04	6,95	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1,J	
06.11.23	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	43,29	36,68	6,61	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1,J	
07.11.23	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	43,36	36,73	6,63	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1,J	
08.11.23	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	43,21	36,63	6,58	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1,J	
09.11.23	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	43,00	36,40	6,60	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1,J	
10.11.23	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	43,04	36,55	6,49	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1,J	
11.11.23	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	43,02	36,49	6,53	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1,J	
12.11.23	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	43,77	36,97	6,80	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1,J	
13.11.23	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	44,35	37,36	6,99	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1,J	
14.11.23	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	47,67	39,41	8,26	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1,J	1
15.11.23	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	48,51	40,08	8,43	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1,J	
16.11.23	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	49,75	40,74	9,01	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1,J	
17.11.23	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	52,69	42,62	10,07	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1,J	
18.11.23	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	52,74	42,51	10,23	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1,J	
19.11.23	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	52,33	42,25	10,08	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1,J	
20.11.23	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	52,44	42,33	10,11	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1,J	
21.11.23	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	55,71	44,32	11,39	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1,J	
22.11.23	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	56,33	44,84	11,49	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1,J	
23.11.23	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	50,09	40,94	9,15	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1,J	

**Итоговые значения параметров теплоснабжения
Тепловая система 1. Схема 2.9**

Дата	Схема	Qс, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шг, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Тф, чч:мм	Тпуст.тп, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
Итого	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	46,51	38,69	7,81	0,500	0,300	768:00	00:00	768:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1, J	1
Среднее	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	46,51	38,69	7,81	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	—	—
На 23.10.23	2.9	2186,883	294125,844	0,000	0,000	297613,688	0,000	0,000	43,72	37,07	6,65	0,500	0,300	26585:42	31025:19	26585:42	00:00	00:00	560:17	30465:06	00:00	0,1, J	
На 23.11.23	2.9	2186,883	294125,844	0,000	0,000	297613,688	0,000	0,000	50,09	40,94	9,15	0,500	0,300	27353:42	31025:19	27353:42	00:00	00:00	560:17	30465:06	00:00	0,1, J	



*Факт 23.10.23
Факт 23.11.23*

Куйбышева,79-89 УКЛР

Среднесуточные значения параметров теплотребления
Тепловая система 2. Схема 3.1

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °C	dt1, °C	P1, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шг, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Tф, чч:мм	Тпу ст.т, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
23.10.23	3.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	48,10	39,10	0,500	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1	
24.10.23	3.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	48,48	39,48	0,500	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1	
25.10.23	3.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	49,20	40,20	0,500	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1	
26.10.23	3.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	49,90	40,90	0,500	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1	
27.10.23	3.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	48,91	39,91	0,500	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1	
28.10.23	3.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	48,97	39,97	0,500	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1	
29.10.23	3.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	49,01	40,01	0,500	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1	
30.10.23	3.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	49,57	40,57	0,500	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1	
31.10.23	3.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	49,58	40,58	0,500	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1	
01.11.23	3.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	50,10	41,10	0,500	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1	
02.11.23	3.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	49,68	40,68	0,500	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1	
03.11.23	3.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	48,44	39,44	0,500	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1	
04.11.23	3.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	49,12	40,12	0,500	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1	
05.11.23	3.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	49,19	40,19	0,500	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1	
06.11.23	3.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	49,66	40,66	0,500	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1	
07.11.23	3.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	50,03	41,03	0,500	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1	
08.11.23	3.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	48,41	39,41	0,500	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1	
09.11.23	3.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	49,27	40,27	0,500	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1	
10.11.23	3.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	49,54	40,54	0,500	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1	
11.11.23	3.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	50,24	41,24	0,500	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1	
12.11.23	3.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	50,33	41,33	0,500	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1	
13.11.23	3.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	49,64	40,64	0,500	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1	
14.11.23	3.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	48,75	39,75	0,500	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1	
15.11.23	3.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	50,87	41,87	0,500	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1	
16.11.23	3.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	56,62	47,62	0,500	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1	
17.11.23	3.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	58,86	49,86	0,500	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1	
18.11.23	3.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	59,21	50,21	0,500	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1	
19.11.23	3.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	59,06	50,06	0,500	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1	
20.11.23	3.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	59,30	50,30	0,500	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1	
21.11.23	3.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	59,27	50,27	0,500	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1	
22.11.23	3.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	60,02	51,02	0,500	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1	
23.11.23	3.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	58,95	49,95	0,500	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1	

**Итоговые значения параметров теплоснабжения
Тепловая система 2. Схема 3.1**

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °C	dt1, °C	P1, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шг, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Tф, чч:мм	Тпуст.т, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
Итого	3.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	51,76	42,76	0,500	768:00	00:00	768:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1	
Среднее	3.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	51,76	42,76	0,500	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	—	—
На 23.10.23	3.1	935,752	21954,496	0,000	0,000	22231,746	0,000	0,000	49,02	40,02	0,500	31881:22	25735:41	31088:28	817:56	00:00	00:00	25735:41	00:00	0,1	
На 23.11.23	3.1	935,752	21954,496	0,000	0,000	22231,746	0,000	0,000	58,95	49,95	0,500	32649:22	25735:41	31856:28	817:56	00:00	00:00	25735:41	00:00	0,1	



*Отч 24.10.23 откл Эл.
лсб*