

Куйбышева,79-89

УКЛР

Среднесуточные значения параметров теплопотребления
Тепловая система 1. Схема 2.9

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шг, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Тф, чч:мм	Тпу.ст.т, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
23.11.23	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	50,09	40,94	9,15	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1,J	
24.11.23	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	47,36	38,94	8,42	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1,J	
25.11.23	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	52,70	42,35	10,35	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1,J	
26.11.23	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	55,77	44,35	11,42	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1,J	
27.11.23	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	58,58	45,80	12,78	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1,J	
28.11.23	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	61,39	47,80	13,59	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1,J	
29.11.23	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	61,33	47,88	13,45	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1,J	
30.11.23	2.9	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	60,65	47,37	13,28	0,500	0,300	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1,J	
01.12.23	2.9	1,933	169,379	0,000	0,000	171,861	0,000	0,000	55,88	44,77	11,11	0,464	0,366	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1,J	
02.12.23	2.9	3,544	310,115	0,000	0,000	314,632	0,000	0,000	55,71	44,28	11,43	0,434	0,420	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
03.12.23	2.9	3,450	310,457	0,000	0,000	314,892	0,000	0,000	55,16	44,05	11,11	0,435	0,421	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
04.12.23	2.9	3,490	309,856	0,000	0,000	314,292	0,000	0,000	55,22	43,96	11,26	0,435	0,421	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
05.12.23	2.9	3,687	310,961	0,000	0,000	315,662	0,000	0,000	56,79	44,93	11,86	0,435	0,422	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
06.12.23	2.9	4,284	311,607	0,000	0,000	317,082	0,000	0,000	61,41	47,66	13,75	0,436	0,423	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
07.12.23	2.9	3,909	311,856	0,000	0,000	316,902	0,000	0,000	58,84	46,30	12,54	0,435	0,423	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
08.12.23	2.9	4,098	312,524	0,000	0,000	317,732	0,000	0,000	59,76	46,65	13,11	0,437	0,423	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
09.12.23	2.9	4,205	313,084	0,000	0,000	318,482	0,000	0,000	60,83	47,41	13,42	0,436	0,423	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
10.12.23	2.9	3,831	312,921	0,000	0,000	317,862	0,000	0,000	58,09	45,85	12,24	0,436	0,423	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
11.12.23	2.9	3,438	313,725	0,000	0,000	318,202	0,000	0,000	55,13	44,18	10,95	0,437	0,424	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
12.12.23	2.9	2,098	236,764	0,000	0,000	239,611	0,000	0,000	50,63	38,03	12,60	0,371	0,361	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0	1,2,9
13.12.23	2.9	0,000	3,957	0,000	0,000	3,960	0,000	0,000	17,36	17,98	-0,62	0,083	0,086	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0	1,2,9
14.12.23	2.9	3,592	292,037	0,000	0,000	296,392	0,000	0,000	56,28	42,02	14,26	0,413	0,403	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		1
15.12.23	2.9	3,344	323,634	0,000	0,000	327,992	0,000	0,000	53,56	43,23	10,33	0,438	0,425	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
16.12.23	2.9	2,808	324,519	0,000	0,000	328,142	0,000	0,000	48,94	40,28	8,66	0,440	0,426	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
17.12.23	2.9	2,420	323,724	0,000	0,000	326,852	0,000	0,000	45,60	38,12	7,48	0,440	0,426	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
18.12.23	2.9	2,245	322,711	0,000	0,000	325,602	0,000	0,000	44,02	37,06	6,96	0,440	0,426	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
19.12.23	2.9	2,358	322,954	0,000	0,000	326,002	0,000	0,000	45,10	37,79	7,31	0,441	0,427	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
20.12.23	2.9	2,603	327,241	0,000	0,000	330,652	0,000	0,000	47,30	39,32	7,98	0,434	0,421	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
21.12.23	2.9	2,870	318,648	0,000	0,000	322,342	0,000	0,000	49,86	40,85	9,01	0,435	0,423	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
22.12.23	2.9	3,035	318,773	0,000	0,000	322,642	0,000	0,000	50,91	41,39	9,52	0,438	0,426	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
23.12.23	2.9	3,522	319,530	0,000	0,000	324,042	0,000	0,000	54,84	43,82	11,02	0,439	0,428	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		

окуп до 12.23 г.г.г.

**Итоговые значения параметров теплопотребления
Тепловая система 1. Схема 2.9**

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шг, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Тф, чч:мм	Тпу ст.тj, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
Итого	2.9	70,763	6720,969	0,000	0,000	6811,844	0,000	0,000	53,07	42,43	10,64	0,440	0,376	744:00	00:00	744:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1, J	1,2,9
Среднее	2.9	2,283	216,806	0,000	0,000	219,736	0,000	0,000	53,07	42,43	10,64	0,440	0,376	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	—	—
На 23.11.23	2.9	2186,883	294125,844	0,000	0,000	297613,688	0,000	0,000	56,33	44,84	11,49	0,500	0,300	27329:42	31025:19	27329:42	00:00	00:00	560:17	30465:06	00:00	0,1, J	
На 23.12.23	2.9	2257,646	300846,812	0,000	0,000	304425,531	0,000	0,000	54,84	43,82	11,02	0,439	0,428	28073:42	31025:19	28073:42	00:00	00:00	560:17	30465:06	00:00		

