

#66511#

Отчет по потреблению тепловой энергии в системе отопления (системе ГВС) за период с 23.12.23 по 23.01.24 (ВКТ-9.2.1 зав. №00005276)

Куйбышева,79-89 УКПР

Среднесуточные значения параметров теплотребления Тепловая система 1. Схема 2.9

| Дата | Схема | Qo, Гкал | M1, т | M1R, т | dM, т | V1, м3 | V1R, м3 | dV, м3 | t1, °C | t2, °C | dt1, °C | P1, МПа | P2, МПа | Траб.ТС, чч:мм | Тост.ТС, чч:мм | Траб.шг, чч:мм | Tmin, чч:мм | Tmax, чч:мм | Tdt, чч:мм | Tф, чч:мм | Тпуст.т, чч:мм | Канальные НС | НС ТС |
|----------|-------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|-------|
| 23.12.23 | 2.9 | 3,522 | 319,530 | 0,000 | 0,000 | 324,042 | 0,000 | 0,000 | 54,84 | 43,82 | 11,02 | 0,439 | 0,428 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | | |
| 24.12.23 | 2.9 | 3,314 | 318,392 | 0,000 | 0,000 | 322,672 | 0,000 | 0,000 | 53,52 | 43,11 | 10,41 | 0,441 | 0,427 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | | |
| 25.12.23 | 2.9 | 2,528 | 319,409 | 0,000 | 0,000 | 322,702 | 0,000 | 0,000 | 46,99 | 39,08 | 7,91 | 0,441 | 0,427 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | | |
| 26.12.23 | 2.9 | 2,608 | 319,358 | 0,000 | 0,000 | 322,672 | 0,000 | 0,000 | 47,20 | 39,03 | 8,17 | 0,440 | 0,427 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | | |
| 27.12.23 | 2.9 | 2,890 | 318,425 | 0,000 | 0,000 | 322,072 | 0,000 | 0,000 | 49,56 | 40,49 | 9,07 | 0,439 | 0,426 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | | |
| 28.12.23 | 2.9 | 2,978 | 319,018 | 0,000 | 0,000 | 322,862 | 0,000 | 0,000 | 50,74 | 41,41 | 9,33 | 0,439 | 0,426 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | | |
| 29.12.23 | 2.9 | 2,349 | 319,120 | 0,000 | 0,000 | 322,182 | 0,000 | 0,000 | 45,45 | 38,08 | 7,37 | 0,440 | 0,426 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | | |
| 30.12.23 | 2.9 | 2,493 | 318,168 | 0,000 | 0,000 | 321,362 | 0,000 | 0,000 | 46,44 | 38,60 | 7,84 | 0,440 | 0,426 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | | |
| 31.12.23 | 2.9 | 2,817 | 318,789 | 0,000 | 0,000 | 322,392 | 0,000 | 0,000 | 49,24 | 40,40 | 8,84 | 0,439 | 0,427 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | | |
| 01.01.24 | 2.9 | 3,178 | 318,766 | 0,000 | 0,000 | 322,812 | 0,000 | 0,000 | 52,05 | 42,08 | 9,97 | 0,439 | 0,427 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | | |
| 02.01.24 | 2.9 | 3,911 | 317,796 | 0,000 | 0,000 | 322,752 | 0,000 | 0,000 | 57,71 | 45,40 | 12,31 | 0,439 | 0,427 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | | |
| 03.01.24 | 2.9 | 4,543 | 318,566 | 0,000 | 0,000 | 324,402 | 0,000 | 0,000 | 62,74 | 48,48 | 14,26 | 0,440 | 0,427 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | | |
| 04.01.24 | 2.9 | 4,789 | 319,410 | 0,000 | 0,000 | 325,642 | 0,000 | 0,000 | 64,84 | 49,85 | 14,99 | 0,441 | 0,427 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | | |
| 05.01.24 | 2.9 | 4,245 | 319,226 | 0,000 | 0,000 | 324,792 | 0,000 | 0,000 | 61,15 | 47,85 | 13,30 | 0,440 | 0,426 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | | |
| 06.01.24 | 2.9 | 3,844 | 320,517 | 0,000 | 0,000 | 325,472 | 0,000 | 0,000 | 57,45 | 45,45 | 12,00 | 0,441 | 0,427 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | | |
| 07.01.24 | 2.9 | 5,328 | 319,941 | 0,000 | 0,000 | 326,822 | 0,000 | 0,000 | 68,32 | 51,67 | 16,65 | 0,442 | 0,428 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | | |
| 08.01.24 | 2.9 | 5,719 | 318,818 | 0,000 | 0,000 | 326,272 | 0,000 | 0,000 | 71,49 | 53,56 | 17,93 | 0,442 | 0,427 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | | |
| 09.01.24 | 2.9 | 4,710 | 320,096 | 0,000 | 0,000 | 326,252 | 0,000 | 0,000 | 64,35 | 49,64 | 14,71 | 0,441 | 0,425 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | | |
| 10.01.24 | 2.9 | 3,141 | 267,602 | 0,000 | 0,000 | 271,382 | 0,000 | 0,000 | 54,80 | 42,33 | 12,47 | 0,384 | 0,373 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | | 1,2,9 |
| 11.01.24 | 2.9 | 3,224 | 315,699 | 0,000 | 0,000 | 319,702 | 0,000 | 0,000 | 52,02 | 41,80 | 10,22 | 0,436 | 0,425 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | | |
| 12.01.24 | 2.9 | 3,755 | 328,853 | 0,000 | 0,000 | 333,772 | 0,000 | 0,000 | 56,48 | 45,06 | 11,42 | 0,441 | 0,427 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | | |
| 13.01.24 | 2.9 | 3,730 | 332,177 | 0,000 | 0,000 | 337,101 | 0,000 | 0,000 | 56,23 | 44,98 | 11,25 | 0,442 | 0,428 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | | |
| 14.01.24 | 2.9 | 3,322 | 333,878 | 0,000 | 0,000 | 338,351 | 0,000 | 0,000 | 53,44 | 43,49 | 9,95 | 0,442 | 0,428 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | | |
| 15.01.24 | 2.9 | 3,341 | 333,499 | 0,000 | 0,000 | 337,951 | 0,000 | 0,000 | 53,34 | 43,32 | 10,02 | 0,443 | 0,428 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | | |
| 16.01.24 | 2.9 | 4,158 | 333,175 | 0,000 | 0,000 | 338,661 | 0,000 | 0,000 | 59,38 | 46,90 | 12,48 | 0,443 | 0,429 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | | |
| 17.01.24 | 2.9 | 4,620 | 330,661 | 0,000 | 0,000 | 336,872 | 0,000 | 0,000 | 63,56 | 49,59 | 13,97 | 0,442 | 0,428 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | | |
| 18.01.24 | 2.9 | 3,884 | 331,015 | 0,000 | 0,000 | 336,292 | 0,000 | 0,000 | 58,37 | 46,63 | 11,74 | 0,443 | 0,428 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | | |
| 19.01.24 | 2.9 | 3,915 | 330,312 | 0,000 | 0,000 | 335,521 | 0,000 | 0,000 | 58,08 | 46,22 | 11,86 | 0,442 | 0,427 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | | |
| 20.01.24 | 2.9 | 3,696 | 329,186 | 0,000 | 0,000 | 334,112 | 0,000 | 0,000 | 56,50 | 45,27 | 11,23 | 0,442 | 0,427 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | | |
| 21.01.24 | 2.9 | 3,625 | 330,117 | 0,000 | 0,000 | 334,951 | 0,000 | 0,000 | 55,88 | 44,90 | 10,98 | 0,442 | 0,427 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | | |
| 22.01.24 | 2.9 | 3,110 | 330,499 | 0,000 | 0,000 | 334,682 | 0,000 | 0,000 | 51,98 | 42,57 | 9,41 | 0,442 | 0,427 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | | |
| 23.01.24 | 2.9 | 2,722 | 329,209 | 0,000 | 0,000 | 332,832 | 0,000 | 0,000 | 48,61 | 40,34 | 8,27 | 0,442 | 0,427 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | | |

**Итоговые значения параметров теплоснабжения
Тепловая система 1. Схема 2.9**

| Дата | Схема | Qс, Гкал | M1, т | M1R, т | dM, т | V1, м3 | V1R, м3 | dV, м3 | t1, °C | t2, °C | dt1, °C | P1, МПа | P2, МПа | Траб.ТС, чч:мм | Тост.ТС, чч:мм | Траб.шг, чч:мм | Tmin, чч:мм | Tmax, чч:мм | Tdt, чч:мм | Тф, чч:мм | Тпуст.тр, чч:мм | Канальные НС | НС ТС |
|-------------|-------|-------------|------------|-----------|----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|-------|
| Итого | 2.9 | 116,009 | 10299,219 | 0,000 | 0,000 | 10450,344 | 0,000 | 0,000 | 55,71 | 44,42 | 11,29 | 0,439 | 0,425 | 768:00 | 00:00 | 768:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | | 1,2,9 |
| Среднее | 2.9 | 3,625 | 321,851 | 0,000 | 0,000 | 326,574 | 0,000 | 0,000 | 55,71 | 44,42 | 11,29 | 0,439 | 0,425 | 24:00 | 00:00 | 24:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | --- | --- |
| На 23.12.23 | 2.9 | 2254,123 | 300527,312 | 0,000 | 0,000 | 304101,500 | 0,000 | 0,000 | 50,91 | 41,39 | 9,52 | 0,438 | 0,426 | 28049:42 | 31025:19 | 28049:42 | 00:00 | 00:00 | 560:17 | 30465:06 | 00:00 | | |
| На 23.01.24 | 2.9 | 2370,132 | 310826,531 | 0,000 | 0,000 | 314551,844 | 0,000 | 0,000 | 48,61 | 40,34 | 8,27 | 0,442 | 0,427 | 28817:42 | 31025:19 | 28817:42 | 00:00 | 00:00 | 560:17 | 30465:06 | 00:00 | | |



*с 24.12.23
по расчете*

Куйбышева, 79-89 УКЛР

Среднесуточные значения параметров теплоснабжения Тепловая система 2. Схема 3.1

| Дата | Схема | Qo, Гкал | M1, т | M1R, т | dM, т | V1, м3 | V1R, м3 | dV, м3 | t1, °C | dt1, °C | P1, МПа | Траб.ТС, чч:мм | Тост.ТС, чч:мм | Траб.шг, чч:мм | Tmin, чч:мм | Tmax, чч:мм | Tdt, чч:мм | Tф, чч:мм | Тпуст.п, чч:мм | Канальные НС | НС ТС |
|----------|-------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|-------|
| 23.12.23 | 3.1 | 0,611 | 11,963 | 0,000 | 0,000 | 12,165 | 0,000 | 0,000 | 60,12 | 51,12 | 0,352 | 24:00 | 00:00 | 23:02 | 01:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0,9 | |
| 24.12.23 | 3.1 | 0,645 | 12,626 | 0,000 | 0,000 | 12,840 | 0,000 | 0,000 | 60,19 | 51,19 | 0,350 | 24:00 | 00:00 | 22:59 | 01:02 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0,9 | |
| 25.12.23 | 3.1 | 0,541 | 10,642 | 0,000 | 0,000 | 10,820 | 0,000 | 0,000 | 59,89 | 50,89 | 0,352 | 24:00 | 00:00 | 22:54 | 01:11 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0,9 | |
| 26.12.23 | 3.1 | 0,598 | 11,742 | 0,000 | 0,000 | 11,940 | 0,000 | 0,000 | 60,03 | 51,03 | 0,351 | 24:00 | 00:00 | 23:16 | 00:45 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0,9 | |
| 27.12.23 | 3.1 | 0,564 | 11,063 | 0,000 | 0,000 | 11,250 | 0,000 | 0,000 | 60,10 | 51,10 | 0,338 | 24:00 | 00:00 | 23:11 | 00:51 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0,9 | |
| 28.12.23 | 3.1 | 0,581 | 11,388 | 0,000 | 0,000 | 11,580 | 0,000 | 0,000 | 60,14 | 51,14 | 0,351 | 24:00 | 00:00 | 23:19 | 00:44 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0,9 | |
| 29.12.23 | 3.1 | 0,586 | 11,486 | 0,000 | 0,000 | 11,680 | 0,000 | 0,000 | 60,10 | 51,10 | 0,350 | 24:00 | 00:00 | 23:18 | 00:45 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0,9 | |
| 30.12.23 | 3.1 | 0,625 | 12,243 | 0,000 | 0,000 | 12,450 | 0,000 | 0,000 | 60,13 | 51,13 | 0,348 | 24:00 | 00:00 | 23:10 | 00:52 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0,9 | |
| 31.12.23 | 3.1 | 0,760 | 14,808 | 0,000 | 0,000 | 15,060 | 0,000 | 0,000 | 60,41 | 51,41 | 0,346 | 24:00 | 00:00 | 22:27 | 01:34 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0,9 | |
| 01.01.24 | 3.1 | 0,413 | 8,114 | 0,000 | 0,000 | 8,250 | 0,000 | 0,000 | 59,93 | 50,93 | 0,354 | 24:00 | 00:00 | 22:26 | 01:36 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0,9 | |
| 02.01.24 | 3.1 | 0,471 | 9,240 | 0,000 | 0,000 | 9,395 | 0,000 | 0,000 | 60,02 | 51,02 | 0,352 | 24:00 | 00:00 | 22:42 | 01:21 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0,9 | |
| 03.01.24 | 3.1 | 0,581 | 11,352 | 0,000 | 0,000 | 11,545 | 0,000 | 0,000 | 60,27 | 51,27 | 0,351 | 24:00 | 00:00 | 22:56 | 01:05 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0,9 | |
| 04.01.24 | 3.1 | 0,502 | 9,713 | 0,000 | 0,000 | 9,880 | 0,000 | 0,000 | 60,76 | 51,76 | 0,350 | 24:00 | 00:00 | 23:01 | 01:02 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0,9 | |
| 05.01.24 | 3.1 | 0,588 | 11,707 | 0,000 | 0,000 | 11,900 | 0,000 | 0,000 | 59,34 | 50,34 | 0,350 | 24:00 | 00:00 | 22:58 | 01:05 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0,9 | |
| 06.01.24 | 3.1 | 0,565 | 11,361 | 0,000 | 0,000 | 11,545 | 0,000 | 0,000 | 58,79 | 49,79 | 0,349 | 24:00 | 00:00 | 23:07 | 00:54 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0,9 | |
| 07.01.24 | 3.1 | 0,588 | 10,979 | 0,000 | 0,000 | 11,180 | 0,000 | 0,000 | 62,62 | 53,62 | 0,350 | 24:00 | 00:00 | 22:45 | 01:15 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0,9 | |
| 08.01.24 | 3.1 | 0,631 | 11,946 | 0,000 | 0,000 | 12,160 | 0,000 | 0,000 | 61,88 | 52,88 | 0,346 | 24:00 | 00:00 | 23:06 | 00:57 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0,9 | |
| 09.01.24 | 3.1 | 0,535 | 10,781 | 0,000 | 0,000 | 10,955 | 0,000 | 0,000 | 58,75 | 49,75 | 0,348 | 24:00 | 00:00 | 22:51 | 01:14 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0,9 | |
| 10.01.24 | 3.1 | 0,640 | 12,614 | 0,000 | 0,000 | 12,825 | 0,000 | 0,000 | 59,85 | 50,85 | 0,348 | 24:00 | 00:00 | 23:20 | 00:41 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0,9 | |
| 11.01.24 | 3.1 | 0,636 | 12,454 | 0,000 | 0,000 | 12,665 | 0,000 | 0,000 | 60,18 | 51,18 | 0,348 | 24:00 | 00:00 | 23:21 | 00:40 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0,9 | |
| 12.01.24 | 3.1 | 0,578 | 11,304 | 0,000 | 0,000 | 11,495 | 0,000 | 0,000 | 60,23 | 51,23 | 0,349 | 24:00 | 00:00 | 23:12 | 00:51 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0,9 | |
| 13.01.24 | 3.1 | 0,585 | 11,436 | 0,000 | 0,000 | 11,630 | 0,000 | 0,000 | 60,23 | 51,23 | 0,348 | 24:00 | 00:00 | 23:09 | 00:53 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0,9 | |
| 14.01.24 | 3.1 | 0,667 | 13,014 | 0,000 | 0,000 | 13,235 | 0,000 | 0,000 | 60,32 | 51,32 | 0,347 | 24:00 | 00:00 | 23:06 | 00:56 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0,9 | |
| 15.01.24 | 3.1 | 0,501 | 9,829 | 0,000 | 0,000 | 9,995 | 0,000 | 0,000 | 60,08 | 51,08 | 0,349 | 24:00 | 00:00 | 22:55 | 01:06 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0,9 | |
| 16.01.24 | 3.1 | 0,498 | 9,750 | 0,000 | 0,000 | 9,915 | 0,000 | 0,000 | 60,10 | 51,10 | 0,350 | 24:00 | 00:00 | 22:56 | 01:08 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0,9 | |
| 17.01.24 | 3.1 | 0,564 | 11,210 | 0,000 | 0,000 | 11,395 | 0,000 | 0,000 | 59,37 | 50,37 | 0,348 | 24:00 | 00:00 | 23:04 | 00:57 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0,9 | |
| 18.01.24 | 3.1 | 0,589 | 11,762 | 0,000 | 0,000 | 11,955 | 0,000 | 0,000 | 59,15 | 50,15 | 0,348 | 24:00 | 00:00 | 23:16 | 00:45 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0,9 | |
| 19.01.24 | 3.1 | 0,559 | 10,960 | 0,000 | 0,000 | 11,145 | 0,000 | 0,000 | 60,11 | 51,11 | 0,348 | 24:00 | 00:00 | 23:08 | 00:53 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0,9 | |
| 20.01.24 | 3.1 | 0,505 | 9,903 | 0,000 | 0,000 | 10,070 | 0,000 | 0,000 | 60,07 | 51,07 | 0,348 | 24:00 | 00:00 | 23:05 | 00:56 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0,9 | |
| 21.01.24 | 3.1 | 0,626 | 12,237 | 0,000 | 0,000 | 12,445 | 0,000 | 0,000 | 60,26 | 51,26 | 0,346 | 24:00 | 00:00 | 23:10 | 00:51 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0,9 | |
| 22.01.24 | 3.1 | 0,601 | 11,761 | 0,000 | 0,000 | 11,960 | 0,000 | 0,000 | 60,22 | 51,22 | 0,347 | 24:00 | 00:00 | 23:19 | 00:42 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0,9 | |
| 23.01.24 | 3.1 | 0,532 | 10,444 | 0,000 | 0,000 | 10,620 | 0,000 | 0,000 | 60,02 | 51,02 | 0,348 | 24:00 | 00:00 | 22:50 | 01:13 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0,9 | |

**Итоговые значения параметров теплоснабжения
Тепловая система 2. Схема 3.1**

| Дата | Схема | Qo, Гкал | M1, т | M1R, т | dM, т | V1, м3 | V1R, м3 | dV, м3 | t1, °C | dt1, °C | P1, МПа | Траб.ТС, чч:мм | Тост.ТС, чч:мм | Траб.шг, чч:мм | Tmin, чч:мм | Tmax, чч:мм | Tdt, чч:мм | Тф, чч:мм | Тпу ст.т, чч:мм | Канальные НС | НС ТС |
|-------------|-------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|-------|
| Итого | 3.1 | 18,468 | 361,834 | 0,000 | 0,000 | 367,943 | 0,000 | 0,000 | 60,11 | 51,11 | 0,349 | 768:00 | 00:00 | 737:19 | 31:45 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0,9 | |
| Среднее | 3.1 | 0,577 | 11,307 | 0,000 | 0,000 | 11,498 | 0,000 | 0,000 | 60,11 | 51,11 | 0,349 | 24:00 | 00:00 | 23:02 | 01:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | --- | --- |
| На 23.12.23 | 3.1 | 947,222 | 22183,039 | 0,000 | 0,000 | 22464,062 | 0,000 | 0,000 | 59,98 | 50,98 | 0,353 | 33345:22 | 25735:41 | 32529:39 | 841:27 | 00:00 | 00:00 | 25735:41 | 00:00 | 0,9 | |
| На 23.01.24 | 3.1 | 965,690 | 22544,873 | 0,000 | 0,000 | 22832,006 | 0,000 | 0,000 | 60,02 | 51,02 | 0,348 | 34113:22 | 25735:41 | 33266:58 | 873:12 | 00:00 | 00:00 | 25735:41 | 00:00 | 0,9 | |



*с дд. 1д. 23
по расчетке*