


Куйбышева,79-89 УКЛР

Среднесуточные значения параметров теплопотребления
Тепловая система 1. Схема 2.9

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шг, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Тф, чч:мм	Тпуст.тj, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
23.12.24	2.9	2,624	361,189	0,000	0,000	364,981	0,000	0,000	47,48	40,21	7,27	0,435	0,421	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
24.12.24	2.9	2,795	359,726	0,000	0,000	363,691	0,000	0,000	48,65	40,88	7,77	0,435	0,422	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
25.12.24	2.9	2,887	360,070	0,000	0,000	364,171	0,000	0,000	49,42	41,40	8,02	0,436	0,423	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
26.12.24	2.9	2,783	360,976	0,000	0,000	364,941	0,000	0,000	48,57	40,86	7,71	0,437	0,424	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
27.12.24	2.9	2,527	359,707	0,000	0,000	363,351	0,000	0,000	46,66	39,63	7,03	0,438	0,425	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
28.12.24	2.9	2,508	360,000	0,000	0,000	363,591	0,000	0,000	46,31	39,34	6,97	0,439	0,426	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
29.12.24	2.9	2,659	360,979	0,000	0,000	364,751	0,000	0,000	47,37	40,00	7,37	0,438	0,425	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
30.12.24	2.9	2,740	352,287	0,000	0,000	356,081	0,000	0,000	48,08	40,32	7,76	0,443	0,426	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1,J	1,2
31.12.24	2.9	2,674	371,728	0,000	0,000	375,590	0,000	0,000	47,25	40,05	7,20	0,442	0,427	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
01.01.25	2.9	2,842	370,437	0,000	0,000	374,511	0,000	0,000	48,60	40,93	7,67	0,440	0,426	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
02.01.25	2.9	2,826	371,874	0,000	0,000	375,900	0,000	0,000	48,15	40,55	7,60	0,441	0,426	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
03.01.25	2.9	3,578	370,082	0,000	0,000	375,231	0,000	0,000	54,45	44,78	9,67	0,439	0,424	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
04.01.25	2.9	3,844	370,419	0,000	0,000	375,901	0,000	0,000	56,18	45,80	10,38	0,438	0,424	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
05.01.25	2.9	3,974	371,463	0,000	0,000	377,230	0,000	0,000	57,59	46,89	10,70	0,437	0,424	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
06.01.25	2.9	3,991	405,844	0,000	0,000	412,252	0,000	0,000	58,09	47,71	10,38	0,443	0,425	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
07.01.25	2.9	2,646	338,082	0,000	0,000	341,731	0,000	0,000	48,10	40,29	7,81	0,433	0,421	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
08.01.25	2.9	2,900	340,924	0,000	0,000	344,811	0,000	0,000	49,42	40,91	8,51	0,433	0,421	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
09.01.25	2.9	3,279	339,114	0,000	0,000	343,511	0,000	0,000	52,58	42,92	9,66	0,432	0,421	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
10.01.25	2.9	3,110	340,395	0,000	0,000	344,561	0,000	0,000	51,14	42,00	9,14	0,433	0,422	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
11.01.25	2.9	3,563	342,270	0,000	0,000	347,081	0,000	0,000	54,72	44,31	10,41	0,432	0,421	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
12.01.25	2.9	3,591	343,400	0,000	0,000	348,251	0,000	0,000	54,86	44,40	10,46	0,432	0,422	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
13.01.25	2.9	3,632	343,702	0,000	0,000	348,611	0,000	0,000	55,14	44,58	10,56	0,435	0,424	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		1
14.01.25	2.9	3,590	344,536	0,000	0,000	349,351	0,000	0,000	54,56	44,14	10,42	0,433	0,423	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
15.01.25	2.9	3,025	345,502	0,000	0,000	349,661	0,000	0,000	50,70	41,95	8,75	0,434	0,423	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
16.01.25	2.9	1,781	203,050	0,000	0,000	205,260	0,000	0,000	48,19	34,85	13,34	0,299	0,292	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0	1,2,9
17.01.25	2.9	2,918	373,114	0,000	0,000	377,200	0,000	0,000	48,50	40,67	7,83	0,438	0,426	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
18.01.25	2.9	2,928	369,278	0,000	0,000	373,421	0,000	0,000	49,09	41,16	7,93	0,437	0,425	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
19.01.25	2.9	2,926	365,824	0,000	0,000	369,931	0,000	0,000	49,05	41,05	8,00	0,438	0,425	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
20.01.25	2.9	3,459	366,153	0,000	0,000	371,041	0,000	0,000	53,34	43,89	9,45	0,436	0,424	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
21.01.25	2.9	3,542	366,127	0,000	0,000	371,191	0,000	0,000	54,28	44,61	9,67	0,435	0,424	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
22.01.25	2.9	3,416	364,244	0,000	0,000	369,121	0,000	0,000	53,41	44,04	9,37	0,435	0,424	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
23.01.25	2.9	3,603	365,121	0,000	0,000	370,281	0,000	0,000	54,87	45,00	9,87	0,434	0,423	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		

**Итоговые значения параметров теплоснабжения
Тепловая система 1. Схема 2.9**

Дата	Схема	Qс, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шр, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Тф, чч:мм	Тпуст.тп, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
Итого	2.9	99,161	11357,625	0,000	0,000	11497,188	0,000	0,000	51,09	42,19	8,90	0,432	0,420	768:00	00:00	768:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,1, J	1,2,9
Среднее	2.9	3,099	354,925	0,000	0,000	359,287	0,000	0,000	51,09	42,19	8,90	0,432	0,420	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	---	---
На 23.12.24	2.9	2695,510	356998,281	0,000	0,000	361182,375	0,000	0,000	48,31	40,74	7,57	0,434	0,419	36015:02	31842:34	36015:02	00:00	00:00	560:17	31282:21	00:00		
На 23.01.25	2.9	2794,672	368355,906	0,000	0,000	372679,562	0,000	0,000	54,87	45,00	9,87	0,434	0,423	36783:02	31842:34	36783:02	00:00	00:00	560:17	31282:21	00:00		



Куйбышева, 79-89 УКЛР

Среднесуточные значения параметров теплоснабжения
Тепловая система 2. Схема 3.1

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °C	dt1, °C	P1, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шг, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Тф, чч:мм	Тпуст.т, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
23.12.24	3.1	0,541	10,651	0,000	0,000	10,830	0,000	0,000	59,89	50,89	0,337	24:00	00:00	23:18	00:46	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
24.12.24	3.1	0,552	10,848	0,000	0,000	11,030	0,000	0,000	59,94	50,94	0,335	24:00	00:00	22:55	01:05	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
25.12.24	3.1	0,594	11,699	0,000	0,000	11,895	0,000	0,000	59,88	50,88	0,336	24:00	00:00	23:05	00:58	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
26.12.24	3.1	0,592	11,635	0,000	0,000	11,830	0,000	0,000	59,93	50,93	0,340	24:00	00:00	23:07	00:55	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
27.12.24	3.1	0,646	12,681	0,000	0,000	12,895	0,000	0,000	60,04	51,04	0,339	24:00	00:00	23:01	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
28.12.24	3.1	0,571	11,226	0,000	0,000	11,415	0,000	0,000	59,95	50,95	0,339	24:00	00:00	23:00	01:02	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
29.12.24	3.1	0,543	10,681	0,000	0,000	10,860	0,000	0,000	59,89	50,89	0,339	24:00	00:00	22:59	01:01	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
30.12.24	3.1	0,665	13,066	0,000	0,000	13,285	0,000	0,000	59,94	50,94	0,340	24:00	00:00	22:59	01:03	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9,1	
31.12.24	3.1	0,824	16,122	0,000	0,000	16,395	0,000	0,000	60,20	51,20	0,335	24:00	00:00	23:05	00:57	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
01.01.25	3.1	0,445	8,804	0,000	0,000	8,950	0,000	0,000	59,66	50,66	0,343	24:00	00:00	22:35	01:30	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
02.01.25	3.1	0,481	9,482	0,000	0,000	9,640	0,000	0,000	59,78	50,78	0,341	24:00	00:00	22:59	01:06	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
03.01.25	3.1	0,548	10,789	0,000	0,000	10,970	0,000	0,000	59,87	50,87	0,341	24:00	00:00	22:53	01:07	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
04.01.25	3.1	0,503	9,919	0,000	0,000	10,085	0,000	0,000	59,83	50,83	0,341	24:00	00:00	22:50	01:12	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
05.01.25	3.1	0,626	12,303	0,000	0,000	12,510	0,000	0,000	59,99	50,99	0,340	24:00	00:00	22:55	01:06	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
06.01.25	3.1	0,636	12,495	0,000	0,000	12,705	0,000	0,000	59,99	50,99	0,339	24:00	00:00	23:34	00:26	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
07.01.25	3.1	0,541	10,652	0,000	0,000	10,830	0,000	0,000	59,89	50,89	0,341	24:00	00:00	22:57	01:04	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
08.01.25	3.1	0,634	12,456	0,000	0,000	12,665	0,000	0,000	59,96	50,96	0,340	24:00	00:00	22:58	01:04	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
09.01.25	3.1	0,587	11,551	0,000	0,000	11,745	0,000	0,000	59,94	50,94	0,341	24:00	00:00	23:07	00:54	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
10.01.25	3.1	0,597	11,758	0,000	0,000	11,955	0,000	0,000	59,90	50,90	0,341	24:00	00:00	23:13	00:49	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
11.01.25	3.1	0,561	11,020	0,000	0,000	11,205	0,000	0,000	59,95	50,95	0,339	24:00	00:00	23:05	00:57	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
12.01.25	3.1	0,703	13,772	0,000	0,000	14,005	0,000	0,000	60,16	51,16	0,336	24:00	00:00	23:02	00:58	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
13.01.25	3.1	0,595	11,769	0,000	0,000	11,965	0,000	0,000	59,66	50,66	0,338	24:00	00:00	23:15	00:46	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
14.01.25	3.1	0,585	11,542	0,000	0,000	11,735	0,000	0,000	59,77	50,77	0,339	24:00	00:00	23:23	00:38	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
15.01.25	3.1	0,610	11,978	0,000	0,000	12,180	0,000	0,000	60,01	51,01	0,339	24:00	00:00	23:28	00:35	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
16.01.25	3.1	0,395	8,499	0,000	0,000	8,625	0,000	0,000	55,54	46,54	0,244	24:00	00:00	21:30	02:33	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
17.01.25	3.1	0,558	11,006	0,000	0,000	11,190	0,000	0,000	59,79	50,79	0,337	24:00	00:00	23:04	00:57	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
18.01.25	3.1	0,635	12,450	0,000	0,000	12,660	0,000	0,000	60,06	51,06	0,335	24:00	00:00	22:57	01:06	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
19.01.25	3.1	0,697	13,664	0,000	0,000	13,895	0,000	0,000	60,11	51,11	0,333	24:00	00:00	22:56	01:08	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
20.01.25	3.1	0,633	12,415	0,000	0,000	12,625	0,000	0,000	60,10	51,10	0,336	24:00	00:00	23:25	00:36	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
21.01.25	3.1	0,527	10,351	0,000	0,000	10,525	0,000	0,000	59,97	50,97	0,337	24:00	00:00	23:18	00:44	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
22.01.25	3.1	0,600	11,782	0,000	0,000	11,980	0,000	0,000	59,98	50,98	0,330	24:00	00:00	23:05	00:57	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	
23.01.25	3.1	0,620	12,180	0,000	0,000	12,385	0,000	0,000	59,97	50,97	0,336	24:00	00:00	23:14	00:46	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9	

**Итоговые значения параметров теплоснабжения
Тепловая система 2. Схема 3.1**

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M1R, т	dM, т	V1, м3	V1R, м3	dV, м3	t1, °C	dt1, °C	P1, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шг, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Тф, чч:мм	Тпуст.т, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
Итого	3.1	18,845	371,248	0,000	0,000	377,465	0,000	0,000	59,80	50,80	0,335	768:00	00:00	737:12	31:46	00:00	00:00	00:00	00:00	0,9,1	
Среднее	3.1	0,589	11,601	0,000	0,000	11,796	0,000	0,000	59,80	50,80	0,335	24:00	00:00	23:02	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	---	---
На 23.12.24	3.1	1132,341	25839,146	0,000	0,000	26181,189	0,000	0,000	60,09	51,09	0,336	41380:57	26482:41	40254:21	1161:29	00:00	00:00	26482:41	00:00	0,9	
На 23.01.25	3.1	1151,187	26210,395	0,000	0,000	26558,654	0,000	0,000	59,97	50,97	0,336	42148:57	26482:41	40991:33	1193:15	00:00	00:00	26482:41	00:00	0,9	

