

#8810#

Отчёт по теплопотреблению за период с 28.02.2021 по 08.03.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Куйбышева 161-169, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7080
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261216
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.03.2021	0,528	0	17,62	9,23	0	17,31	9,23	0	0	24	0	0	62,6	32,2	30,38	0,58	0,57	2,5
02.03.2021	0,498	0	17,17	9,16	0	16,89	9,16	0	0	24	0	0	62	32,3	29,62	0,58	0,57	3,2
03.03.2021	0,536	0	17,24	9,2	0	16,92	9,2	0	0	24	0	0	64,5	32,9	31,68	0,57	0,57	1,3
04.03.2021	0,521	0	17,06	9,16	0	16,77	9,16	0	0	24	0	0	63,9	32,8	31,03	0,58	0,57	1,3
05.03.2021	0,563	0	17,59	9,3	0	17,22	9,3	0	0	24	0	0	66	33,4	32,54	0,57	0,56	-0,7
06.03.2021	0,584	0	18,35	9,09	0	18,01	9,09	0	0	24	0	0	65,6	33,2	32,36	0,57	0,56	1,4
07.03.2021	0,557	0	17,91	9,02	0	17,57	9,02	0	0	24	0	0	63,9	32,3	31,58	0,57	0,56	1,7
08.03.2021	0,576	0	18,62	9,03	0	18,25	9,03	0	0	24	0	0	64,9	33,4	31,47	0,58	0,57	-
Итого:	4,363	0	141,56	73,19	0	138,94	73,19	0	0	192	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,363																	

Общее время работы системы, ч 192

Период нормальной работы системы, ч 192

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
28.02.2021	12,727	428,82	215,27	0	421,52	215,27	0
08.03.2021	17,09	570,38	288,46	0	560,46	288,46	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
10.03.2021 14:53:24