

#8809#

Отчёт по теплопотреблению за период с 28.02.2021 по 08.03.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Куйбышева 161-169, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7079
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261216
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.03.2021	1,908	276,25	272,86	272,86	24	0	0	51,2	44,2	7	0,5	0,46	2,5
02.03.2021	1,879	275,74	272,38	272,38	24	0	0	50,7	43,8	6,92	0,5	0,46	3,2
03.03.2021	2,004	275,75	272,22	272,22	24	0	0	52,3	45	7,37	0,5	0,46	1,3
04.03.2021	1,974	275,54	272,09	272,09	24	0	0	52	44,7	7,27	0,5	0,46	1,3
05.03.2021	2,086	275,83	272,23	272,23	24	0	0	53	45,4	7,68	0,5	0,46	-0,7
06.03.2021	2,077	276,05	272,47	272,47	24	0	0	52,9	45,3	7,62	0,5	0,46	1,4
07.03.2021	1,969	275,98	272,55	272,55	24	0	0	51,6	44,4	7,24	0,5	0,46	1,7
08.03.2021	2,03	276,26	272,73	272,73	24	0	0	52,2	44,7	7,45	0,5	0,46	-
Итого:	15,927	2207,4	2179,53	2179,53	192	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,927												

Общее время работы системы, ч 192

Период нормальной работы системы, ч 192

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
28.02.2021	55,773	6506,81	6411,35	6411,35
08.03.2021	71,7	8714,21	8590,88	8590,88

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
10.03.2021 14:45:01