

#8808#

Отчёт по теплопотреблению за период с 28.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Куйбышева 161-169, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7080
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261216
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.03.2021	0,528	0	17,62	9,23	0	17,31	9,23	0	0	24	0	0	62,6	32,2	30,38	0,58	0,57	2,5
02.03.2021	0,498	0	17,17	9,16	0	16,89	9,16	0	0	24	0	0	62	32,3	29,62	0,58	0,57	3,2
03.03.2021	0,536	0	17,24	9,2	0	16,92	9,2	0	0	24	0	0	64,5	32,9	31,68	0,57	0,57	1,3
04.03.2021	0,521	0	17,06	9,16	0	16,77	9,16	0	0	24	0	0	63,9	32,8	31,03	0,58	0,57	1,3
05.03.2021	0,563	0	17,59	9,3	0	17,22	9,3	0	0	24	0	0	66	33,4	32,54	0,57	0,56	-0,7
06.03.2021	0,584	0	18,35	9,09	0	18,01	9,09	0	0	24	0	0	65,6	33,2	32,36	0,57	0,56	1,4
07.03.2021	0,557	0	17,91	9,02	0	17,57	9,02	0	0	24	0	0	63,9	32,3	31,58	0,57	0,56	1,7
08.03.2021	0,576	0	18,62	9,03	0	18,25	9,03	0	0	24	0	0	64,9	33,4	31,47	0,58	0,57	0
09.03.2021	0,572	0	17,31	9,21	0	16,92	9,21	0	0	24	0	0	68	34,3	33,73	0,58	0,57	-1,7
10.03.2021	0,583	0	18	9,17	0	17,63	9,17	0	0	24	0	0	67,2	34,1	33,17	0,57	0,56	-0,7
11.03.2021	0,567	0	17,73	9,03	0	17,38	9,03	0	0	24	0	0	65,7	33,4	32,31	0,57	0,56	-0,8
12.03.2021	0,517	0	17,06	9,02	0	16,78	9,02	0	0	24	0	0	62,9	32,3	30,66	0,57	0,56	4,6
13.03.2021	0,507	0	17,85	8,89	0	17,56	8,89	0	0	24	0	0	60,3	31,4	28,94	0,57	0,56	4,9
14.03.2021	0,524	0	18,92	8,78	0	18,61	8,78	0	0	24	0	0	59,3	31,2	28,13	0,57	0,56	3,7
15.03.2021	0,492	0	17,38	8,93	0	17,11	8,93	0	0	24	0	0	59,8	31,2	28,63	0,57	0,56	3,2
16.03.2021	0,489	0	17,51	8,93	0	17,23	8,93	0	0	24	0	0	59,9	31,4	28,51	0,57	0,56	2,5
17.03.2021	0,517	0	18,04	9,03	0	17,76	9,03	0	0	24	0	0	60,2	31,2	29,07	0,57	0,56	1,6
18.03.2021	0,493	0	17,17	9,11	0	16,87	9,11	0	0	24	0	0	60,8	31,6	29,24	0,57	0,56	1
19.03.2021	0,536	0	17,32	9,1	0	17,03	9,1	0	0	24	0	0	63,1	31,8	31,36	0,57	0,56	-1,1
20.03.2021	0,552	0	17,34	9,01	0	17,02	9,01	0	0	24	0	0	64,7	32,3	32,47	0,57	0,55	-1,1
21.03.2021	0,581	0	19,06	8,81	0	18,71	8,81	0	0	24	0	0	63,5	32,4	31,1	0,52	0,52	1,8
22.03.2021	0,476	0	15,38	8,44	0	15,07	8,44	0	0	24	0	0	65,2	33,6	31,67	0,57	0,56	-
Итого:	11,769	0	387,63	198,65	0	380,62	198,65	0	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,769																	

Общее время работы системы, ч 528

Период нормальной работы системы, ч 528

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
28.02.2021	12,727	428,82	215,27	0	421,52	215,27	0
22.03.2021	24,496	816,45	413,92	0	802,14	413,92	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 24.03.2021 10:36:13