

#8794#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Куйбышева 161-169, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7080
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261216
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	0,572	0	47,96	40,3	0	47,23	39,82	0	0	24	0	0	59,5	47,5	12,06	0,57	0,56	9,5
25.03.2023	0,567	0	48,16	40,2	0	47,44	39,72	0	0	24	0	0	59,3	47,3	11,94	0,57	0,56	7,8
26.03.2023	0,566	0	48,05	39,85	0	47,33	39,4	0	0	24	0	0	58,9	47	11,87	0,57	0,56	6
27.03.2023	0,598	0	47,82	40,19	0	47,07	39,74	0	0	24	0	0	60	47,4	12,68	0,57	0,56	2,1
28.03.2023	0,665	0	48,24	40,35	0	47,31	39,87	0	0	24	0	0	63,4	49,3	14,03	0,57	0,56	-1,5
29.03.2023	0,612	0	47,76	40,09	0	46,97	39,65	0	0	24	0	0	60,7	47,8	12,92	0,57	0,56	1,7
30.03.2023	0,593	0	48,6	40,26	0	47,87	39,8	0	0	24	0	0	59,2	46,9	12,31	0,57	0,56	7,1
31.03.2023	0,569	0	47,64	40,55	0	46,91	40,07	0	0	24	0	0	59,3	47,2	12,1	0,57	0,56	8,9
01.04.2023	0,577	0	48	40,1	0	47,28	39,65	0	0	24	0	0	58,9	46,8	12,09	0,57	0,55	5,2
02.04.2023	0,601	0	48,86	38,86	0	48,14	38,48	0	0	24	0	0	58,5	46,3	12,25	0,57	0,56	3,9
03.04.2023	0,616	0	47,57	40,07	0	46,81	39,61	0	0	24	0	0	60,5	47,4	13,12	0,57	0,56	1,7
04.04.2023	0,627	0	48,09	39,91	0	47,3	39,46	0	0	24	0	0	60,5	47,4	13,15	0,57	0,56	-0,1
05.04.2023	0,611	0	47,62	40	0	46,83	39,55	0	0	24	0	0	60	47	12,96	0,57	0,55	1
06.04.2023	0,599	0	47,96	39,84	0	47,19	39,43	0	0	24	0	0	59	46,5	12,52	0,57	0,56	2,3
07.04.2023	0,593	0	48,51	40,45	0	47,77	40	0	0	24	0	0	59,3	46,9	12,38	0,57	0,56	9,6
08.04.2023	0,585	0	48,5	40,06	0	47,77	39,61	0	0	24	0	0	59,3	47,1	12,17	0,57	0,56	10,3
09.04.2023	0,583	0	48,52	39,69	0	47,79	39,27	0	0	24	0	0	59,2	47,1	12,11	0,57	0,56	8,2
10.04.2023	0,581	0	47,83	40,06	0	47,11	39,62	0	0	24	0	0	59,6	47,4	12,25	0,58	0,56	7,9
11.04.2023	0,583	0	48,11	40,26	0	47,37	39,79	0	0	24	0	0	60,2	47,9	12,27	0,57	0,56	10
12.04.2023	0,575	0	48,04	40,21	0	47,29	39,75	0	0	24	0	0	60,2	48,1	12,09	0,57	0,56	11,3
13.04.2023	0,59	0	50,06	40,89	0	49,21	40,42	0	0	24	0	0	60,3	48,3	11,94	0,58	0,56	9,5
14.04.2023	0,57	0	48,1	40,74	0	47,35	40,26	0	0	24	0	0	60,2	48,2	12	0,57	0,56	11
15.04.2023	0,585	0	48,61	39,84	0	47,84	39,36	0	0	24	0	0	60,3	48,1	12,18	0,58	0,56	10,4
16.04.2023	0,578	0	48,18	40,14	0	47,45	39,68	0	0	24	0	0	59,8	47,7	12,11	0,58	0,56	6,1
17.04.2023	0,592	0	48,23	40,15	0	47,49	39,69	0	0	24	0	0	60,2	47,8	12,38	0,58	0,56	7,2
18.04.2023	0,579	0	47,62	40,3	0	46,89	39,84	0	0	24	0	0	60,2	47,9	12,31	0,58	0,56	9,5
19.04.2023	0,572	0	47,35	40,02	0	46,62	39,56	0	0	24	0	0	59,8	47,6	12,2	0,58	0,56	-
20.04.2023	0,541	0	47,6	39,9	0	46,88	39,47	0	0	24	0	0	57,8	46,5	11,36	0,58	0,56	-
21.04.2023	0,625	0	47,84	41,07	0	46,99	40,61	0	0	24	0	0	61,9	48,6	13,28	0,58	0,56	-
22.04.2023	0,669	0	48,54	40,61	0	47,61	40,13	0	0	24	0	0	63,5	49,5	13,97	0,57	0,56	-
23.04.2023	0,641	0	47,24	40,23	0	46,39	39,77	0	0	24	0	0	62,8	49,1	13,69	0,58	0,56	-
Итого:	18,415	0	1491,21	1245,19	0	1467,5	1231,08	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,415																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2023	453,301	36521,53	31588,27	0	35899,79	31238,76	0
23.04.2023	471,716	38012,74	32833,46	0	37367,29	32469,84	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.04.2023 7:18:00