

#125483#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 15.04.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 161-169, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00261216	Показания прибора, Гкал 23.04.2025	Предыдущие показания, Гкал 15.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1601,52	1601,52	0
Количество тепловой энергии, система 2	868,461	863,219	5.242

Подпись исполнителя



#125481#

Отчёт за период с 15.04.2025 по 23.04.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 7079
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261216
Номер системы 1
Отчёт сформирован 25.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekEtt,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
16.04.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	24	24	-0,08	0,17	0,15
17.04.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	23,8	23,6	0,18	0,16	0,14
18.04.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	24,2	24	0,22	0,16	0,14
19.04.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	24	24,1	-0,03	0,16	0,14
20.04.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	23,4	23,4	-0,07	0,16	0,14
21.04.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	22,9	23,1	-0,21	0,16	0,14
22.04.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	22,3	22,6	-0,36	0,15	0,14
23.04.2025	-	0	0	0	0	24	0	0	21,9	22,3	-0,38	0,15	0,14
Итого:	-	0	0	0	0	192	0	-	23,31	23,39	-0,09	0,16	0,14

Общее время работы системы 192 час.

Период нормальной работы системы 192 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	M2, т
15.04.2025	1601,52	225483,65	222620,43	222620,43
23.04.2025	1601,52	225483,65	222620,43	222620,43

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#125482#

Отчёт за период с 15.04.2025 по 23.04.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 7080
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261216
Номер системы 2
Отчёт сформирован 25.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dM _г , т	dTNar, ч	dT _{тн} , ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
16.04.2025	-	0,668	0	49,58	44,12	0	48,62	43,61	0	0	24	0	0	65,2	51,5	13,73	0,6	0,59
17.04.2025	-	0,648	0	51,32	45,6	0	50,37	45,06	0	0	24	0	0	63,8	50,9	12,83	0,61	0,59
18.04.2025	-	0,636	0	51,88	46,2	0	50,92	45,67	0	0	24	0	0	63,5	51	12,45	0,61	0,59
19.04.2025	-	0,635	0	51,65	45,55	0	50,69	45,02	0	0	24	0	0	63	50,5	12,48	0,61	0,59
20.04.2025	-	0,649	0	51,97	45,65	0	51,01	45,11	0	0	24	0	0	63,1	50,4	12,68	0,61	0,59
21.04.2025	-	0,631	0	51,01	45,89	0	50,08	45,36	0	0	24	0	0	62,1	49,6	12,54	0,61	0,59
22.04.2025	-	0,688	0	51,86	45,89	0	50,9	45,36	0	0	24	0	0	64,3	50,8	13,5	0,61	0,59
23.04.2025	-	0,687	0	51,44	45,79	0	50,48	45,25	0	0	24	0	0	64,3	50,8	13,54	0,61	0,59
Итого:	-	5,242	0	410,71	364,69	0	403,07	360,44	0	0	192	0	-	63,66	50,69	12,97	0,61	0,59

Общее время работы системы 192 час.

Период нормальной работы системы 192 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
15.04.2025	863,219	70046,97	61245,66	0	68845,52	60566,32	0
23.04.2025	868,461	70457,68	61610,35	0	69248,59	60926,76	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения