

#8798#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.04.2021 по 30.04.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Куйбышева 161-169, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7079
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261216
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	1,56	276,83	273,95	273,95	24	0	0	47,2	41,5	5,7	0,51	0,47	4
25.04.2021	1,578	276,7	273,82	273,82	24	0	0	47,2	41,4	5,77	0,51	0,47	3,7
26.04.2021	1,537	276,38	273,57	273,57	24	0	0	46,3	40,7	5,63	0,51	0,48	2,9
27.04.2021	1,565	276,37	273,5	273,5	24	0	0	46,7	41	5,72	0,51	0,48	4,1
28.04.2021	1,548	276,13	273,36	273,36	24	0	0	46,5	40,8	5,67	0,51	0,47	6,7
29.04.2021	1,636	298,02	294,76	294,76	24	0	0	48,1	42,6	5,54	0,28	0,27	9,3
30.04.2021	0,505	122,93	121,73	121,73	24	0	0	45,6	41,5	4,14	0,2	0,2	-
Итого:	9,929	1803,36	1784,69	1784,69	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,929												

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	151,612	21347,85	21079,44	21079,44
30.04.2021	161,541	23151,21	22864,13	22864,13

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.05.2021 13:10:06