

#8799#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Куйбышева 161-169, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7080
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261216
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	0,575	0	46,76	40,15	0	46,04	39,74	0	0	24	0	0	58,1	45,7	12,4	0,56	0,55	4
25.04.2021	0,595	0	47,85	39,49	0	47,13	39,09	0	0	24	0	0	58,1	45,6	12,48	0,57	0,55	3,7
26.04.2021	0,577	0	47,45	39,75	0	46,73	39,36	0	0	24	0	0	57,1	44,9	12,21	0,57	0,55	2,9
27.04.2021	0,61	0	47,76	40,04	0	47,02	39,62	0	0	24	0	0	59,1	46,1	12,97	0,57	0,55	4,1
28.04.2021	0,607	0	47,41	40,55	0	46,68	40,11	0	0	24	0	0	59,6	46,6	12,98	0,56	0,54	6,7
29.04.2021	0,627	0	48,06	39,24	0	47,29	38,81	0	0	24	0	0	60,1	47	13,13	0,57	0,55	9,3
30.04.2021	0,582	0	46,92	39,96	0	46,19	39,54	0	0	24	0	0	58,5	46	12,51	0,56	0,54	7
01.05.2021	0,628	0	47,73	39,22	0	47	38,81	0	0	24	0	0	59,2	45,9	13,26	0,57	0,55	7,3
02.05.2021	0,612	0	47,35	40,2	0	46,62	39,8	0	0	24	0	0	58,7	45,6	13,05	0,56	0,54	6,2
03.05.2021	0,618	0	47,15	39,23	0	46,43	38,89	0	0	24	0	0	57,4	44,2	13,2	0,56	0,54	5,8
04.05.2021	0,581	0	46,78	39,14	0	46,12	38,77	0	0	24	0	0	55,8	43,4	12,44	0,56	0,54	9,6
05.05.2021	0,636	0	47,55	39,07	0	46,83	38,7	0	0	24	0	0	58,6	45,2	13,43	0,56	0,54	10,4
06.05.2021	0,634	0	47,63	38,98	0	46,89	38,64	0	0	24	0	0	58	44,6	13,41	0,56	0,55	6,9
07.05.2021	0,643	0	46,95	39,26	0	46,22	38,88	0	0	24	0	0	59,2	45,3	13,85	0,56	0,55	6,9
08.05.2021	0,632	0	46,33	39,51	0	45,6	39,14	0	0	24	0	0	59	45,2	13,79	0,57	0,55	6,3
09.05.2021	0,648	0	46,9	39,93	0	46,16	39,52	0	0	24	0	0	59,6	45,7	13,93	0,56	0,54	11,1
10.05.2021	0,636	0	46,99	38,8	0	46,27	38,4	0	0	24	0	0	59,1	45,6	13,54	0,57	0,55	17,8
11.05.2021	0,616	0	46,33	39,85	0	45,6	39,42	0	0	24	0	0	60	46,5	13,5	0,57	0,55	19,7
12.05.2021	0,619	0	46,72	39,89	0	45,99	39,47	0	0	24	0	0	60,5	47,1	13,39	0,57	0,55	19,2
13.05.2021	0,602	0	47,06	39,84	0	46,33	39,39	0	0	24	0	0	59,9	47	12,91	0,57	0,55	9,9
14.05.2021	0,581	0	45,26	39,87	0	44,54	39,43	0	0	24	0	0	59,5	46,5	12,96	0,57	0,55	10,6
15.05.2021	0,61	0	46,22	39,58	0	45,5	39,15	0	0	24	0	0	60	46,7	13,31	0,56	0,54	10
16.05.2021	0,599	0	45,97	38,57	0	45,25	38,2	0	0	24	0	0	58,8	45,8	13,06	0,57	0,55	12,5
17.05.2021	0,609	0	46,32	39,01	0	45,6	38,6	0	0	24	0	0	59,7	46,4	13,33	0,57	0,55	14,5
18.05.2021	0,606	0	46,55	39,24	0	45,82	38,82	0	0	24	0	0	59,7	46,5	13,18	0,57	0,55	11,4
19.05.2021	0,606	0	47,71	40,42	0	46,98	39,98	0	0	24	0	0	59,3	46,5	12,83	0,57	0,55	10,4
20.05.2021	0,612	0	46,5	39,81	0	45,77	39,39	0	0	24	0	0	59,7	46,5	13,28	0,57	0,55	-
21.05.2021	0,614	0	46,54	39,53	0	45,79	39,11	0	0	24	0	0	59,7	46,4	13,36	0,57	0,55	14
22.05.2021	0,605	0	45,9	39,03	0	45,18	38,63	0	0	24	0	0	59,3	46	13,31	0,56	0,55	-
23.05.2021	0,616	0	45,93	38,94	0	45,21	38,53	0	0	24	0	0	59,8	46,3	13,45	0,57	0,55	-
Итого:	18,336	0	1406,58	1186,1	0	1384,78	1173,94	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,336																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.04.2021	43,546	2280,29	1636,34	0	2242,94	1623,2	0
23.05.2021	61,882	3686,87	2822,44	0	3627,72	2797,14	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2021 12:17:33