

#8801#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Куйбышева 161-169, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7080
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261216
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,626	0	46,11	39,04	0	45,38	38,61	0	0	24	0	0	60,3	46,5	13,77	0,33	0,32	16
25.05.2021	0,236	0	17,22	15,85	0	16,94	15,67	0	0	24	0	0	61,7	47,8	13,91	0,56	0,54	-
26.05.2021	0,59	0	52,33	44,73	0	51,55	44,25	0	0	24	0	0	57,9	46,6	11,34	0,57	0,55	-
27.05.2021	0,642	0	53,3	46,64	0	52,37	46,13	0	0	24	0	0	60,3	48,1	12,2	0,57	0,55	-
28.05.2021	0,635	0	53,18	46,64	0	52,27	46,13	0	0	24	0	0	60,1	48	12,09	0,57	0,54	11
29.05.2021	0,665	0	53,82	47,64	0	52,86	47,1	0	0	24	0	0	61,6	49	12,55	0,57	0,54	12,3
30.05.2021	0,717	0	54,45	47,08	0	53,48	46,52	0	0	24	0	0	64	50,6	13,34	0,38	0,37	-
31.05.2021	0,377	0	32,23	27,39	0	31,68	27,07	0	0	24	0	0	60,4	48,8	11,59	0,56	0,53	16
01.06.2021	0,433	0	45,43	39	0	44,71	38,54	0	0	24	0	0	58,2	48,6	9,59	0,56	0,53	-
02.06.2021	0,587	0	55,52	48,5	0	54,61	47,95	0	0	24	0	0	59,9	49,2	10,65	0,56	0,54	-
03.06.2021	0,648	0	58,51	51,82	0	57,47	51,22	0	0	24	0	0	61,2	50	11,17	0,56	0,54	15
04.06.2021	0,632	0	60,66	54,81	0	59,62	54,18	0	0	24	0	0	61,2	50,7	10,55	0,57	0,54	-
05.06.2021	0,597	0	57,21	51,02	0	56,26	50,47	0	0	24	0	0	59,5	49	10,52	0,56	0,54	13,4
06.06.2021	0,593	0	56,16	49,17	0	55,25	48,61	0	0	24	0	0	59,3	48,8	10,54	0,56	0,54	22
07.06.2021	0,596	0	55,07	49,04	0	54,15	48,52	0	0	24	0	0	60,2	49,2	10,95	0,42	0,4	-
08.06.2021	0,347	0	37,13	32,83	0	36,57	32,45	0	0	24	0	0	58,6	49,1	9,44	0,56	0,53	18,8
09.06.2021	0,474	0	60,47	54,35	0	59,44	53,67	0	0	24	0	0	60,1	52,1	7,95	0,57	0,54	21
10.06.2021	0,601	0	61,98	55,49	0	60,83	54,76	0	0	24	0	0	62,9	53	9,84	0,57	0,55	-
11.06.2021	0,645	0	60,73	55,59	0	59,6	54,83	0	0	24	0	0	63,5	52,7	10,79	0,57	0,55	-
12.06.2021	0,625	0	60,53	55,19	0	59,51	54,48	0	0	24	0	0	61,8	51,3	10,47	0,57	0,55	-
13.06.2021	0,645	0	60,23	54,64	0	59,17	53,97	0	0	24	0	0	62,3	51,4	10,83	0,57	0,55	-
14.06.2021	0,641	0	59,12	53,39	0	58,07	52,71	0	0	24	0	0	62,6	51,5	11,02	0,57	0,55	-
15.06.2021	0,593	0	58,06	52,53	0	57,12	51,91	0	0	24	0	0	60,1	49,8	10,31	0,57	0,55	-
16.06.2021	0,606	0	56,12	51,03	0	55,16	50,42	0	0	24	0	0	60,9	50	10,97	0,57	0,55	-
17.06.2021	0,607	0	53,04	47,55	0	52,13	47,01	0	0	24	0	0	61,4	49,8	11,58	0,57	0,55	-
18.06.2021	0,589	0	50,11	44,86	0	49,18	44,35	0	0	24	0	0	61,7	49,7	11,98	0,57	0,55	-
19.06.2021	0,579	0	49,9	45,27	0	48,98	44,76	0	0	24	0	0	62,2	50,3	11,85	0,57	0,55	-
20.06.2021	0,576	0	50,09	45,13	0	49,14	44,59	0	0	24	0	0	62,7	51	11,73	0,57	0,55	-
21.06.2021	0,549	0	49,32	45,1	0	48,4	44,57	0	0	24	0	0	62,1	50,8	11,35	0,58	0,56	-
22.06.2021	0,553	0	50,23	45,05	0	49,29	44,51	0	0	24	0	0	62,1	50,9	11,21	0,45	0,43	-
23.06.2021	0,33	0	36,19	31,83	0	35,59	31,48	0	0	24	0	0	59,5	50,3	9,21	0,56	0,53	-
Итого:	17,534	0	1604,45	1428,2	0	1576,78	1411,44	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,534																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.05.2021	61,882	3686,87	2822,44	0	3627,72	2797,14	0
23.06.2021	79,416	5291,32	4250,64	0	5204,5	4208,58	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2021 8:55:49