

#133830#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 161-169, Калининград
5346
7080
ВКТ-7
00261216
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,734	0	51,84	45,24	0	50,86	44,71	0	0	24	0	0	65,6	51,2	14,44	0,6	0,59	-
25.05.2025	0,722	0	51,28	45,03	0	50,31	44,49	0	0	24	0	0	65,4	51,1	14,32	0,61	0,59	-
26.05.2025	0,71	0	51,01	45,54	0	50,05	45,01	0	0	24	0	0	65,4	51,2	14,17	0,6	0,59	-
27.05.2025	0,711	0	51,33	45,53	0	50,37	44,99	0	0	24	0	0	65,3	51,2	14,02	0,61	0,59	-
28.05.2025	0,704	0	51,07	45,79	0	50,11	45,24	0	0	24	0	0	66	51,9	14,07	0,61	0,59	-
29.05.2025	0,718	0	51,78	45,46	0	50,81	44,92	0	0	24	0	0	65,8	51,7	14,06	0,61	0,59	-
30.05.2025	0,718	0	51,56	45,41	0	50,59	44,88	0	0	24	0	0	65,8	51,6	14,17	0,61	0,59	-
31.05.2025	0,666	0	51,47	45,17	0	50,53	44,64	0	0	24	0	0	63	49,9	13,08	0,6	0,59	-
01.06.2025	0,705	0	51,77	44,84	0	50,81	44,3	0	0	24	0	0	65,1	51,3	13,82	0,6	0,59	-
02.06.2025	0,684	0	49,98	44,2	0	49,05	43,68	0	0	24	0	0	65,3	51,3	13,95	0,61	0,59	-
03.06.2025	0,687	0	51,07	45,26	0	50,11	44,73	0	0	24	0	0	64,9	51,2	13,67	0,61	0,59	-
04.06.2025	0,665	0	50,42	44,82	0	49,46	44,29	0	0	24	0	0	64,7	51,3	13,42	0,61	0,59	-
05.06.2025	0,633	0	49,5	44,16	0	48,54	43,65	0	0	24	0	0	64,7	51,6	13,07	0,61	0,59	-
06.06.2025	0,638	0	48,98	44,35	0	48,02	43,83	0	0	24	0	0	65,4	52,1	13,29	0,6	0,59	-
07.06.2025	0,646	0	49,65	43,94	0	48,69	43,4	0	0	24	0	0	65,3	52,1	13,24	0,6	0,58	-
08.06.2025	0,648	0	50,05	43,74	0	49,08	43,2	0	0	24	0	0	64,7	51,5	13,14	0,6	0,59	-
09.06.2025	0,694	0	51,55	45,59	0	50,56	45,03	0	0	24	0	0	64,8	51,2	13,68	0,61	0,59	-
10.06.2025	0,68	0	50,53	45,07	0	49,57	44,56	0	0	24	0	0	64,5	50,8	13,72	0,61	0,59	-
11.06.2025	0,679	0	50,1	44,52	0	49,14	43,99	0	0	24	0	0	64,8	51	13,8	0,61	0,59	-
12.06.2025	0,68	0	49,76	43,6	0	48,8	43,11	0	0	24	0	0	64,7	50,8	13,88	0,61	0,59	-
13.06.2025	0,696	0	50,11	45,02	0	49,15	44,51	0	0	24	0	0	65,1	51	14,15	0,61	0,59	-
14.06.2025	0,681	0	49,75	44,87	0	48,79	44,36	0	0	24	0	0	64,8	50,9	13,93	0,6	0,59	-
15.06.2025	0,676	0	50,7	44,37	0	49,74	43,85	0	0	24	0	0	64,4	50,8	13,58	0,48	0,46	-
16.06.2025	0,438	0	36,07	31,61	0	35,41	31,22	0	0	24	0	0	63	50,9	12,09	0,61	0,59	-
17.06.2025	0,6	0	50,72	44,53	0	49,78	43,98	0	0	24	0	0	64,4	52,4	11,94	0,61	0,59	-
18.06.2025	0,612	0	51,07	46,01	0	50,11	45,47	0	0	24	0	0	64,3	52,1	12,21	0,59	0,59	-
19.06.2025	0,597	0	51,59	45,08	0	50,7	44,55	0	0	24	0	0	62,1	50,5	11,64	0,61	0,59	-
20.06.2025	0,665	0	52,91	47,45	0	51,94	46,88	0	0	24	0	0	64,4	51,6	12,8	0,61	0,59	-
21.06.2025	0,677	0	53,05	47,22	0	52,09	46,62	0	0	24	0	0	65,2	52,2	12,95	0,59	0,58	-
22.06.2025	0,654	0	52,04	45,35	0	51,08	44,79	0	0	24	0	0	64,1	51,4	12,78	0,29	0,28	-
23.06.2025	0,25	0	19,39	17,54	0	19,03	17,31	0	0	24	0	0	64	51,4	12,55	0,12	0,11	-
Итого:	20,268	0	1532,1	1356,31	0	1503,28	1340,19	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,268																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.05.2025	890,534	72047,25	63016,84	0	70808,18	62316,43	0
23.06.2025	910,802	73579,35	64373,15	0	72311,46	63656,62	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.06.2025 7:48:53