

#142276#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 161-169, Калининград
5346
7080
ВКТ-7
00261216
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0	0	0,04	0	0	0,04	0	0	0	24	0	0	16,6	16,3	0,27	0,17	0,16	-
25.06.2025	0,052	0	3,06	0,8	0	3,01	0,79	0	0	24	0	0	62,9	51	11,88	0,6	0,57	-
26.06.2025	0,367	0	35,68	29,13	0	34,98	28,69	0	0	24	0	0	65,6	55,1	10,49	0,6	0,58	-
27.06.2025	0,411	0	38,8	33,77	0	38,05	33,29	0	0	24	0	0	66,1	55,3	10,81	0,6	0,58	-
28.06.2025	0,415	0	39,22	33,5	0	38,49	33,02	0	0	24	0	0	65,8	55	10,77	0,6	0,58	-
29.06.2025	0,425	0	40,04	33,03	0	39,27	32,55	0	0	24	0	0	66	55,2	10,79	0,6	0,58	-
30.06.2025	0,535	0	47,61	41,72	0	46,65	41,14	0	0	24	0	0	65,7	54,3	11,45	0,6	0,58	-
01.07.2025	0,664	0	57,49	51,76	0	56,33	51,04	0	0	24	0	0	65,8	54	11,75	0,54	0,53	-
02.07.2025	0,29	0	30,13	30,73	0	29,65	30,4	0	0	24	0	0	59,8	47,7	12,08	0,57	0,55	-
03.07.2025	0,436	0	51,71	48,64	0	50,77	47,98	0	0	24	0	0	63,5	54,2	9,34	0,61	0,59	-
04.07.2025	0,624	0	64,42	59,42	0	63,2	58,55	0	0	24	0	0	65,2	55,4	9,77	0,61	0,59	-
05.07.2025	0,61	0	55,74	50,6	0	54,67	49,88	0	0	24	0	0	65,2	54,1	11,1	0,6	0,58	-
06.07.2025	0,61	0	56,4	50,03	0	55,3	49,32	0	0	24	0	0	65,1	54,1	10,99	0,61	0,59	-
07.07.2025	0,607	0	60,2	55,47	0	58,99	54,68	0	0	24	0	0	65,7	55,4	10,24	0,61	0,59	-
08.07.2025	0,606	0	56,03	50,77	0	54,94	50,05	0	0	24	0	0	65,4	54,4	11,02	0,61	0,59	-
09.07.2025	0,628	0	56,09	50,82	0	54,97	50,1	0	0	24	0	0	65,6	54,2	11,4	0,61	0,59	-
10.07.2025	0,634	0	56,03	50,92	0	54,91	50,2	0	0	24	0	0	65,4	53,9	11,51	0,62	0,6	-
11.07.2025	0,651	0	64,03	58,16	0	62,8	57,33	0	0	24	0	0	65,8	55,4	10,36	0,64	0,61	-
12.07.2025	0,628	0	64,9	59,79	0	63,69	58,96	0	0	24	0	0	65,4	55,6	9,84	0,64	0,61	-
13.07.2025	0,623	0	63,03	57,02	0	61,83	56,23	0	0	24	0	0	65,3	55,2	10,06	0,64	0,61	-
14.07.2025	0,63	0	62,74	57,53	0	61,54	56,76	0	0	24	0	0	65,1	54,8	10,21	0,64	0,61	-
15.07.2025	0,648	0	63,29	58,22	0	62,09	57,44	0	0	24	0	0	65,2	54,8	10,39	0,63	0,61	-
16.07.2025	0,646	0	61,75	56,46	0	60,55	55,69	0	0	24	0	0	65,1	54,5	10,64	0,62	0,6	-
17.07.2025	0,62	0	57,12	52,68	0	56,02	51,98	0	0	24	0	0	64,2	53	11,1	0,62	0,6	-
18.07.2025	0,65	0	61,5	55,71	0	60,3	54,98	0	0	24	0	0	64,2	53,5	10,74	0,62	0,6	-
19.07.2025	0,658	0	61,76	56,29	0	60,56	55,57	0	0	24	0	0	65	54,1	10,84	0,62	0,6	-
20.07.2025	0,633	0	62,07	55,94	0	60,88	55,17	0	0	24	0	0	64,7	54,3	10,39	0,62	0,6	-
21.07.2025	0,624	0	60,08	55,14	0	58,88	54,41	0	0	24	0	0	65,1	54,5	10,58	0,62	0,6	-
22.07.2025	0,622	0	59,78	54,58	0	58,6	53,84	0	0	24	0	0	65	54,4	10,58	0,63	0,61	-
23.07.2025	0,623	0	59,08	54,1	0	57,9	53,38	0	0	24	0	0	65,2	54,4	10,79	0,62	0,6	-
Итого:	16,17	0	1549,82	1402,73	0	1519,86	1383,42	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,17																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.06.2025	910,802	73579,35	64373,15	0	72311,46	63656,62	0
23.07.2025	926,972	75129,17	65775,88	0	73831,32	65040,04	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.07.2025 11:03:14