

#28025#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 161-169, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00261216	Показания прибора, Гкал 23.08.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.07.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	917,621	917,621	0
Количество тепловой энергии, система 2	531,822	526,509	5.313



#27333#

Отчёт за период с 23.07.2023 по 23.08.2023.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7080
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261216
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 28.08.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.07.2023	-	0,596	0	48,98	44,13	0	48,13	43,63	0	0	24	0	0	61,8	49,4	12,38	0,58	0,57
25.07.2023	-	0,588	0	48,29	43,74	0	47,46	43,26	0	0	24	0	0	61,6	49,2	12,3	0,56	0,54
26.07.2023	-	0,49	0	37,86	34,75	0	37,19	34,4	0	0	24	0	0	61	47	13,96	0,58	0,57
27.07.2023	-	0,604	0	49,13	43,64	0	48,25	43,16	0	0	24	0	0	61,6	49,1	12,47	0,58	0,57
28.07.2023	-	0,591	0	47,96	43,92	0	47,14	43,43	0	0	24	0	0	61,6	49,1	12,48	0,58	0,56
29.07.2023	-	0,597	0	48,63	43,52	0	47,75	43,04	0	0	24	0	0	61,6	49,2	12,46	0,58	0,57
30.07.2023	-	0,599	0	49,15	43	0	48,28	42,52	0	0	24	0	0	61,6	49,2	12,33	0,58	0,57
31.07.2023	-	0,619	0	49,64	43,52	0	48,71	43,04	0	0	24	0	0	62,5	49,8	12,67	0,57	0,56
01.08.2023	-	0,595	0	49,32	42,4	0	48,47	41,92	0	0	24	0	0	61	48,9	12,13	0,34	0,34
02.08.2023	-	0,034	0	16,77	16,01	0	16,67	15,93	0	0	24	0	0	34	32,3	1,69	0,19	0,19
03.08.2023	-	0	0	0,33	0,04	0	0,33	0,04	0	0	24	0	0	20,4	20,4	0,02	0,14	0,14
04.08.2023	-	0	0	0,43	0,08	0	0,43	0,08	0	0	24	0	0	19,5	20,2	-0,64	0,11	0,11
05.08.2023	-	0	0	0,04	0,01	0	0,04	0,01	0	0	24	0	0	19,3	19,8	-0,45	0,11	0,11
06.08.2023	-	0	0	0,06	0,08	0	0,06	0,08	0	0	24	0	0	19,1	19,6	-0,52	0,13	0,13
07.08.2023	-	0	0	0,3	0,02	0	0,3	0,02	0	0	24	0	0	19,1	19,3	-0,23	0,16	0,16
08.08.2023	-	0	0	0,15	0,06	0	0,15	0,06	0	0	24	0	0	18,2	18,5	-0,35	0,18	0,18
09.08.2023	-	0	0	0,12	0	0	0,12	0	0	0	24	0	0	17,9	18,4	-0,51	0,18	0,18
10.08.2023	-	0	0	0,09	0	0	0,09	0	0	0	24	0	0	17,6	18,2	-0,63	0,18	0,17
11.08.2023	-	0	0	0,23	0,03	0	0,23	0,03	0	0	24	0	0	17,4	18,1	-0,71	0,18	0,17
12.08.2023	-	0	0	0,15	0,01	0	0,15	0,01	0	0	24	0	0	17,5	18	-0,43	0,17	0,17
13.08.2023	-	0	0	0,14	0,02	0	0,14	0,02	0	0	24	0	0	17,8	18,3	-0,51	0,17	0,16
14.08.2023	-	0	0	0,12	0,09	0	0,12	0,09	0	0	24	0	0	17,8	17,9	-0,15	0,18	0,17
15.08.2023	-	0	0	0,11	0,02	0	0,11	0,02	0	0	24	0	0	17,9	18,6	-0,64	0,18	0,17
16.08.2023	-	0	0	0,15	0,01	0	0,15	0,01	0	0	24	0	0	18,3	18,6	-0,32	0,16	0,16
17.08.2023	-	0	0	0,14	0	0	0,14	0	0	0	24	0	0	18,5	19	-0,53	0,14	0,13
18.08.2023	-	0	0	0,15	0,1	0	0,15	0,1	0	0	24	0	0	18,7	18	0,66	0,16	0,14
19.08.2023	-	0	0	0,16	0	0	0,16	0	0	0	24	0	0	18,7	19,1	-0,38	0,15	0,14
20.08.2023	-	0	0	0,12	0,01	0	0,12	0,01	0	0	24	0	0	19	19,3	-0,28	0,15	0,14
21.08.2023	-	0	0	0,25	0,01	0	0,25	0,01	0	0	24	0	0	18,9	19,4	-0,44	0,14	0,13
22.08.2023	-	0	0	0,1	0,03	0	0,1	0,03	0	0	24	0	0	18,7	19,5	-0,79	0,13	0,12
23.08.2023	-	0	0	0,14	0,06	0	0,14	0,06	0	0	24	0	0	18,4	19,2	-0,79	0,14	0,12
Итого:	-	5,313	0	449,21	399,31	0	441,53	395,01	0	0	744	0	-	31,52	28,08	3,43	0,27	0,26

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.07.2023	526,509	42354,11	36677,35	0	41633,89	36269,93	0
23.08.2023	531,822	42803,32	37076,66	0	42075,42	36664,94	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____