

#145146#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 161-169, Калининград
5346
7080
ВКТ-7
00261216
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,625	0	58,85	54,1	0	57,65	53,38	0	0	24	0	0	65	54,2	10,83	0,62	0,6	-
25.07.2025	0,651	0	59,38	54,12	0	58,18	53,4	0	0	24	0	0	66	54,8	11,15	0,62	0,6	-
26.07.2025	0,624	0	59,47	54,6	0	58,28	53,88	0	0	24	0	0	64,8	54,2	10,65	0,62	0,6	-
27.07.2025	0,634	0	59,66	53,61	0	58,46	52,89	0	0	24	0	0	65,1	54,3	10,8	0,62	0,6	-
28.07.2025	0,619	0	58,67	53,63	0	57,51	52,91	0	0	24	0	0	64,7	54	10,74	0,62	0,6	-
29.07.2025	0,655	0	59,67	54,01	0	58,48	53,28	0	0	24	0	0	64,9	53,7	11,15	0,63	0,6	-
30.07.2025	0,665	0	72,91	67,38	0	71,43	66,38	0	0	24	0	0	65,2	55,9	9,32	0,64	0,6	-
31.07.2025	0,693	0	82,01	77,14	0	80,33	75,95	0	0	24	0	0	66	57,3	8,61	0,64	0,61	-
01.08.2025	0,686	0	82,39	77,02	0	80,72	75,82	0	0	24	0	0	65,6	57,1	8,51	0,64	0,6	-
02.08.2025	0,677	0	73,62	67,81	0	72,17	66,82	0	0	24	0	0	65,8	56,5	9,34	0,58	0,56	-
03.08.2025	0,404	0	39,91	38,98	0	39,18	38,53	0	0	24	0	0	62,7	51,1	11,63	0,55	0,54	-
04.08.2025	0,408	0	37,54	34,22	0	36,86	33,81	0	0	24	0	0	62,2	50,3	11,86	0,59	0,57	-
05.08.2025	0,651	0	58,04	52,2	0	56,92	51,49	0	0	24	0	0	64,7	53,3	11,4	0,59	0,57	-
06.08.2025	0,639	0	55,4	49,52	0	54,36	48,88	0	0	24	0	0	64	52,3	11,72	0,6	0,58	-
07.08.2025	0,636	0	53,97	48,06	0	53,01	47,47	0	0	24	0	0	63,7	51,7	12	0,6	0,58	-
08.08.2025	0,634	0	53,95	47,93	0	52,98	47,35	0	0	24	0	0	63,6	51,7	11,91	0,6	0,58	-
09.08.2025	0,642	0	55,26	48,79	0	54,26	48,19	0	0	24	0	0	64,1	52,3	11,83	0,6	0,58	-
10.08.2025	0,631	0	54,31	47,37	0	53,35	46,81	0	0	24	0	0	63,4	51,7	11,76	0,6	0,58	-
11.08.2025	0,614	0	53,24	47,36	0	52,28	46,81	0	0	24	0	0	63	51,2	11,76	0,59	0,57	-
12.08.2025	0,633	0	54,37	46,27	0	53,4	45,72	0	0	24	0	0	62,8	51,1	11,73	0,47	0,46	-
13.08.2025	0,178	0	29,81	26,34	0	29,48	26,12	0	0	24	0	0	46,8	41,1	5,72	0,38	0,38	-
14.08.2025	0,001	0	1,92	2,45	0	1,92	2,45	0	0	24	0	0	22,6	21	1,57	0,39	0,38	-
15.08.2025	0	0	1,73	2,08	0	1,73	2,08	0	0	24	0	0	20	20,3	-0,33	0,4	0,39	-
16.08.2025	0	0	1,78	2,02	0	1,78	2,02	0	0	24	0	0	18,9	19,7	-0,74	0,4	0,39	-
17.08.2025	0	0	1,47	1,97	0	1,47	1,97	0	0	24	0	0	18,3	18,8	-0,54	0,4	0,39	-
18.08.2025	0	0	1,38	1,95	0	1,38	1,95	0	0	24	0	0	18	18,2	-0,15	0,41	0,4	-
19.08.2025	0	0	1,52	1,96	0	1,52	1,96	0	0	24	0	0	17,5	17,9	-0,39	0,39	0,38	-
20.08.2025	0	0	1,4	1,95	0	1,4	1,95	0	0	24	0	0	18,3	17,3	0,99	0,42	0,41	-
21.08.2025	0	0	1,37	1,91	0	1,37	1,91	0	0	24	0	0	17,4	17,4	-0,07	0,42	0,41	-
22.08.2025	0	0	1,36	1,77	0	1,36	1,77	0	0	24	0	0	17,1	17	0,07	0,42	0,41	-
23.08.2025	0	0	1,11	1,38	0	1,11	1,38	0	0	24	0	0	16,6	16	0,56	0,41	0,41	-
Итого:	12,6	0	1227,47	1119,9	0	1204,33	1105,33	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,6																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.07.2025	926,972	75129,17	65775,88	0	73831,32	65040,04	0
23.08.2025	939,572	76356,64	66895,78	0	75035,65	66145,37	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.08.2025 10:38:00