

#8800#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.08.2021 по 08.09.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Куйбышева 161-169, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7080
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261216
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.08.2021	0,59	0	53,65	47,51	0	52,71	46,97	0	0	24	0	0	60,9	49,8	11,12	0,57	0,55	-
24.08.2021	0,6	0	54,08	47,7	0	53,12	47,16	0	0	24	0	0	61	49,8	11,22	0,57	0,54	-
25.08.2021	0,6	0	53,86	47,35	0	52,9	46,81	0	0	24	0	0	61	49,7	11,25	0,57	0,54	-
26.08.2021	0,604	0	54,96	48,1	0	54,04	47,58	0	0	24	0	0	60	49	11,03	0,57	0,55	-
27.08.2021	0,599	0	54,9	48,78	0	54	48,26	0	0	24	0	0	59,2	48,3	10,92	0,57	0,55	-
28.08.2021	0,606	0	55,16	48,52	0	54,22	48	0	0	24	0	0	59,4	48,2	11,18	0,55	0,53	-
29.08.2021	0,6	0	53,3	46,46	0	52,42	45,95	0	0	24	0	0	59,6	48,2	11,37	0,57	0,55	-
30.08.2021	0,63	0	54,91	48,95	0	53,97	48,4	0	0	24	0	0	61,2	49,6	11,57	0,57	0,54	-
31.08.2021	0,625	0	54,89	48,38	0	53,94	47,83	0	0	24	0	0	60,8	49,3	11,48	0,56	0,54	-
01.09.2021	0,639	0	54,69	48,54	0	53,73	48,01	0	0	24	0	0	61,2	49,4	11,8	0,57	0,54	-
02.09.2021	0,624	0	53,84	48,71	0	52,89	48,17	0	0	24	0	0	60,7	49	11,71	0,57	0,54	-
03.09.2021	0,637	0	55,01	48,82	0	54,06	48,28	0	0	24	0	0	60,8	49,1	11,75	0,56	0,54	-
04.09.2021	0,636	0	54,51	48,41	0	53,56	47,86	0	0	24	0	0	60,6	48,8	11,81	0,56	0,54	-
05.09.2021	0,66	0	55,09	47,22	0	54,14	46,68	0	0	24	0	0	60,7	48,7	11,98	0,57	0,55	-
06.09.2021	0,632	0	55,89	48,87	0	54,94	48,34	0	0	24	0	0	59,7	48,2	11,45	0,57	0,54	-
07.09.2021	0,642	0	55,86	49,55	0	54,92	49,01	0	0	24	0	0	60,5	48,9	11,58	0,57	0,55	-
08.09.2021	0,632	0	55,95	49,25	0	55	48,71	0	0	24	0	0	60,1	48,7	11,39	0,57	0,55	-
Итого:	10,556	0	930,55	821,12	0	914,56	812,02	0	0	408	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,556																	

Общее время работы системы, ч 408

Период нормальной работы системы, ч 408

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
22.08.2021	104,75	7709,02	6418,89	0	7580,26	6351,83	0
08.09.2021	115,306	8639,57	7240,01	0	8494,82	7163,85	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
16.09.2021 15:26:49