

#30640#


Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК  
Куйбышева 161-169, Калининград  
5346

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00261216	23.09.2023	23.08.2023	
Количество тепловой энергии, система 1	917,621	917,621	0
Количество тепловой энергии, система 2	545,311	531,822	13.489

Подпись исполнителя



MB

#29801#

Отчёт за период с 23.08.2023 по 23.09.2023.

Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 7080  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00261216  
 Номер системы 2  
 Отчёт сформирован 27.09.2023

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2023	-	0	0	0,17	0,03	0	0,17	0,03	0	0	24	0	0	18,6	18,9	-0,36	0,13	0,12
25.08.2023	-	0	0	0,11	0,04	0	0,11	0,04	0	0	24	0	0	18,4	19,3	-0,89	0,13	0,12
26.08.2023	-	0	0	0,16	0,02	0	0,16	0,02	0	0	24	0	0	18,5	18,7	-0,22	0,13	0,12
27.08.2023	-	0	0	0,2	0,09	0	0,2	0,09	0	0	24	0	0	18,5	19,2	-0,69	0,13	0,12
28.08.2023	-	0	0	0,18	0,3	0	0,18	0,3	0	0	24	0	0	18,4	19,1	-0,7	0,13	0,12
29.08.2023	-	0	0	0,16	0,1	0	0,16	0,1	0	0	24	0	0	18,2	18,8	-0,61	0,13	0,12
30.08.2023	-	0	0	0,28	0,1	0	0,28	0,1	0	0	24	0	0	17,7	18,9	-1,13	0,38	0,34
31.08.2023	-	0,292	0	23,17	14,88	0	22,8	14,73	0	0	24	0	0	60,8	48,4	12,41	0,57	0,55
01.09.2023	-	0,558	0	46,67	39,42	0	45,86	38,94	0	0	24	0	0	62,6	50,5	12,08	0,58	0,56
02.09.2023	-	0,562	0	47,92	42,3	0	47,09	41,82	0	0	24	0	0	61,7	49,8	11,9	0,57	0,56
03.09.2023	-	0,585	0	49,5	42,14	0	48,6	41,67	0	0	24	0	0	61,8	49,9	11,95	0,51	0,5
04.09.2023	-	0,443	0	40	34,11	0	39,37	33,77	0	0	24	0	0	57,2	46,8	10,32	0,55	0,54
05.09.2023	-	0,566	0	45,48	40,29	0	44,76	39,86	0	0	24	0	0	58,7	46	12,71	0,38	0,37
06.09.2023	-	0,332	0	24,59	20,93	0	24,19	20,69	0	0	24	0	0	62,3	49,3	12,99	0,59	0,57
07.09.2023	-	0,654	0	54,99	49,1	0	53,96	48,43	0	0	24	0	0	64,6	52,6	12,07	0,58	0,57
08.09.2023	-	0,596	0	49,24	44,78	0	48,35	44,21	0	0	24	0	0	64,5	52,1	12,37	0,49	0,49
09.09.2023	-	0,327	0	12,51	9,44	0	12,3	9,44	0	0	24	0	0	60,6	31,7	28,85	0,5	0,49
10.09.2023	-	0,517	0	19,64	13,23	0	19,28	13,16	0	0	24	0	0	64,6	38,6	25,96	0,5	0,5
11.09.2023	-	0,526	0	20,44	13,83	0	19,99	13,77	0	0	24	0	0	65	39	25,99	0,5	0,5
12.09.2023	-	0,508	0	20,01	14,2	0	19,57	14,14	0	0	24	0	0	64,3	38,8	25,5	0,54	0,53
13.09.2023	-	0,576	0	37,18	31,96	0	36,45	31,58	0	0	24	0	0	63,6	48	15,68	0,57	0,55
14.09.2023	-	0,603	0	45,47	40,31	0	44,67	39,83	0	0	24	0	0	62,7	49,3	13,44	0,58	0,56
15.09.2023	-	0,638	0	47,9	42,84	0	46,99	42,36	0	0	24	0	0	63,7	50,2	13,55	0,59	0,57
16.09.2023	-	0,662	0	50,15	44,65	0	49,19	44,12	0	0	24	0	0	64,2	50,8	13,41	0,58	0,57
17.09.2023	-	0,663	0	50,19	43,94	0	49,23	43,41	0	0	24	0	0	64	50,7	13,35	0,58	0,57
18.09.2023	-	0,653	0	50,13	44,59	0	49,17	44,06	0	0	24	0	0	64,2	51	13,2	0,59	0,57
19.09.2023	-	0,639	0	49,8	44,85	0	48,84	44,3	0	0	24	0	0	64,1	51	13,03	0,59	0,57
20.09.2023	-	0,648	0	50,3	45,17	0	49,34	44,64	0	0	24	0	0	64,1	51	13,07	0,59	0,57
21.09.2023	-	0,647	0	49,73	44,71	0	48,77	44,19	0	0	24	0	0	64,4	51,1	13,27	0,59	0,57
22.09.2023	-	0,648	0	49,92	44,73	0	48,96	44,19	0	0	24	0	0	64,4	51,3	13,15	0,59	0,57
23.09.2023	-	0,646	0	49,67	44,42	0	48,71	43,89	0	0	24	0	0	64,4	51,2	13,21	0,58	0,57
Итого:	-	13,489	0	985,86	851,5	0	967,7	841,88	0	0	744	0	-	52,93	41,35	11,58	0,47	0,45

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.08.2023	531,822	42803,32	37076,66	0	42075,42	36664,94	0
23.09.2023	545,311	43789,18	37928,16	0	43043,12	37506,82	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения