

#148581#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 161-169, Калининград
5346
7080
ВКТ-7
00261216
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0	0	1,1	1,43	0	1,1	1,43	0	0	24	0	0	16,2	15,7	0,51	0,26	0,24	-
25.08.2025	0	0	0,23	0,28	0	0,23	0,28	0	0	24	0	0	15,8	15,4	0,46	0,26	0,23	-
26.08.2025	-0,001	0	5,21	4,39	0	5,21	4,39	0	0	24	0	0	14,8	15,4	-0,62	0,58	0,56	-
27.08.2025	0,511	0	55,03	46,11	0	54,36	45,75	0	0	24	0	0	49,8	39,7	10,1	0,55	0,53	-
28.08.2025	0,4	0	34,2	29,51	0	33,67	29,23	0	0	24	0	0	57,5	44,7	12,8	0,59	0,57	-
29.08.2025	0,58	0	52,21	46,05	0	51,31	45,57	0	0	24	0	0	59,8	48,5	11,25	0,59	0,57	-
30.08.2025	0,583	0	52,27	46,07	0	51,37	45,57	0	0	24	0	0	59,7	48,4	11,3	0,58	0,57	-
31.08.2025	0,59	0	52,62	45,15	0	51,73	44,65	0	0	24	0	0	59,8	48,5	11,24	0,59	0,57	-
01.09.2025	0,587	0	52,72	46,74	0	51,77	46,22	0	0	24	0	0	60,5	49,3	11,25	0,57	0,56	-
02.09.2025	0,575	0	52,85	47,42	0	51,91	46,89	0	0	24	0	0	60,8	49,7	11,05	0,6	0,58	-
03.09.2025	0,557	0	52,69	47	0	51,79	46,47	0	0	24	0	0	59,9	49,2	10,67	0,6	0,58	-
04.09.2025	0,547	0	52,91	47	0	52,07	46,48	0	0	24	0	0	58,4	48	10,41	0,6	0,58	-
05.09.2025	0,629	0	52,83	47,3	0	51,86	46,69	0	0	24	0	0	64,4	52,2	12,15	0,6	0,58	-
06.09.2025	0,63	0	52,73	47,92	0	51,77	47,29	0	0	24	0	0	64,8	52,7	12,19	0,6	0,58	-
07.09.2025	0,648	0	53,84	47,67	0	52,88	47,07	0	0	24	0	0	64,3	52,1	12,16	0,6	0,58	-
08.09.2025	0,651	0	53,61	49,21	0	52,65	48,57	0	0	24	0	0	64,4	52	12,36	0,6	0,58	-
09.09.2025	0,663	0	53,48	48,12	0	52,52	47,5	0	0	24	0	0	64,9	52,3	12,61	0,53	0,51	-
10.09.2025	0,472	0	44,62	40,79	0	43,86	40,29	0	0	24	0	0	61,4	50,7	10,69	0,64	0,62	-
11.09.2025	0,667	0	63,33	58,01	0	62,13	57,23	0	0	24	0	0	64,3	53,6	10,7	0,65	0,62	-
12.09.2025	0,672	0	69,68	64,61	0	68,36	63,73	0	0	24	0	0	64,5	54,7	9,78	0,65	0,62	-
13.09.2025	0,68	0	64,44	59,15	0	63,24	58,37	0	0	24	0	0	64,4	53,6	10,71	0,64	0,62	-
14.09.2025	0,661	0	63,02	56,92	0	61,82	56,18	0	0	24	0	0	63,6	53,1	10,58	0,65	0,62	-
15.09.2025	0,658	0	63,39	57,91	0	62,19	57,19	0	0	24	0	0	63,3	52,7	10,55	0,65	0,62	-
16.09.2025	0,664	0	62,74	57,14	0	61,54	56,42	0	0	24	0	0	64	53,2	10,81	0,64	0,62	-
17.09.2025	0,698	0	64,02	58,57	0	62,82	57,82	0	0	24	0	0	64,3	53,2	11,09	0,6	0,57	-
18.09.2025	0,695	0	66,34	62,15	0	65,1	61,34	0	0	24	0	0	64,2	53,5	10,64	0,64	0,62	-
19.09.2025	0,72	0	68,73	63,11	0	67,4	62,27	0	0	24	0	0	65	54,3	10,68	0,65	0,63	-
20.09.2025	0,714	0	66,76	60,54	0	65,55	59,75	0	0	24	0	0	65,1	54,2	10,85	0,65	0,62	-
21.09.2025	0,701	0	66,79	60,73	0	65,56	59,93	0	0	24	0	0	65	54,4	10,66	0,65	0,63	-
22.09.2025	0,698	0	65,75	60,8	0	64,54	60,02	0	0	24	0	0	65,1	54,2	10,82	0,59	0,58	-
23.09.2025	0,499	0	44,31	43,4	0	43,52	42,87	0	0	24	0	0	63,6	51	12,67	0,58	0,55	-
Итого:	17,349	0	1604,45	1451,2	0	1575,83	1433,46	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,349																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.08.2025	939,572	76356,64	66895,78	0	75035,65	66145,37	0
23.09.2025	956,921	77961,09	68346,98	0	76611,48	67578,83	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.09.2025 16:07:07