

#98988#

Отчёт по теплопотреблению за период с 07.10.2024 по 23.10.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Куйбышева 161-169, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7079
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261216
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
08.10.2024	0,525	100,94	99,85	99,85	24	0	0	48,1	42,9	5,24	0,59	0,51	-
09.10.2024	1,686	308,63	304,67	304,67	24	0	0	52,4	46,9	5,53	0,59	0,53	-
10.10.2024	1,709	280,05	276,33	276,33	24	0	0	53,4	47,2	6,19	0,6	0,53	-
11.10.2024	1,682	277,9	274,32	274,32	24	0	0	52,6	46,5	6,13	0,61	0,54	-
12.10.2024	1,748	280,77	277,17	277,17	24	0	0	52,2	45,9	6,31	0,61	0,55	-
13.10.2024	1,728	280,83	277,31	277,31	24	0	0	51,5	45,3	6,23	0,61	0,55	-
14.10.2024	1,728	280,59	276,99	276,99	24	0	0	52	45,8	6,24	0,62	0,55	-
15.10.2024	1,692	277,08	273,63	273,63	24	0	0	51,7	45,6	6,18	0,6	0,54	-
16.10.2024	1,656	273,73	270,42	270,42	24	0	0	50,8	44,6	6,13	0,58	0,52	-
17.10.2024	1,639	271,21	268,05	268,05	24	0	0	50,2	44	6,11	0,58	0,52	-
18.10.2024	1,611	270,47	267,35	267,35	24	0	0	49,9	43,8	6,02	0,58	0,52	-
19.10.2024	1,577	270,6	267,48	267,48	24	0	0	49,4	43,5	5,9	0,58	0,51	-
20.10.2024	1,587	269,97	266,85	266,85	24	0	0	49,3	43,3	5,95	0,57	0,51	-
21.10.2024	1,593	270,17	267,05	267,05	24	0	0	49,8	43,8	5,96	0,57	0,5	-
22.10.2024	1,591	270,92	267,63	267,63	24	0	0	50,7	44,8	5,93	0,57	0,5	-
23.10.2024	1,569	270,92	267,77	267,77	24	0	0	50,4	44,5	5,86	0,57	0,5	-
Итого:	25,321	4254,78	4202,87	4202,87	384	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,321												

Общее время работы системы, ч 384

Период нормальной работы системы, ч 384

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
07.10.2024	1293,1	183128,66	180821,04	180821,04
23.10.2024	1318,421	187383,44	185023,91	185023,91

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2024 8:09:59