

#53418#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.11.2023 по 23.12.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 161-169, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00261216	Показания прибора, Гкал 23.12.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.11.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1050,848	992,457	58.391
Количество тепловой энергии, система 2	600,156	581,58	18.576

Подпись исполнителя _____



#52697#

Отчёт за период с 23.11.2023 по 23.12.2023.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7079
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261216
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.12.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2023	3,5	1,715	236,38	233,69	233,69	24	0	0	49,6	42,2	7,34	0,5	0,43
25.11.2023	-0,2	1,889	236,82	233,87	233,87	24	0	0	51,6	43,5	8,08	0,5	0,43
26.11.2023	-2,4	1,954	236,86	233,79	233,79	24	0	0	52,4	44	8,36	0,5	0,44
27.11.2023	-7,5	2,024	236,97	233,85	233,85	24	0	0	53,3	44,6	8,66	0,5	0,44
28.11.2023	-7,3	2,057	237,12	234,01	234,01	24	0	0	53,3	44,5	8,8	0,5	0,44
29.11.2023	-6,5	2,117	233,36	230,16	230,16	24	0	0	54	44,8	9,21	0,56	0,51
30.11.2023	-5,4	2,235	193,5	190,53	190,53	24	0	0	57,5	45,8	11,75	0,61	0,57
01.12.2023	-	2,143	133,51	131,22	131,22	24	0	0	61	44,6	16,35	0,6	0,56
02.12.2023	-	2,084	133,07	130,91	130,91	24	0	0	60,1	44,1	15,94	0,59	0,56
03.12.2023	-	1,886	123,69	121,7	121,7	24	0	0	59,3	43,8	15,5	0,57	0,54
04.12.2023	-	2,031	142,79	140,64	140,64	24	0	0	57,3	42,8	14,47	0,6	0,57
05.12.2023	-	2,174	141,57	139,17	139,17	24	0	0	60,7	45	15,65	0,6	0,57
06.12.2023	-	2,251	141,19	138,77	138,77	24	0	0	61,8	45,6	16,24	0,6	0,56
07.12.2023	-	2,18	141,35	138,95	138,95	24	0	0	60,9	45,2	15,71	0,64	0,6
08.12.2023	-	2,275	152,48	149,88	149,88	24	0	0	61,3	46,1	15,19	0,69	0,65
09.12.2023	-	2,404	170,02	167,13	167,13	24	0	0	61,9	47,5	14,39	0,68	0,64
10.12.2023	-	2,26	170,06	167,3	167,3	24	0	0	60	46,5	13,52	0,69	0,65
11.12.2023	-	2,065	170,1	167,55	167,55	24	0	0	57,4	45	12,34	0,57	0,53
12.12.2023	-	1,438	126,6	124,77	124,77	24	0	0	55,8	44,3	11,54	0,26	0,25
13.12.2023	-	0	0	0	0	24	0	0	15,9	16,8	-0,94	0,65	0,61
14.12.2023	-	2,134	162,42	159,96	159,96	24	0	0	57,1	43,7	13,37	0,69	0,64
15.12.2023	-	2,216	196,7	193,64	193,64	24	0	0	58,1	46,6	11,47	0,7	0,66
16.12.2023	-	1,806	169,76	167,56	167,56	24	0	0	53,2	42,4	10,8	0,69	0,65
17.12.2023	-	1,766	167,52	165,36	165,36	24	0	0	53,2	42,5	10,7	0,69	0,65
18.12.2023	-	1,81	176,28	173,9	173,9	24	0	0	54	43,6	10,44	0,69	0,65
19.12.2023	-	1,762	173,61	171,29	171,29	24	0	0	53,5	43,2	10,29	0,69	0,65
20.12.2023	-	1,732	170,51	168,35	168,35	24	0	0	53	42,7	10,3	0,68	0,64
21.12.2023	-	1,83	210,08	207,34	207,34	24	0	0	52,8	44	8,83	0,68	0,61
22.12.2023	-	2,067	262,25	258,66	258,66	24	0	0	54,5	46,5	8	0,65	0,58
23.12.2023	-	2,086	261,2	257,58	257,58	24	0	0	54,5	46,4	8,1	0,56	0,5
Итого:	-2,4	58,391	5307,77	5231,53	5231,53	720	0	-	54,97	43,61	11,35	0,6	0,56

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	M2, т
23.11.2023	992,457	147700,05	145875,02	145875,02
23.12.2023	1050,848	153007,82	151106,55	151106,55

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#52520#

Отчёт за период с 23.11.2023 по 23.12.2023.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7080
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261216
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 28.12.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2023	3,5	0,594	0	48,74	43,95	0	47,99	43,47	0	0	24	0	0	59,5	47,2	12,36	0,58	0,57
25.11.2023	-0,2	0,665	0	49,65	43,66	0	48,75	43,15	0	0	24	0	0	62,6	49	13,55	0,58	0,56
26.11.2023	-2,4	0,682	0	48,83	43,38	0	47,89	42,86	0	0	24	0	0	63,8	49,6	14,18	0,58	0,57
27.11.2023	-7,5	0,721	0	49,25	44,15	0	48,29	43,62	0	0	24	0	0	65,8	50,9	14,87	0,59	0,57
28.11.2023	-7,3	0,738	0	49,96	44,29	0	48,98	43,75	0	0	24	0	0	66,1	51	15,01	0,58	0,57
29.11.2023	-6,5	0,734	0	48,71	44,4	0	47,75	43,87	0	0	24	0	0	66,3	51,1	15,23	0,58	0,57
30.11.2023	-5,4	0,651	0	48,78	44	0	47,92	43,49	0	0	24	0	0	62	48,5	13,48	0,58	0,57
01.12.2023	-	0,566	0	49,53	43,53	0	48,84	43,09	0	0	24	0	0	55,8	44,2	11,64	0,58	0,56
02.12.2023	-	0,509	0	49,21	42,56	0	48,57	42,22	0	0	24	0	0	52,8	42,6	10,17	0,57	0,56
03.12.2023	-	0,678	0	46,29	41,29	0	45,4	40,79	0	0	24	0	0	64,5	49,6	14,89	0,58	0,57
04.12.2023	-	0,65	0	49,26	43,98	0	48,4	43,5	0	0	24	0	0	61,2	47,8	13,48	0,59	0,57
05.12.2023	-	0,737	0	49,44	44,16	0	48,48	43,63	0	0	24	0	0	66,4	51,2	15,18	0,59	0,57
06.12.2023	-	0,777	0	49,77	44,15	0	48,74	43,61	0	0	24	0	0	67,9	52,1	15,82	0,59	0,57
07.12.2023	-	0,736	0	49,04	44,39	0	48,04	43,86	0	0	24	0	0	66,8	51,5	15,26	0,59	0,57
08.12.2023	-	0,706	0	48,79	44,18	0	47,85	43,65	0	0	24	0	0	65	50,4	14,63	0,58	0,57
09.12.2023	-	0,557	0	49,31	42,92	0	48,59	42,52	0	0	24	0	0	55,6	44,1	11,47	0,58	0,56
10.12.2023	-	0,517	0	49,14	41,95	0	48,46	41,63	0	0	24	0	0	52,9	42,3	10,54	0,59	0,57
11.12.2023	-	0,635	0	48,77	43,68	0	47,95	43,22	0	0	24	0	0	60,4	47,2	13,3	0,56	0,55
12.12.2023	-	0,507	0	38,38	35,67	0	37,68	35,28	0	0	24	0	0	62,5	48,2	14,28	0,49	0,48
13.12.2023	-	0,008	0	3,22	5,29	0	3,22	5,29	0	0	24	0	0	17,7	14,7	3,07	0,58	0,56
14.12.2023	-	0,741	0	50,11	44,19	0	49,17	43,71	0	0	24	0	0	64,7	49,4	15,33	0,59	0,57
15.12.2023	-	0,712	0	52,87	48,22	0	51,85	47,67	0	0	24	0	0	64,6	50,9	13,66	0,59	0,57
16.12.2023	-	0,623	0	52,4	47	0	51,52	46,47	0	0	24	0	0	60	47,9	12,03	0,59	0,57
17.12.2023	-	0,612	0	52,23	44,92	0	51,35	44,44	0	0	24	0	0	59,9	48,1	11,77	0,59	0,57
18.12.2023	-	0,587	0	49,63	44,19	0	48,8	43,68	0	0	24	0	0	60,2	48,2	11,99	0,59	0,57
19.12.2023	-	0,578	0	48,93	43,5	0	48,16	43,02	0	0	24	0	0	60	48	11,97	0,59	0,57
20.12.2023	-	0,568	0	48,71	43,59	0	47,94	43,12	0	0	24	0	0	59,7	47,9	11,8	0,59	0,57
21.12.2023	-	0,627	0	49,08	42,96	0	48,22	42,48	0	0	24	0	0	61,3	48,3	12,97	0,59	0,57
22.12.2023	-	0,594	0	49,13	43,53	0	48,4	43,05	0	0	24	0	0	59,1	46,8	12,25	0,58	0,57
23.12.2023	-	0,566	0	48,74	43,27	0	48,03	42,85	0	0	24	0	0	57,5	45,8	11,68	0,58	0,56
Итого:	-2,4	18,576	0	1425,9	1270,95	0	1401,23	1256,99	0	0	720	0	-	60,09	47,15	12,93	0,58	0,56

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.11.2023	581,58	46847,12	40651,2	0	46050,29	40199,57	0
23.12.2023	600,156	48273,02	41922,15	0	47451,52	41456,56	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения