

#70344#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 18.02.2024 по 23.02.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 181-187, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 2842	Показания прибора, Гкал 23.02.2024	Предыдущие показания, Гкал 18.02.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	4351,929	4340,181	11.748
Количество тепловой энергии, система 2	1446,329	1443,318	3.011

Подпись исполнителя _____



ТЕПЛОСЕРВИС
МП «Калининградтеплоэнергетика»
ОТЧЕТ ПРИЕМНИК
« 24 » 02
[Signature]

#70342#

Отчёт за период с 18.02.2024 по 23.02.2024.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 7071
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 2842
Номер системы 1
Отчёт сформирован 27.02.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
19.02.2024	-	2,823	0	169,952	0	0	167,354	0	0	23,82	0,18	536576	32774	57,6	40,4	0	0,49	0,5	0
20.02.2024	-	2,317	0	171,317	0	0	168,987	0	0	24	0	524288	0	54,3	40,5	0	0,49	0,5	0
21.02.2024	-	2,157	0	171,3	0	0	169,138	0	0	24	0	524288	0	52,2	39,5	0	0,49	0,5	0
22.02.2024	-	2,236	0	171,287	0	0	169,034	0	0	24	0	524288	0	53,4	40,1	0	0,5	0,5	0
23.02.2024	-	2,215	0	171,265	0	0	168,994	0	0	24	0	524288	0	53,6	40,5	0	0,5	0,5	0
Итого:	-	11,748	0	855,121	0	0	843,507	0	0	119,82	0,18	-	-	54,22	40,2	0	0,49	0,5	0

Общее время работы системы 120 час.
Период нормальной работы системы 119,82 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
18.02.2024	4340,181	224678,406	0	0	220942,391	0	0	49191,43	763,7	11226,13	4,3
23.02.2024	4351,929	225533,516	0	0	221785,906	0	0	49311,25	883,52	11226,32	4,48

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____