#8846#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 30.04.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК Адрес потребителя Куйбышева 181-187, Калининград

 Адрес потребителя
 Куйбы

 Номер абонента
 5346

 Порядковый номер
 7071

 Тип теплосчётчика
 ВКТ-9

 Заводской номер
 2842

 Номер системы
 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2,	dM3,	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	р1, МПа	р2, МПа	р3, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	3,116	0	174,909	0	0	172,424	0	0	24	0	0	0	55,4	37,3	0	0,41	0,39	0	4
25.04.2021	2,331	0	174,864	0	0	172,785	0	0	24	0	0	0	50,7	37,2	0	0,41	0,39	0	3,7
26.04.2021	2,128	0	174,919	0	0	172,987	0	0	24	0	0	0	49	36,7	0	0,41	0,39	0	2,9
27.04.2021	2,17	0	174,962	0	0	173	0	0	24	0	0	0	49,4	36,8	0	0,41	0,39	0	4,1
28.04.2021	2,139	0	174,852	0	0	172,907	0	0	24	0	0	0	49,1	36,7	0	0,41	0,39	0	6,7
29.04.2021	2,283	0	189,087	0	0	186,834	0	0	24	0	0	0	50,8	38,4	0	0,41	0,39	0	9,3
30.04.2021	0,766	0	78,848	0	0	77,988	0	0	14,48	9,52	0	32774	48,5	31,5	0	0,2	0,19	0	-
Итого:	14,933	0	1142,441	0	0	1128,925	0	0	158,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,933																		

Общее время работы системы, ч 168 Период нормальной работы системы, ч 158,48

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	М1, т	М2, т	М3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.04.2021	2935,146	126841,641	0	0	124470,406	0	0	29944,92	768	5728,38	0
30.04.2021	2950,079	127984,078	0	0	125599,328	0	0	30103,4	926,48	5737,9	9,52

Подпись абонента	
Представитель теплоснабжения	

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 13.05.2021 13:08:51