

#109522#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.12.2024 по 10.01.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК  
Куйбышева 181-187, Калининград  
5346

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
2842	10.01.2025	23.12.2024	
Количество тепловой энергии, система 1	4710	4662,411	47.589
Количество тепловой энергии, система 2	1633,803	1621,637	12.166

*с 11.01.25 поверка*

Подпись исполнителя



#109521#

Отчёт за период с 23.12.2024 по 10.01.2025.

Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 7072  
 Тип теплосчётчика ВКТ-9  
 Заводской номер 2842  
 Номер системы 2  
 Отчёт сформирован 13.01.2025  
 Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.12.2024	-	0,651	0	14,755	4,973	0	14,507	4,945	0	24	0	0	0	60,6	36,2	0	0,47	0,47	0
25.12.2024	-	0,644	0	14,64	4,871	0	14,397	4,844	0	24	0	0	0	60,2	36	0	0,47	0,47	0
26.12.2024	-	0,591	0	14,08	4,898	0	13,861	4,872	0	24	0	0	0	58,2	35	0	0,48	0,47	0
27.12.2024	-	0,581	0	13,885	4,857	0	13,668	4,831	0	24	0	0	0	58,3	35,2	0	0,47	0,47	0
28.12.2024	-	0,666	0	15,502	4,818	0	15,26	4,791	0	24	0	0	0	58,3	35,7	0	0,47	0,47	0
29.12.2024	-	0,72	0	16,555	4,796	0	16,297	4,77	0	24	0	0	0	58,2	35,6	0	0,47	0,47	0
30.12.2024	-	0,679	0	15,847	4,795	0	15,604	4,77	0	24	0	0	0	57,8	35,1	0	0,47	0,46	0
31.12.2024	-	0,816	0	18,398	4,492	0	18,117	4,468	0	24	0	0	0	57,5	35,1	0	0,46	0,46	0
01.01.2025	-	0,593	0	14,382	5,026	0	14,165	5	0	24	0	0	0	57,4	34,6	0	0,48	0,48	0
02.01.2025	-	0,564	0	13,707	5,008	0	13,498	4,983	0	24	0	0	0	57,6	34,3	0	0,48	0,47	0
03.01.2025	-	0,687	0	15,15	4,915	0	14,889	4,888	0	24	0	0	0	61,3	35,9	0	0,48	0,47	0
04.01.2025	-	0,736	0	15,675	4,892	0	15,394	4,864	0	24	0	0	0	62,6	36	0	0,48	0,47	0
05.01.2025	-	0,738	0	15,445	4,894	0	15,159	4,866	0	24	0	0	0	63,8	36,4	0	0,47	0,47	0
06.01.2025	-	0,677	0	14,602	4,926	0	14,338	4,898	0	24	0	0	0	62,9	36,3	0	0,47	0,47	0
07.01.2025	-	0,752	0	17,115	4,789	0	16,847	4,763	0	24	0	0	0	58,3	35,6	0	0,48	0,47	0
08.01.2025	-	0,705	0	15,997	4,807	0	15,742	4,781	0	24	0	0	0	59	35,2	0	0,47	0,47	0
09.01.2025	-	0,72	0	15,917	4,832	0	15,652	4,806	0	24	0	0	0	60,4	35,5	0	0,47	0,47	0
10.01.2025	-	0,646	0	14,927	4,879	0	14,69	4,853	0	24	0	0	0	58,9	35	0	0,47	0,47	0
Итого:	-	12,166	0	276,579	87,468	0	272,085	86,993	0	432	0	-	-	59,52	35,48	0	0,47	0,47	0

Общее время работы системы 432 час.

Период нормальной работы системы 432 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.12.2024	1621,637	42077,707	15416,566	0	41410,098	15318,318	0	64651,67	743,23	3181,25	0,77
10.01.2025	1633,803	42354,289	15504,034	0	41682,184	15405,311	0	65083,67	1175,23	3181,25	0,77

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения