

#9702#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский 92-96, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 5652
Тип теплосчётчика SKS-3
Заводской номер 13025
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2022	5,66	171,8	170,1	24	24	0	0	0	72	43	0	0	0	4,7
25.02.2022	5,47	170,7	169,2	24	24	0	0	0	71	43	0	0	0	4,4
26.02.2022	5,5	165,8	164,2	24	24	0	0	0	71	42	0	0	0	2,9
27.02.2022	6,02	167,2	165,4	24	24	0	0	0	75	44	0	0	0	0,6
28.02.2022	6,23	177,8	175,6	24	24	0	0	0	76	45	0	0	0	0,5
01.03.2022	6,09	173,2	171,2	24	24	0	0	0	76	45	0	0	0	-1,2
02.03.2022	6,07	173,9	172	24	24	0	0	0	76	45	0	0	0	-0,1
03.03.2022	5,88	175,7	173,5	24	24	0	0	0	74	44	0	0	0	2,7
04.03.2022	5,82	172,5	170,7	24	24	0	0	0	74	44	0	0	0	2,1
05.03.2022	6,05	163	161,3	24	24	0	0	0	77	44	0	0	0	-2,2
06.03.2022	6,19	169,1	167,6	24	24	0	0	0	77	45	0	0	0	-1,1
07.03.2022	6,09	174,3	172,8	24	24	0	0	0	76	45	0	0	0	1,7
08.03.2022	6,16	184,1	182,5	24	24	0	0	0	75	45	0	0	0	2,8
09.03.2022	5,83	172,2	170,3	24	24	0	0	0	74	44	0	0	0	1,3
10.03.2022	6,01	162	159,9	24	24	0	0	0	77	44	0	0	0	-2,5
11.03.2022	6,22	168,3	165,7	24	24	0	0	0	78	45	0	0	0	-1,2
12.03.2022	6,09	173,1	171,4	24	24	0	0	0	76	45	0	0	0	-0,6
13.03.2022	5,89	172,5	171	24	24	0	0	0	74	43	0	0	0	0
14.03.2022	5,71	173,1	171,8	24	24	0	0	0	73	43	0	0	0	1,5
15.03.2022	5,66	176,9	175,4	24	24	0	0	0	72	44	0	0	0	1,8
16.03.2022	5,57	175,9	174,2	24	24	0	0	0	71	43	0	0	0	2,3
17.03.2022	5,59	179	177,7	24	24	0	0	0	71	43	0	0	0	3,3
18.03.2022	5,55	180,5	179,1	24	24	0	0	0	71	44	0	0	0	4,3
19.03.2022	5,58	182,4	181	24	24	0	0	0	71	44	0	0	0	2,6
20.03.2022	5,77	181,7	180,8	24	24	0	0	0	72	44	0	0	0	2,2
21.03.2022	5,5	180,7	179,1	24	24	0	0	0	70	43	0	0	0	3,3
22.03.2022	5,67	191,9	190,9	24	24	0	0	0	71	45	0	0	0	4,9
23.03.2022	5,72	195,1	193,6	24	24	0	0	0	71	45	0	0	0	-
Итого:	163,59	4904,4	4858	672	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	140,686													

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2022	9994,72	385627,6	384076,1	67173,43	0,4
23.03.2022	10158,31	390532	388934,1	67845,43	0,4

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2022 11:38:04