

#75644#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Московский 92-96, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 5652  
Тип теплосчётчика SKS-3  
Заводской номер 13025  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2024	5,39	176,4	174,4	24	24	0	0	256	71	44	0	0	0	-
25.02.2024	5,61	178,9	176,8	24	24	0	0	256	71	44	0	0	0	-
26.02.2024	5,6	186,1	184,1	24	24	0	0	256	71	45	0	0	0	-
27.02.2024	5,48	186,2	184,1	24	24	0	0	256	71	45	0	0	0	-
28.02.2024	5,42	182,5	180,6	24	24	0	0	256	71	45	0	0	0	-
29.02.2024	5,42	174,3	172,4	24	24	0	0	256	71	43	0	0	0	-
01.03.2024	5,71	195,4	193	24	24	0	0	256	71	46	0	0	0	-
02.03.2024	5,71	193,5	191,5	24	24	0	0	256	71	45	0	0	0	-
03.03.2024	5,46	178,6	176,4	24	24	0	0	256	69	43	0	0	0	-
04.03.2024	5,31	168,9	166,8	24	24	0	0	256	70	43	0	0	0	-
05.03.2024	5,26	163,6	161,5	24	24	0	0	256	70	42	0	0	0	-
06.03.2024	5,68	173,6	171,4	24	24	0	0	256	72	43	0	0	0	-
07.03.2024	5,84	175,2	172,9	24	24	0	0	256	74	45	0	0	0	-
08.03.2024	5,91	173	170,8	24	24	0	0	256	75	45	0	0	0	-
09.03.2024	5,96	171,4	169,1	24	24	0	0	256	76	45	0	0	0	-
10.03.2024	6,01	171	168,7	24	24	0	0	256	75	44	0	0	0	-
11.03.2024	5,55	169,9	167,5	24	24	0	0	256	72	44	0	0	0	-
12.03.2024	5,63	169,7	167,6	24	24	0	0	256	72	43	0	0	0	-
13.03.2024	5,54	181	178,9	24	24	0	0	256	71	44	0	0	0	-
14.03.2024	5,6	194,5	192,4	24	24	0	0	256	71	46	0	0	0	-
15.03.2024	5,55	199,1	196,9	24	24	0	0	256	71	46	0	0	0	-
16.03.2024	5,48	196	193,9	24	24	0	0	256	71	47	0	0	0	-
17.03.2024	5,5	170	168,1	24	24	0	0	256	72	44	0	0	0	-
18.03.2024	4,83	146,9	145	20,27	20,27	0	0	256	74	45	0	0	0	-
19.03.2024	5,65	175	173	24	24	0	0	2304	74	45	0	0	0	-
20.03.2024	5,63	178,3	176,2	24	24	0	0	256	72	45	0	0	0	-
21.03.2024	5,44	178,8	176,8	24	24	0	0	264	71	45	0	0	0	-
22.03.2024	5,54	184,3	182,2	24	24	0	0	256	71	45	0	0	0	-
23.03.2024	5,46	184,1	182	24	24	0	0	256	71	45	0	0	0	-
Итого:	161,17	5176,2	5115	692,27	692,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	138,605													

Общее время работы системы, ч 696  
Период нормальной работы системы, ч 692,27

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2024	12558,58	508998,6	506651,8	83046,12	1609,99
23.03.2024	12719,75	514174,8	511766,8	83738,38	1609,99

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.03.2024 8:09:19