

#121181#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Московский 92-96, Калининград
5346
5652
SKS-3
13025
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	5,74	181,1	177,5	24	24	0	0	256	73	45	0	0	0	-
25.02.2025	5,63	176,4	172,7	24	24	0	0	256	72	44	0	0	0	-
26.02.2025	5,79	189,2	185,6	24	24	0	0	256	73	46	0	0	0	-
27.02.2025	5,79	192,4	188,6	23,75	23,75	0,01	0	256	73	46	0	0	0	-
28.02.2025	5,71	185,4	181,8	24	24	0	0	2304	73	45	0	0	0	-
01.03.2025	5,56	177,1	173,4	24	24	0	0	256	73	45	0	0	0	-
02.03.2025	5,8	184,8	181,2	24	24	0	0	256	73	45	0	0	0	-
03.03.2025	5,66	183,7	179,9	24	24	0	0	256	72	45	0	0	0	-
04.03.2025	5,73	191,4	187,7	24	24	0	0	256	73	46	0	0	0	-
05.03.2025	5,83	201,9	198,2	24	24	0	0	256	73	47	0	0	0	-
06.03.2025	5,88	209,4	205,7	24	24	0	0	256	73	48	0	0	0	-
07.03.2025	5,25	192	188,6	24	24	0	0	256	70	46	0	0	0	-
08.03.2025	5,1	190,1	186,7	24	24	0	0	256	68	45	0	0	0	-
09.03.2025	5,21	191,8	188,8	24	24	0	0	256	68	44	0	0	0	-
10.03.2025	4,96	195,2	192,3	24	24	0	0	256	67	45	0	0	0	-
11.03.2025	4,84	166,2	163,4	24	24	0	0	256	69	43	0	0	0	-
12.03.2025	5,04	167,3	164,5	24	24	0	0	256	69	43	0	0	0	-
13.03.2025	4,98	162,6	159,8	24	24	0	0	256	68	42	0	0	0	-
14.03.2025	5,82	186,5	183,4	24	24	0	0	256	74	46	0	0	0	-
15.03.2025	5,99	185,3	181,7	24	24	0	0	256	75	46	0	0	0	-
16.03.2025	5,93	185,1	181,5	24	24	0	0	256	74	46	0	0	0	-
17.03.2025	5,93	180,5	176,9	24	24	0	0	256	75	46	0	0	0	-
18.03.2025	5,71	187,6	184,1	23,73	23,73	0	0	256	73	46	0	0	0	-
19.03.2025	5,59	188,8	185,3	24	24	0	0	2304	72	45	0	0	0	-
20.03.2025	5,32	188,7	185,2	24	24	0	0	256	70	45	0	0	0	-
21.03.2025	5,15	188,2	184,8	24	24	0	0	256	69	44	0	0	0	-
22.03.2025	5,3	190,4	186,8	24	24	0	0	256	69	45	0	0	0	-
23.03.2025	5,08	177	173,6	23,99	23,99	0	0	256	67	43	0	0	0	-
Итого:	154,32	5196,1	5099,7	671,47	671,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	132,714													

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

671,47

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	13813,09	575396,8	572166,8	91810,4	1610,01
23.03.2025	13967,41	580592,9	577266,5	92481,88	1610,02

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 15:02:12