

УКЛР

Отчет за период с 24.02.2025 до 23.03.2025

Абонент: Московский,92-96
Адрес установки:
Тепловычислитель: SKS-3
Заводской № : 13025
Отчет сформирован: 24.03.2021

Ведомость регистрации параметров:

Time	E1,MWh	dE1,MWh	V1,m3	dV1,m3	V2,m3	dV2,m3	V1-V2,m3	d(V1-V2),m3	T1,°C	T2,°C	T1-T2,°C	Error	Error1	Error2	Ton,h
24.02.2025 0:00	13813,09	5,74	575396,8	181,1	572166,8	177,5	3230	3,6	74,91	44,56	30,35	100	0	0	93420,03
25.02.2025 0:00	13818,83	5,63	575577,9	176,4	572344,3	172,7	3233,6	3,7	73,02	45,05	27,97	100	0	0	93444,03
26.02.2025 0:00	13824,46	5,79	575754,3	189,2	572517	185,6	3237,3	3,6	72,49	44,33	28,16	100	0	0	93468,03
27.02.2025 0:00	13830,25	5,79	575943,5	192,4	572702,6	188,6	3240,9	3,8	72,52	45,53	26,99	100	0	0	93492,03
28.02.2025 0:00	13836,04	5,71	576135,9	185,4	572891,2	181,8	3244,7	3,6	72,85	46,26	26,59	900	0	0	93515,78
01.03.2025 0:00	13841,75	5,56	576321,3	177,1	573073	173,4	3248,3	3,7	72,56	45,35	27,21	100	0	0	93539,78
02.03.2025 0:00	13847,31	5,8	576498,4	184,8	573246,4	181,2	3252	3,6	72,66	44,95	27,71	100	0	0	93563,78
03.03.2025 0:00	13853,11	5,66	576683,2	183,7	573427,6	179,9	3255,6	3,8	72,61	44,96	27,65	100	0	0	93587,78
04.03.2025 0:00	13858,77	5,73	576866,9	191,4	573607,5	187,7	3259,4	3,7	71,61	44,55	27,06	100	0	0	93611,78
05.03.2025 0:00	13864,5	5,83	577058,3	201,9	573795,2	198,2	3263,1	3,7	72,58	46,19	26,39	100	0	0	93635,78
06.03.2025 0:00	13870,33	5,88	577260,2	209,4	573993,4	205,7	3266,8	3,7	72,77	47,25	25,52	100	0	0	93659,78
07.03.2025 0:00	13876,21	5,25	577469,6	192	574199,1	188,6	3270,5	3,4	72,74	47,93	24,81	100	0	0	93683,78
08.03.2025 0:00	13881,46	5,1	577661,6	190,1	574387,7	186,7	3273,9	3,4	69,81	45,7	24,11	100	0	0	93707,78
09.03.2025 0:00	13886,56	5,21	577851,7	191,8	574574,4	188,8	3277,3	3	68,49	44,79	23,7	100	0	0	93731,78
10.03.2025 0:00	13891,77	4,96	578043,5	195,2	574763,2	192,3	3280,3	2,9	68,21	44,29	23,92	100	0	0	93755,78
11.03.2025 0:00	13896,73	4,84	578238,7	166,2	574955,5	163,4	3283,2	2,8	67,04	44,9	22,14	100	0	0	93779,78
12.03.2025 0:00	13901,57	5,04	578404,9	167,3	575118,9	164,5	3286	2,8	68,85	43,02	25,83	100	0	0	93803,78
13.03.2025 0:00	13906,61	4,98	578572,2	162,6	575283,4	159,8	3288,8	2,8	69,09	42,61	26,48	100	0	0	93827,78
14.03.2025 0:00	13911,59	5,82	578734,8	186,5	575443,2	183,4	3291,6	3,1	68,36	41,99	26,37	100	0	0	93851,78
15.03.2025 0:00	13917,41	5,99	578921,3	185,3	575626,6	181,7	3294,7	3,6	73,6	46,04	27,56	100	0	0	93875,78
16.03.2025 0:00	13923,4	5,93	579106,6	185,1	575808,3	181,5	3298,3	3,6	74,63	46,08	28,55	100	0	0	93899,78
17.03.2025 0:00	13929,33	5,93	579291,7	180,5	575989,8	176,9	3301,9	3,6	74,36	46,07	28,29	100	0	0	93923,78
18.03.2025 0:00	13935,26	5,71	579472,2	187,6	576166,7	184,1	3305,5	3,5	75,25	46,23	29,02	100	0	0	93947,78
19.03.2025 0:00	13940,97	5,59	579659,8	188,8	576350,8	185,3	3309	3,5	72,91	46,01	26,9	900	0	0	93971,51
20.03.2025 0:00	13946,56	5,32	579848,6	188,7	576536,1	185,2	3312,5	3,5	71,54	45,4	26,14	100	0	0	93995,51
21.03.2025 0:00	13951,88	5,15	580037,3	188,2	576721,3	184,8	3316	3,4	69,66	44,63	25,03	100	0	0	94019,51
22.03.2025 0:00	13957,03	5,3	580225,5	190,4	576906,1	186,8	3319,4	3,6	68,63	44,47	24,16	100	0	0	94043,51
27,00	149,24	149,24	5019,10	5019,10	4926,10	4926,10	93,00	93,00	71,62	45,15	26,47	---	---	---	647,48

Общее время работы системы 648,00 час.

Период нормальной работы 647,48 час.

Показание интеграторов:


Time	E1,MWh	V1,m3	V2,m3	V1-V2,m3	Ton,h	Trun,h	Trun1,h	Trun2,h
24.02.2025 0:00	13813,09	575396,8	572166,8	3230	93420,03	91810,4	91810,4	93420,03
23.03.2025 0:00	13962,33	580415,9	577092,9	3323	94067,51	92457,88	92457,88	94067,51

Представитель абонента

Представитель теплоснабжения



dTon,h	Trun,h	dTrun,h	Trun1,h	dTrun1,h	Trun2,h	dTrun2,h
24	91810,4	24	91810,4	24	93420,03	24
24	91834,4	24	91834,4	24	93444,03	24
24	91858,4	24	91858,4	24	93468,03	24
23,75	91882,4	23,75	91882,4	23,75	93492,03	23,75
24	91906,15	24	91906,15	24	93515,78	24
24	91930,15	24	91930,15	24	93539,78	24
24	91954,15	24	91954,15	24	93563,78	24
24	91978,15	24	91978,15	24	93587,78	24
24	92002,15	24	92002,15	24	93611,78	24
24	92026,15	24	92026,15	24	93635,78	24
24	92050,15	24	92050,15	24	93659,78	24
24	92074,15	24	92074,15	24	93683,78	24
24	92098,15	24	92098,15	24	93707,78	24
24	92122,15	24	92122,15	24	93731,78	24
24	92146,15	24	92146,15	24	93755,78	24
24	92170,15	24	92170,15	24	93779,78	24
24	92194,15	24	92194,15	24	93803,78	24
24	92218,15	24	92218,15	24	93827,78	24
24	92242,15	24	92242,15	24	93851,78	24
24	92266,15	24	92266,15	24	93875,78	24
24	92290,15	24	92290,15	24	93899,78	24
24	92314,15	24	92314,15	24	93923,78	24
23,73	92338,15	23,73	92338,15	23,73	93947,78	23,73
24	92361,88	24	92361,88	24	93971,51	24
24	92385,88	24	92385,88	24	93995,51	24
24	92409,88	24	92409,88	24	94019,51	24
24	92433,88	24	92433,88	24	94043,51	24
647,48	647,48	647,48	647,48	647,48	647,48	647,48



проверено с сайта