

#296806#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский 92-96, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 5652
Тип теплосчётчика SKS-3
Заводской номер 13025
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	5,4	194,9	193,1	24	24	0	0	256	72	48	0	0	0	-
20.03.2026	5,28	189,5	188	24	24	0	0	256	73	48	0	0	0	-
21.03.2026	5,37	188,9	187,4	24	24	0	0	256	73	48	0	0	0	-
22.03.2026	5,59	197,3	195,6	24	24	0	0	256	73	48	0	0	0	-
24.03.2026	11,14	421,8	417,8	48	48	0	0	256	72	50	0	0	0	-
25.03.2026	5,57	222,8	220,7	24	24	0	0	256	73	51	0	0	0	-
26.03.2026	5,48	203,4	201,5	24	24	0	0	256	73	49	0	0	0	-
27.03.2026	5,39	196,8	195,2	24	24	0	0	256	73	48	0	0	0	-
28.03.2026	5,51	201,6	199,8	24	24	0	0	256	73	49	0	0	0	-
29.03.2026	5,59	210,4	208,1	24	24	0	0	264	73	49	0	0	0	-
30.03.2026	5,59	208,8	206,9	24	24	0	0	256	73	50	0	0	0	-
31.03.2026	5,44	199,1	197,5	24	24	0	0	256	73	49	0	0	0	-
01.04.2026	5,38	193	191,4	24	24	0	0	256	73	48	0	0	0	-
02.04.2026	5,35	190,7	189,3	24	24	0	0	256	73	48	0	0	0	-
03.04.2026	5,35	193,1	191,3	24	24	0	0	256	73	48	0	0	0	-
04.04.2026	5,48	197,8	196,3	24	24	0	0	256	73	49	0	0	0	-
05.04.2026	5,49	206,1	204,3	24	24	0	0	256	73	49	0	0	0	-
06.04.2026	5,43	201,5	200,1	24	24	0	0	256	73	49	0	0	0	-
07.04.2026	5,35	194,4	192,8	24	24	0	0	264	73	49	0	0	0	-
08.04.2026	5,28	185,8	184,6	24	24	0	0	256	73	48	0	0	0	-
09.04.2026	4,91	164,5	163,6	24	24	0	0	256	71	45	0	0	0	-
10.04.2026	5,27	188,2	186,8	24	24	0	0	256	73	48	0	0	0	-
11.04.2026	5,46	200,8	198,8	24	24	0	0	256	73	49	0	0	0	-
12.04.2026	5,56	209,9	208,2	24	24	0	0	256	73	50	0	0	0	-
13.04.2026	5,54	207,7	206	24	24	0	0	256	73	49	0	0	0	-
14.04.2026	5,48	211,2	209,6	24	24	0	0	256	73	50	0	0	0	-
15.04.2026	5,42	210,7	209,3	24	24	0	0	256	74	51	0	0	0	-
16.04.2026	5,33	200,1	198,6	24	24	0	0	256	73	49	0	0	0	-
17.04.2026	5,37	201,1	199,8	24	24	0	0	256	73	49	0	0	0	-
18.04.2026	5,35	211,2	209,9	24	24	0	0	264	73	51	0	0	0	-
Итого:	168,15	6203,1	6152,3	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	144,608													

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	TNar, ч	Ttn, ч
18.03.2026	15242,09	648411,7	644506,2	100611,69	1610,05
18.04.2026	15410,24	654614,8	650658,5	101355,68	1610,06

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 11:19:33