

#130817#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский 92-96, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 5652
Тип теплосчётчика SKS-3
Заводской номер 13025
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	1,1	197,7	196,6	24	24	0	0	256	71	66	0	0	0	-
25.04.2025	1,15	187,3	186	24	24	0	0	256	70	64	0	0	0	-
26.04.2025	1,09	182,8	181,8	24	24	0	0	256	70	65	0	0	0	-
27.04.2025	1,22	181,6	180,1	24	24	0	0	256	71	65	0	0	0	-
28.04.2025	1,17	184,1	182,6	24	24	0	0	256	71	65	0	0	0	-
29.04.2025	1,11	181,4	179,7	24	24	0	0	256	72	66	0	0	0	-
30.04.2025	1,16	190,8	189,4	24	24	0	0	256	73	67	0	0	0	-
01.05.2025	1,13	189	187,7	24	24	0	0	256	72	67	0	0	0	-
02.05.2025	1,13	192,9	191	24	24	0	0	256	73	68	0	0	0	-
03.05.2025	1,04	173,9	172,3	22,79	22,79	0	0	256	70	65	0	0	0	-
04.05.2025	1,18	189,4	188,6	24	24	0	0	2304	73	67	0	0	0	-
05.05.2025	1,11	184,6	183,5	24	24	0	0	256	73	67	0	0	0	-
06.05.2025	1,22	191	190	24	24	0	0	256	73	67	0	0	0	-
07.05.2025	1,14	197,4	196,6	24	24	0	0	256	72	66	0	0	0	-
08.05.2025	1,2	205,3	204,6	24	24	0	0	256	73	67	0	0	0	-
09.05.2025	1,13	207,1	206,2	24	24	0	0	256	73	68	0	0	0	-
10.05.2025	1,15	205,7	205	24	24	0	0	256	73	68	0	0	0	-
11.05.2025	1,29	203,3	202,2	24	24	0	0	256	72	67	0	0	0	-
12.05.2025	1,19	203,2	202,1	24	24	0	0	256	73	67	0	0	0	-
13.05.2025	1,18	202,4	201,4	24	24	0	0	256	73	68	0	0	0	-
14.05.2025	1,14	199,9	198,9	24	24	0	0	256	73	68	0	0	0	-
15.05.2025	1,19	185,5	185,3	24	24	0	0	256	72	67	0	0	0	-
16.05.2025	1,11	197,3	196,5	24	24	0	0	256	73	68	0	0	0	-
17.05.2025	1,12	195,9	195,3	24	24	0	0	256	73	67	0	0	0	-
18.05.2025	1,23	199,5	198,6	24	24	0	0	256	73	67	0	0	0	-
19.05.2025	1,13	205,3	204,5	24	24	0	0	256	73	68	0	0	0	-
20.05.2025	1,07	210,3	209,5	24	24	0	0	256	73	68	0	0	0	-
21.05.2025	1,11	213,4	212,4	24	24	-1610,03	0	256	73	68	0	0	0	-
22.05.2025	1,15	213,8	212,5	24	24	1610,03	0	256	73	68	0	0	0	-
23.05.2025	0,96	191,3	189,3	24	24	0	0	256	71	66	0	0	0	-
Итого:	34,3	5863,1	5830,2	718,79	718,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,498													

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 718,79

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	14103,07	587161,9	583745,6	93225,88	1610,02
23.05.2025	14137,37	593025	589575,8	93944,67	1610,03

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2025 7:44:46