

#9698#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский 92-96, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 5652
Тип теплосчётчика SKS-3
Заводской номер 13025
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2022	1,25	69,4	69,9	24	24	0	0	0	71	56	0	0	0	-
25.05.2022	1,21	67,5	68	24	24	0	0	0	71	55	0	0	0	-
26.05.2022	1,22	68,3	68,8	24	24	0	0	0	71	55	0	0	0	-
27.05.2022	1,24	69,1	69,5	24	24	0	0	0	71	55	0	0	0	-
28.05.2022	1,22	70,4	70,8	24	24	0	0	0	71	56	0	0	0	-
29.05.2022	1,26	69,6	69,9	24	24	0	0	0	71	55	0	0	0	-
30.05.2022	1,25	69,8	69,5	24	24	0	0	0	71	55	0	0	0	-
31.05.2022	1,22	69,9	70,3	24	24	0	0	0	71	56	0	0	0	-
01.06.2022	1,24	69,8	70	24	24	0	0	0	70	54	0	0	0	-
02.06.2022	1,24	68	68,3	24	24	0	0	256	71	55	0	0	0	-
03.06.2022	1,2	69	69,3	24	24	0	0	256	71	56	0	0	0	-
04.06.2022	1,17	68,9	69,2	24	24	0	0	256	71	56	0	0	0	-
05.06.2022	1,13	68,9	69,3	24	24	0	0	256	71	56	0	0	0	-
06.06.2022	1,2	69,1	69,4	24	24	0	0	256	71	56	0	0	0	-
07.06.2022	1,12	70,6	70,9	24	24	0	0	256	71	57	0	0	0	-
08.06.2022	1,18	70,1	70,5	24	24	0	0	256	71	56	0	0	0	-
09.06.2022	1,18	70	70,4	24	24	0	0	256	71	56	0	0	0	-
10.06.2022	1,11	70,1	70,4	24	24	0	0	256	71	57	0	0	0	-
11.06.2022	1,19	71,5	71,8	24	24	0	0	256	72	57	0	0	0	-
12.06.2022	1,12	72	72,4	24	24	0	0	256	71	57	0	0	0	-
13.06.2022	1,18	70,9	71,3	24	24	0	0	256	71	56	0	0	0	-
14.06.2022	1,25	71,5	71,8	24	24	0	0	256	71	56	0	0	0	-
15.06.2022	1,15	69,4	69,8	24	24	0	0	256	72	57	0	0	0	-
16.06.2022	1,19	67,3	67,7	24	24	0	0	256	71	55	0	0	0	-
17.06.2022	1,18	67,7	67,9	24	24	0	0	256	71	56	0	0	0	-
18.06.2022	1,24	70,2	67,5	24	24	0	0	256	71	56	0	0	0	-
19.06.2022	1,19	67,1	66,9	24	24	0	0	256	71	55	0	0	0	-
20.06.2022	1,15	67,7	67,6	24	24	0	0	256	71	56	0	0	0	-
21.06.2022	1,17	67,2	67,2	24	24	0	0	256	71	55	0	0	0	-
22.06.2022	1,14	67,2	67,1	24	24	0	0	256	71	56	0	0	0	-
23.06.2022	1,12	66,8	66,9	24	24	0	0	256	71	56	0	0	0	-
Итого:	36,91	2145	2150,3	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,742													

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2022	10381,06	398962,4	397337,3	69309,42	0,41
23.06.2022	10417,97	401107,4	399487,6	70053,42	0,41

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.06.2022 12:23:09