

#133851#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Московский 92-96, Калининград
5346
5652
SKS-3
13025
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	1,05	214,5	213,7	24	24	0	0	256	73	68	0	0	0	-
25.05.2025	1,08	207,4	206,4	24	24	0	0	256	73	68	0	0	0	-
26.05.2025	1	209	207,7	24	24	0	0	256	73	69	0	0	0	-
27.05.2025	1,05	218,1	216,5	24	24	0	0	256	73	69	0	0	0	-
28.05.2025	1,04	219	217,7	24	24	0	0	256	73	69	0	0	0	-
29.05.2025	1,01	211	209,7	24	24	0	0	256	73	69	0	0	0	-
30.05.2025	1,05	205,4	204,2	24	24	0	0	256	73	69	0	0	0	-
31.05.2025	0,99	202,7	201,3	24	24	0	0	256	73	69	0	0	0	-
01.06.2025	1,02	203	201,6	24	24	0	0	256	73	69	0	0	0	-
02.06.2025	1,02	204,9	203,4	24	24	0	0	256	73	68	0	0	0	-
03.06.2025	0,94	192,7	191,4	22,14	22,14	0	0	256	73	69	0	0	0	-
04.06.2025	1,03	211,4	210,3	24	24	0	0	2304	73	68	0	0	0	-
05.06.2025	1,01	199,8	192	24	24	0	0	256	72	67	0	0	0	-
06.06.2025	1,02	213,7	202,1	24	24	0	0	256	73	68	0	0	0	-
07.06.2025	1,04	214,4	203,3	24	24	0	0	256	73	69	0	0	0	-
08.06.2025	1,07	213,1	201,7	24	24	0	0	256	73	68	0	0	0	-
09.06.2025	1,01	212,7	207,2	24	24	0	0	256	73	69	0	0	0	-
10.06.2025	0,97	210,7	209,5	24	24	0	0	256	72	68	0	0	0	-
11.06.2025	1	212,4	210,9	24	24	0	0	256	73	69	0	0	0	-
12.06.2025	0,99	210,4	209,1	24	24	0	0	256	73	69	0	0	0	-
13.06.2025	1,04	211,9	210,3	24	24	-1610,03	0	256	73	69	0	0	0	-
14.06.2025	1	210,6	208,8	24	24	1610,03	0	256	72	68	0	0	0	-
15.06.2025	1,07	214,3	212,8	24	24	0	0	256	73	69	0	0	0	-
16.06.2025	0,99	214,5	214	24	24	0	0	256	73	69	0	0	0	-
17.06.2025	0,98	212,9	212,5	24	24	0	0	256	73	69	0	0	0	-
18.06.2025	0,94	214,9	214,2	24	24	0	0	256	72	68	0	0	0	-
19.06.2025	1,02	206	206,1	24	24	0	0	256	73	68	0	0	0	-
20.06.2025	0,98	222	221,7	24	24	0	0	256	73	69	0	0	0	-
21.06.2025	0,96	221,6	220,8	24	24	0	0	256	73	69	0	0	0	-
22.06.2025	1,02	220,3	219,2	24	24	0	0	256	73	69	0	0	0	-
23.06.2025	0,97	226,5	225,5	24	24	0	0	256	73	69	0	0	0	-
Итого:	31,36	6561,8	6485,6	742,14	742,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,969													

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

742,14

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2025	14137,37	593025	589575,8	93944,67	1610,03
23.06.2025	14168,73	599586,8	596061,4	94686,81	1610,03

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2025 11:48:45