

#9706#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский 92-96, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 5652
Тип теплосчётчика SKS-3
Заводской номер 13025
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,77	251,4	252,5	24	24	0	0	256	71	68	0	0	0	-
25.06.2023	0,77	250,3	251,9	24	24	0	0	256	71	68	0	0	0	-
26.06.2023	0,81	253,9	255,3	23,99	23,99	0	0	256	71	68	0	0	0	-
27.06.2023	0,79	262,8	264,3	24	24	0	0	2304	71	68	0	0	0	-
28.06.2023	0,16	54,3	54,6	24	24	0	0	256	39	44	0	0	0	-
29.06.2023	0	0	0	24	24	0	0	256	28	28	0	0	0	-
30.06.2023	0	0	0	24	24	0	0	256	26	27	0	0	0	-
01.07.2023	0	0	0	24	24	0	0	256	25	26	0	0	0	-
02.07.2023	0	0	0	24	24	0	0	256	25	26	0	0	0	-
03.07.2023	0	0	0	24	24	0	0	256	24	25	0	0	0	-
04.07.2023	0	1,3	1,4	24	24	0	0	256	24	25	0	0	0	-
05.07.2023	0,01	5,3	5,4	24	24	0	0	256	26	25	0	0	0	-
06.07.2023	0,44	146,1	146,7	24	24	0	0	256	44	43	0	0	0	-
07.07.2023	0,88	274,2	275,6	24	24	0	0	256	71	68	0	0	0	-
08.07.2023	0,83	264,8	266,3	24	24	0	0	256	71	68	0	0	0	-
09.07.2023	0,83	260,7	261,9	24	24	0	0	256	71	69	0	0	0	-
10.07.2023	0,76	249,2	250,3	24	24	0	0	256	71	68	0	0	0	-
11.07.2023	0,78	240,8	241,8	24	24	0	0	256	70	67	0	0	0	-
12.07.2023	0,8	255,5	256,6	24	24	0	0	256	72	69	0	0	0	-
13.07.2023	0,78	252	253,3	24	24	0	0	256	73	70	0	0	0	-
14.07.2023	0,78	254	255,1	24	24	0	0	256	74	71	0	0	0	-
15.07.2023	0,76	256	257,3	24	24	0	0	256	74	71	0	0	0	-
16.07.2023	0,79	256,6	257,9	24	24	0	0	256	74	71	0	0	0	-
17.07.2023	0,71	250,6	251,6	24	24	0	0	256	73	71	0	0	0	-
18.07.2023	0,76	253,2	254	24	24	0	0	256	74	71	0	0	0	-
19.07.2023	0,78	243,3	244,1	24	24	0	0	256	72	70	0	0	0	-
20.07.2023	0,76	247,7	248,9	24	24	0	0	256	71	68	0	0	0	-
21.07.2023	0,81	261,3	262,7	24	24	0	0	256	72	69	0	0	0	-
22.07.2023	0,78	258,3	259,4	24	24	0	0	256	72	69	0	0	0	-
23.07.2023	0,8	259,2	260,2	24	24	0	0	256	72	69	0	0	0	-
Итого:	17,14	5562,8	5589,1	719,99	719,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,74													

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,99

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2023	11684,66	461377,4	459283	77169,88	1609,96
23.07.2023	11701,8	466940,2	464872,1	77889,86	1609,96

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2023 14:56:21