

#90587#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Московский 92-96, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 5652  
Тип теплосчётчика SKS-3  
Заводской номер 13025  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	0,91	208,7	207,5	24	24	0	0	256	71	67	0	0	0	-
25.06.2024	0,92	200,3	199,2	24	24	0	0	256	69	65	0	0	0	-
26.06.2024	0,14	39,1	38,9	24	24	0	0	256	37	38	0	0	0	-
27.06.2024	0	0	0	24	24	0	0	256	29	26	0	0	0	-
28.06.2024	0	0,1	0,3	24	24	0	0	256	26	27	0	0	0	-
29.06.2024	0	0	0	24	24	0	0	256	26	26	0	0	0	-
30.06.2024	0	0	0	24	24	0	0	256	25	26	0	0	0	-
01.07.2024	0	0	0	24	24	0	0	256	24	25	0	0	0	-
02.07.2024	0	0	0	24	24	0	0	256	24	24	0	0	0	-
03.07.2024	0	0	0	24	24	0	0	256	23	24	0	0	0	-
04.07.2024	0	0	0	24	24	0	0	256	23	24	0	0	0	-
06.07.2024	1,2	304,5	304,6	48	48	0	0	256	71	67	0	0	0	-
07.07.2024	0,77	207,5	207,9	24	24	0	0	256	72	68	0	0	0	-
08.07.2024	0,8	190,7	191,2	24	24	0	0	256	71	67	0	0	0	-
09.07.2024	0,88	174,6	174,5	24	24	0	0	256	70	66	0	0	0	-
10.07.2024	0,86	170,6	170,6	24	24	0	0	256	71	67	0	0	0	-
11.07.2024	0,81	166	166	24	24	0	0	256	71	66	0	0	0	-
12.07.2024	0,79	166,8	166,6	24	24	0	0	256	71	66	0	0	0	-
13.07.2024	0,78	166,4	166,2	24	24	0	0	256	71	67	0	0	0	-
14.07.2024	0,88	163,4	163,2	24	24	0	0	256	71	66	0	0	0	-
15.07.2024	0,81	172,3	172,2	24	24	0	0	256	71	67	0	0	0	-
16.07.2024	0,78	177,7	177,9	24	24	0	0	256	71	67	0	0	0	-
17.07.2024	0,77	182,8	182,7	24	24	0	0	256	73	69	0	0	0	-
18.07.2024	0,76	181,3	180,8	24	24	0	0	256	73	70	0	0	0	-
19.07.2024	0,75	179,6	179	24	24	0	0	256	73	69	0	0	0	-
20.07.2024	0,79	180,7	179,8	24	24	0	0	256	73	69	0	0	0	-
21.07.2024	0,8	166,7	165,6	24	24	0	0	256	72	68	0	0	0	-
22.07.2024	0,79	162,9	162,9	24	24	0	0	256	71	67	0	0	0	-
23.07.2024	0,79	167,9	167,8	24	24	0	0	256	72	67	0	0	0	-
Итого:	16,78	3730,6	3725,4	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,431													

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2024	12948,05	533725	531200,2	85942,2	1610
23.07.2024	12964,83	537455,6	534925,6	86662,2	1610

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.07.2024 11:02:24