

#142294#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Московский 92-96, Калининград
5346
5652
SKS-3
13025
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	1,02	211,3	210,3	22,84	22,84	0	0	256	72	68	0	0	0	-
25.06.2025	0,14	44,1	44,3	24	24	0	0	2304	42	44	0	0	0	-
26.06.2025	0	0	0	24	24	0	0	256	30	31	0	0	0	-
27.06.2025	0	0	0	24	24	0	0	256	26	26	0	0	0	-
28.06.2025	0	0	0	24	24	0	0	256	24	25	0	0	0	-
29.06.2025	0	0	0	24	24	0	0	256	24	24	0	0	0	-
30.06.2025	0	0	0	24	24	0	0	256	23	24	0	0	0	-
01.07.2025	0	0	0	24	24	0	0	256	23	23	0	0	0	-
02.07.2025	0	0,7	0,6	23,96	23,96	0,01	0	256	22	23	0	0	0	-
03.07.2025	0,54	121,9	122,4	24	24	0	0	2304	46	44	0	0	0	-
04.07.2025	0,96	262	261,7	24	24	0	0	256	73	70	0	0	0	-
05.07.2025	0,91	261,2	260,8	24	24	0	0	256	73	70	0	0	0	-
06.07.2025	0,94	255,3	255,2	24	24	0	0	256	73	70	0	0	0	-
07.07.2025	0,87	252,7	252,5	24	24	0	0	256	74	70	0	0	0	-
08.07.2025	0,94	241	240,7	24	24	0	0	256	73	70	0	0	0	-
09.07.2025	0,96	232,8	232,4	24	24	0	0	256	73	70	0	0	0	-
10.07.2025	0,92	234,4	233,3	24	24	0	0	256	74	70	0	0	0	-
11.07.2025	0,9	234,6	233,1	24	24	0	0	256	73	70	0	0	0	-
12.07.2025	0,91	229,5	227,9	24	24	0	0	256	73	70	0	0	0	-
13.07.2025	0,94	231,1	229,5	24	24	0	0	256	73	69	0	0	0	-
14.07.2025	0,93	236,1	234,6	24	24	0	0	256	73	70	0	0	0	-
15.07.2025	0,88	234	232,6	24	24	0	0	256	73	70	0	0	0	-
16.07.2025	0,86	232,4	231,1	24	24	0	0	256	73	70	0	0	0	-
17.07.2025	0,91	227,6	226,1	24	24	0	0	256	73	69	0	0	0	-
18.07.2025	0,87	223,9	222,5	24	24	0	0	256	72	69	0	0	0	-
19.07.2025	0,9	220,4	218,9	24	24	0	0	256	72	68	0	0	0	-
20.07.2025	0,92	229,2	227,7	24	24	0	0	256	73	69	0	0	0	-
21.07.2025	0,86	232,2	230,8	24	24	0	0	256	73	69	0	0	0	-
22.07.2025	0,82	229,2	227,8	24	24	0	0	256	72	69	0	0	0	-
23.07.2025	0,85	227,5	226	24	24	0	0	256	72	69	0	0	0	-
Итого:	19,75	5105,1	5082,8	718,8	718,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,985													

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

718,8

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	TNar, ч	Ttn, ч
23.06.2025	14168,73	599586,8	596061,4	94686,81	1610,03
23.07.2025	14188,48	604691,9	601144,2	95405,6	1610,04

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.07.2025 10:51:56