

# #95140#

## Отчёт по теплоснабжению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Московский 92-96, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 5652  
Тип теплосчётчика SKS-3  
Заводской номер 13025  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,84	200,5	199,4	24	24	0	0	256	71	67	0	0	0	-
25.08.2024	0,84	189,7	188,8	24	24	0	0	256	70	67	0	0	0	-
26.08.2024	0,85	193,3	192,2	24	24	0	0	256	71	67	0	0	0	-
27.08.2024	0,89	196,4	195,5	24	24	0	0	256	72	68	0	0	0	-
28.08.2024	0,89	194,5	193,6	24	24	0	0	256	71	67	0	0	0	-
29.08.2024	0,85	194,7	193,6	24	24	0	0	256	71	67	0	0	0	-
30.08.2024	0,81	197,4	196,3	24	24	0	0	256	72	68	0	0	0	-
31.08.2024	0,87	194,9	193,8	24	24	0	0	256	72	68	0	0	0	-
01.09.2024	0,89	191,4	190,3	24	24	0	0	256	71	67	0	0	0	-
02.09.2024	0,87	192,3	191,6	24	24	0	0	256	71	67	0	0	0	-
03.09.2024	0,63	146,6	146,6	17,88	17,88	0	0	256	71	68	0	0	0	-
04.09.2024	0,65	156,5	156	18,34	18,34	0	0	2304	72	68	0	0	0	-
05.09.2024	0,82	198,5	197,8	24	24	0	0	2304	71	67	0	0	0	-
06.09.2024	0,82	201	200,1	24	24	0	0	256	71	67	0	0	0	-
07.09.2024	0,83	202,1	201	24	24	0	0	256	71	68	0	0	0	-
08.09.2024	0,85	197,5	196,5	24	24	0	0	256	71	67	0	0	0	-
09.09.2024	0,85	188,9	187,6	24	24	0	0	256	71	67	0	0	0	-
10.09.2024	0,9	173,3	171,9	24	24	0	0	256	71	67	0	0	0	-
11.09.2024	0,88	170,1	168,9	24	24	0	0	256	71	66	0	0	0	-
12.09.2024	0,92	167,4	166,9	24	24	0	0	256	71	66	0	0	0	-
13.09.2024	0,98	170,8	170,6	24	24	0	0	256	71	66	0	0	0	-
14.09.2024	0,95	168	167,9	24	24	0	0	256	71	66	0	0	0	-
15.09.2024	0,96	165,6	164,8	24	24	0	0	256	71	66	0	0	0	-
16.09.2024	0,92	166,5	165,7	24	24	0	0	256	71	66	0	0	0	-
17.09.2024	0,92	166,8	166,1	24	24	0	0	264	72	67	0	0	0	-
18.09.2024	0,88	166,6	165,7	24	24	0	0	256	72	67	0	0	0	-
19.09.2024	0,92	166,3	165	24	24	0	0	256	72	67	0	0	0	-
20.09.2024	0,92	167,7	166,7	24	24	0	0	256	71	67	0	0	0	-
21.09.2024	0,89	165,3	164,3	24	24	0	0	256	71	66	0	0	0	-
22.09.2024	0,95	166,6	165,6	24	24	0	0	256	71	66	0	0	0	-
23.09.2024	0,92	169,1	168,2	24	24	0	0	256	71	67	0	0	0	-
Итого:	26,96	5586,3	5559	732,22	732,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,185													

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 732,22

### Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2024	12991,01	543049,7	540495,1	87406,19	1610
23.09.2024	13017,97	548636	546054,1	88138,4	1610,01

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.09.2024 10:31:15