

#296808#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК  
Адрес потребителя Московский 120, Калининград  
Номер абонента 5346  
Порядковый номер 6921  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00246427  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,939	-0,277	134,3	139,3	131,38	137,97	-6,59	24	0	0	69,7	45,1	24,67	0,59	0,56	-
20.03.2026	2,951	-0,232	127,71	131,76	124,9	130,54	-5,64	24	0	0	70,2	44,5	25,65	0,59	0,56	-
21.03.2026	2,979	-0,228	127,68	131,73	124,87	130,5	-5,63	24	0	0	70,1	44,3	25,88	0,59	0,56	-
22.03.2026	3,081	-0,276	135,29	140,31	132,29	138,97	-6,68	24	0	0	70,3	44,8	25,58	0,6	0,57	-
23.03.2026	3,059	-0,4	151,57	158,82	148,2	157,16	-8,96	24	0	0	70,5	47	23,51	0,59	0,56	-
24.03.2026	3,022	-0,339	152,12	157,87	148,76	156,23	-7,47	24	0	0	70	47,2	22,74	0,6	0,57	-
25.03.2026	3,035	-0,498	163,61	172,5	159,93	170,57	-10,64	24	0	0	70,9	48,6	22,24	0,59	0,56	-
26.03.2026	2,984	-0,35	143,75	150,01	140,53	148,48	-7,95	24	0	0	70,6	46,7	23,89	0,6	0,57	-
27.03.2026	2,926	-0,287	135,28	140,41	132,28	139,01	-6,73	24	0	0	70,3	45,8	24,48	0,6	0,57	-
28.03.2026	3,004	-0,32	140,36	146,13	137,23	144,68	-7,45	24	0	0	70,5	46,1	24,42	0,6	0,57	-
29.03.2026	2,915	-0,373	143,98	150,78	140,78	149,23	-8,45	23	0	0	70,4	46,8	23,53	0,6	0,57	-
30.03.2026	3,068	-0,396	150,57	157,65	147,18	156,01	-8,83	24	0	0	70,9	47,2	23,68	0,6	0,56	-
31.03.2026	2,982	-0,329	141,49	147,4	138,37	145,89	-7,52	24	0	0	70,4	46,3	24,08	0,6	0,56	-
01.04.2026	2,985	-0,286	135,13	140,16	132,12	138,81	-6,69	24	0	0	70,6	45,7	24,91	0,59	0,56	-
02.04.2026	2,98	-0,26	132,32	136,94	129,39	135,63	-6,24	24	0	0	70,5	45,3	25,23	0,59	0,56	-
03.04.2026	3,008	-0,269	133,72	138,51	130,74	137,2	-6,46	24	0	0	70,3	45	25,26	0,6	0,56	-
04.04.2026	3,031	-0,294	137,81	143,14	134,75	141,74	-6,99	24	0	0	70,5	45,6	24,9	0,6	0,56	-
05.04.2026	3,016	-0,365	146,59	153,1	143,3	151,52	-8,22	24	0	0	70,6	46,9	23,74	0,6	0,56	-
06.04.2026	3,092	-0,325	142,39	148,27	139,23	146,83	-7,6	24	0	0	70,4	45,6	24,74	0,59	0,56	-
07.04.2026	2,988	-0,277	135,27	140,25	132,28	138,86	-6,58	24	0	0	70,4	45,6	24,88	0,59	0,56	-
08.04.2026	2,918	-0,209	125,05	128,68	122,27	127,47	-5,2	24	0	0	70,3	44,6	25,76	0,57	0,55	-
09.04.2026	2,786	-0,093	107,59	108,91	105,28	108,03	-2,75	24	0	0	68,8	41,2	27,58	0,58	0,55	-
10.04.2026	3,029	-0,222	127,7	131,57	124,88	130,36	-5,48	24	0	0	70,1	43,9	26,19	0,59	0,56	-
11.04.2026	3,141	-0,293	138,68	143,91	135,57	142,55	-6,98	24	0	0	70,5	45	25,5	0,59	0,55	-
12.04.2026	3,058	-0,377	148,77	155,5	145,4	153,9	-8,5	24	0	0	71	47,2	23,82	0,58	0,55	-
13.04.2026	3,053	-0,371	148,05	154,74	144,74	153,13	-8,39	24	0	0	70,7	46,9	23,83	0,59	0,55	-
14.04.2026	3,074	-0,407	153,09	160,43	149,66	158,73	-9,07	24	0	0	70,9	47,5	23,44	0,59	0,55	-
15.04.2026	3,004	-0,427	154,54	162,12	151,04	160,33	-9,29	24	0	0	71,3	48,4	22,88	0,59	0,55	-
16.04.2026	2,97	-0,333	141,89	147,78	138,7	146,27	-7,57	24	0	0	70,6	46,6	23,97	0,59	0,55	-
17.04.2026	3,004	-0,336	142,71	148,7	139,53	147,18	-7,65	24	0	0	70,6	46,5	24,09	0,59	0,55	-
18.04.2026	2,985	-0,416	153,69	161,15	150,27	159,4	-9,13	24	0	0	70,7	47,9	22,79	0,59	0,56	-
Итого:	93,067	0	4352,7	4528,53	4255,85	4483,18	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	93,067															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	715,83	35868,33	34041,34	35028,71	33562,8
18.04.2026	808,897	40221,03	38569,87	39284,56	38045,98

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.04.2026 15:43:11