

#9754#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 30.04.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский 120, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6921
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00246427
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	2,783	0,013	141,09	139,54	138,22	138,07	0,15	24	0	0	67,3	47,2	20,12	0,58	0,55	4
25.04.2021	2,778	0,018	136,42	134,72	133,62	133,33	0,29	24	0	0	67,5	46,8	20,68	0,58	0,55	3,7
26.04.2021	2,599	0,029	116,76	114,76	114,38	113,68	0,7	24	0	0	67,2	44,7	22,48	0,58	0,55	2,9
27.04.2021	2,743	0,025	126,07	124,2	123,54	123,01	0,53	24	0	0	67,1	45	22,05	0,58	0,55	4,1
28.04.2021	2,824	0,013	145,36	143,88	142,4	142,35	0,05	24	0	0	67,3	47,5	19,85	0,58	0,54	6,7
29.04.2021	2,974	-0,008	168,3	167,29	164,86	165,4	-0,54	24	0	0	67,4	49,2	18,2	0,52	0,48	9,3
30.04.2021	1,497	-0,092	205,38	206,26	201,21	202,89	-1,68	24	0	0	66,8	58,9	7,89	0,53	0,47	-
Итого:	18,198	0	1039,38	1030,65	1018,23	1018,73	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,198															

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	152,812	7180,76	7092,95	7024,97	7016,77
30.04.2021	171,01	8220,14	8123,6	8043,2	8035,5

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.05.2021 11:57:01