

#84024#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский 120, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6921
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00246427
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	3,042	-0,058	133,34	133,58	130,55	132,35	-1,8	24	0	0	68,1	44,2	23,91	0,58	0,55	4,9
25.04.2024	3,309	-0,072	152,82	153,12	149,54	151,56	-2,02	24	0	0	69,1	46,4	22,76	0,59	0,55	6,4
26.04.2024	3,451	-0,09	180,49	181,02	176,62	178,99	-2,37	24	0	0	69	48,8	20,2	0,61	0,55	7,8
27.04.2024	3,883	-0,148	250,04	251,15	244,57	247,83	-3,26	24	0	0	69,8	53,2	16,59	0,61	0,55	12,1
28.04.2024	3,925	-0,185	288,1	289,73	281,8	285,6	-3,8	24	0	0	69,9	55,2	14,66	0,61	0,54	14,6
29.04.2024	3,811	-0,2	298,74	300,55	292,19	296,16	-3,97	24	0	0	69,8	56	13,8	0,62	0,54	16,9
30.04.2024	3,808	-0,21	313,27	315,24	306,41	310,53	-4,12	24	0	0	69,9	56,7	13,18	0,59	0,52	16,1
01.05.2024	3,332	-0,181	262,52	264,55	257,09	260,95	-3,86	24	0	0	67,7	53,9	13,77	0,56	0,49	-
02.05.2024	1,907	-0,217	284,29	287,06	278,05	281,95	-3,9	24	0	0	69,8	62,1	7,7	0,57	0,48	-
03.05.2024	0,706	-0,288	322,08	326,19	314,87	319,48	-4,61	24	0	0	70,6	67,4	3,2	0,56	0,48	-
04.05.2024	0,716	-0,259	300,1	303,96	293,71	298,02	-4,31	24	0	0	68,9	65,5	3,38	0,56	0,48	-
05.05.2024	0,672	-0,274	300,64	304,76	294,23	298,79	-4,56	24	0	0	68,7	65,5	3,28	0,55	0,49	-
06.05.2024	0,652	-0,281	271,42	275,67	265,64	270,32	-4,68	24	0	0	68,9	65,3	3,59	0,55	0,49	-
07.05.2024	0,693	-0,28	253,58	257,81	248,09	252,77	-4,68	24	0	0	69,6	65,6	4,01	0,55	0,49	-
08.05.2024	0,701	-0,271	243,63	247,69	238,46	243	-4,54	24	0	0	68,7	64,5	4,15	0,55	0,49	-
09.05.2024	0,734	-0,241	244,95	248,5	239,68	243,72	-4,04	24	0	0	69,3	65,2	4,14	0,55	0,49	-
10.05.2024	0,787	-0,212	239,15	242,27	234,06	237,67	-3,61	24	0	0	68,8	64,5	4,34	0,55	0,49	-
11.05.2024	0,802	-0,2	240,18	243,14	235,03	238,52	-3,49	24	0	0	69	64,6	4,37	0,55	0,49	-
12.05.2024	0,771	-0,193	239,1	241,98	233,97	237,34	-3,37	24	0	0	68,9	64,7	4,21	0,55	0,49	-
13.05.2024	0,827	-0,193	238,96	241,81	233,86	237,23	-3,37	24	0	0	68,9	64,5	4,46	0,55	0,49	-
14.05.2024	0,762	-0,19	234,19	237,05	229,25	232,58	-3,33	24	0	0	68,5	64,2	4,26	0,55	0,49	-
15.05.2024	0,763	-0,198	239,56	242,46	234,41	237,81	-3,4	24	0	0	69,1	64,9	4,19	0,55	0,5	-
16.05.2024	0,841	-0,197	241,99	244,89	236,82	240,26	-3,44	24	0	0	69	64,5	4,48	0,55	0,5	-
17.05.2024	0,815	-0,199	243,15	246,06	237,91	241,35	-3,44	24	0	0	69,2	64,8	4,34	0,55	0,5	-
18.05.2024	0,805	-0,198	241,51	244,43	236,39	239,82	-3,43	24	0	0	68,7	64,4	4,33	0,55	0,5	-
19.05.2024	0,807	-0,202	243,92	246,9	238,72	242,21	-3,49	24	0	0	68,8	64,5	4,31	0,55	0,5	-
20.05.2024	0,826	-0,203	246,4	249,37	241,15	244,65	-3,5	24	0	0	68,8	64,4	4,34	0,56	0,49	-
21.05.2024	0,664	-0,196	235,12	238,04	230,05	233,39	-3,34	24	0	1	69,3	65,5	3,83	0,55	0,49	-
22.05.2024	0,741	-0,227	270,19	273,53	264,42	268,27	-3,85	24	0	0	68,8	65	3,74	0,55	0,49	-
23.05.2024	0,814	-0,221	267,36	270,58	261,63	265,36	-3,73	24	0	0	69,1	65	4,03	0,55	0,49	-
Итого:	46,367	0	7520,79	7603,09	7359,17	7468,48	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	46,367															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2024	2031,286	145550,06	146910,47	142289,13	144756,35
23.05.2024	2077,653	153070,85	154513,56	149648,3	152224,83

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.05.2024 8:21:35