

#127074#


Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.04.2025 по 10.05.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК  
Московский 120, Калининград  
5346

| Заводской<br>номер<br>счётчика<br>00246427      | Показания<br>прибора,<br>Гкал<br>10.05.2025 | Предыдущие<br>показания,<br>Гкал<br>23.04.2025 | Разность<br>показаний,<br>Гкал |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Количество<br>тепловой<br>энергии,<br>система 1 | 19,28                                       | 4,077                                          | 15.203                         |

Подпись исполнителя



#127073#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 10.05.2025.

Номер абонента 5346  
Порядковый номер 6921  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00246427  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 14.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | t <sub>нар</sub> , °C | dQ, Гкал | dQ <sub>г</sub> , Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dM <sub>г</sub> , т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr, | t1, °C | t2, °C | td,  | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|-----------------------|----------|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------------------|----------|---------|---------|--------|--------|------|---------|---------|
| 24.04.2025 | -                     | 0,772    | -0,193                 | 228,76  | 231,64  | 223,92  | 227,29  | -3,37               | 24       | 0       | 0       | 68,7   | 64,3   | 4,41 | 0,54    | 0,5     |
| 25.04.2025 | -                     | 0,752    | -0,18                  | 214,57  | 217,27  | 210,07  | 213,26  | -3,19               | 24       | 0       | 0       | 68,2   | 63,7   | 4,52 | 0,53    | 0,5     |
| 26.04.2025 | -                     | 0,868    | -0,166                 | 206,56  | 209,03  | 202,2   | 205,21  | -3,01               | 24       | 0       | 0       | 68,4   | 63,2   | 5,22 | 0,53    | 0,5     |
| 27.04.2025 | -                     | 0,899    | -0,163                 | 205,09  | 207,53  | 200,73  | 203,7   | -2,97               | 24       | 0       | 0       | 68,7   | 63,3   | 5,41 | 0,53    | 0,5     |
| 28.04.2025 | -                     | 0,844    | -0,166                 | 205,27  | 207,74  | 200,92  | 203,92  | -3                  | 24       | 0       | 0       | 68,5   | 63,3   | 5,15 | 0,53    | 0,49    |
| 29.04.2025 | -                     | 0,826    | -0,177                 | 207,58  | 210,1   | 203,01  | 206,09  | -3,08               | 24       | 0       | 0       | 69,8   | 64,8   | 5,04 | 0,53    | 0,49    |
| 30.04.2025 | -                     | 0,859    | -0,188                 | 220,42  | 223,1   | 215,5   | 218,71  | -3,21               | 24       | 0       | 0       | 70,7   | 65,7   | 4,95 | 0,53    | 0,49    |
| 01.05.2025 | -                     | 0,864    | -0,184                 | 216,87  | 219,49  | 212,07  | 215,23  | -3,16               | 24       | 0       | 0       | 70,4   | 65,3   | 5,04 | 0,53    | 0,5     |
| 02.05.2025 | -                     | 0,79     | -0,194                 | 223,22  | 225,98  | 218,19  | 221,47  | -3,28               | 24       | 0       | 0       | 70,8   | 66,2   | 4,61 | 0,53    | 0,48    |
| 03.05.2025 | -                     | 0,746    | -0,109                 | 185,42  | 186,86  | 181,42  | 183,3   | -1,88               | 21       | 3       | 1       | 69,2   | 64,4   | 4,77 | 0,53    | 0,49    |
| 04.05.2025 | -                     | 0,956    | -0,183                 | 222,87  | 225,41  | 217,82  | 220,99  | -3,17               | 24       | 0       | 0       | 71     | 65,7   | 5,33 | 0,53    | 0,49    |
| 05.05.2025 | -                     | 0,85     | -0,18                  | 216,71  | 219,28  | 211,87  | 214,97  | -3,1                | 24       | 0       | 0       | 70,7   | 65,7   | 4,96 | 0,53    | 0,49    |
| 06.05.2025 | -                     | 0,846    | -0,185                 | 222,56  | 225,19  | 217,58  | 220,78  | -3,2                | 24       | 0       | 0       | 70,5   | 65,7   | 4,86 | 0,52    | 0,48    |
| 07.05.2025 | -                     | 0,848    | -0,201                 | 230,43  | 233,33  | 225,34  | 228,82  | -3,48               | 24       | 0       | 0       | 70     | 65,2   | 4,76 | 0,55    | 0,5     |
| 08.05.2025 | -                     | 0,892    | -0,239                 | 240,16  | 243,58  | 234,78  | 238,79  | -4,01               | 24       | 0       | 0       | 70,6   | 65,7   | 4,91 | 0,55    | 0,5     |
| 09.05.2025 | -                     | 0,849    | -0,222                 | 243,85  | 246,98  | 238,34  | 242,08  | -3,74               | 24       | 0       | 0       | 70,8   | 66,2   | 4,58 | 0,55    | 0,5     |
| 10.05.2025 | -                     | 0,826    | -0,211                 | 240,4   | 243,35  | 235     | 238,51  | -3,51               | 24       | 0       | 0       | 70,8   | 66,3   | 4,49 | 0,54    | 0,5     |
| Итого:     | -                     | 14,287   | -3,141                 | 3730,74 | 3775,86 | 3648,76 | 3703,12 | -54,36              | 405      | 3       | -       | 69,87  | 64,98  | 4,88 | 0,53    | 0,49    |

Общее время работы системы

408 час.

Период нормальной работы системы

405 час.

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3  | V2, м3  | M1, т   | M2, т   |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 23.04.2025 | 4,077   | 1483,88 | 1503,15 | 1452,23 | 1474,26 |
| 10.05.2025 | 19,28   | 5448,26 | 5515,42 | 5329,42 | 5409,17 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения