

#130224#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

24/04/25г.-23/05/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Московский, 120

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.27 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.27 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00246427

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хЕ27D

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.04.2025	68,67	64,26	4,41	228,76	223,92	231,64	227,29	-3,37	5,43	4,97	0,772	-0,193	24	0	
25.04.2025	68,22	63,7	4,52	214,57	210,07	217,27	213,26	-3,19	5,38	4,96	0,752	-0,18	24	0	
26.04.2025	68,44	63,22	5,22	206,56	202,2	209,03	205,21	-3,01	5,34	4,95	0,868	-0,166	24	0	
27.04.2025	68,7	63,29	5,41	205,09	200,73	207,53	203,7	-2,97	5,33	4,96	0,899	-0,163	24	0	
28.04.2025	68,48	63,33	5,15	205,27	200,92	207,74	203,92	-3	5,33	4,96	0,844	-0,166	24	0	
29.04.2025	69,85	64,81	5,04	207,58	203,01	210,1	206,09	-3,08	5,29	4,91	0,826	-0,177	24	0	
30.04.2025	70,67	65,72	4,95	220,42	215,5	223,1	218,71	-3,21	5,35	4,93	0,859	-0,188	24	0	
01.05.2025	70,36	65,32	5,04	216,87	212,07	219,49	215,23	-3,16	5,34	4,94	0,864	-0,184	24	0	
02.05.2025	70,83	66,22	4,61	223,22	218,19	225,98	221,47	-3,28	5,35	4,95	0,79	-0,194	24	0	
03.05.2025	69,19	64,42	4,77	185,42	181,42	186,86	183,3	-1,88	5,3	4,8	0,746	-0,109	21	3	*
04.05.2025	70,99	65,66	5,33	222,87	217,82	225,41	220,99	-3,17	5,35	4,94	0,956	-0,183	24	0	
05.05.2025	70,68	65,72	4,96	216,71	211,87	219,28	214,97	-3,1	5,32	4,92	0,85	-0,18	24	0	
06.05.2025	70,53	65,67	4,86	222,56	217,58	225,19	220,78	-3,2	5,33	4,93	0,846	-0,185	24	0	
07.05.2025	70	65,24	4,76	230,43	225,34	233,33	228,82	-3,48	5,24	4,84	0,848	-0,201	24	0	
08.05.2025	70,62	65,71	4,91	240,16	234,78	243,58	238,79	-4,01	5,46	5,04	0,892	-0,239	24	0	
09.05.2025	70,82	66,24	4,58	243,85	238,34	246,98	242,08	-3,74	5,47	5,05	0,849	-0,222	24	0	
10.05.2025	70,78	66,29	4,49	240,4	235	243,35	238,51	-3,51	5,46	5,05	0,826	-0,211	24	0	
11.05.2025	70,45	65,49	4,96	233,64	228,43	236,41	231,79	-3,36	5,43	5,05	0,916	-0,196	24	0	
12.05.2025	70,54	65,67	4,87	233,67	228,45	236,45	231,8	-3,35	5,44	5,05	0,894	-0,196	24	0	
13.05.2025	70,81	66,08	4,73	233,66	228,4	236,44	231,76	-3,36	5,44	5,04	0,861	-0,198	24	0	
14.05.2025	70,94	66,35	4,59	234,18	228,91	237,04	232,3	-3,39	5,38	4,97	0,829	-0,2	24	0	
15.05.2025	70,18	64,96	5,22	206,87	202,31	209,77	205,75	-3,44	5,37	5,02	0,832	-0,2	24	0	
16.05.2025	70,91	65,88	5,03	223,88	218,83	226,84	222,37	-3,54	5,34	4,97	0,867	-0,213	24	0	
17.05.2025	70,53	65,63	4,9	218,16	213,28	220,97	216,64	-3,36	5,44	5,09	0,827	-0,197	24	0	
18.05.2025	70,69	65,41	5,28	220,54	215,59	223,2	218,86	-3,27	5,48	5,11	0,928	-0,19	24	0	
19.05.2025	70,86	66,05	4,81	229,3	224,13	232,07	227,46	-3,33	5,47	5,06	0,863	-0,195	24	0	
20.05.2025	71,05	66,24	4,81	234,58	229,28	237,42	232,71	-3,43	5,43	5,01	0,879	-0,201	24	0	
21.05.2025	70,78	66,39	4,39	237,73	232,39	240,67	235,87	-3,48	5,46	5,03	0,79	-0,205	24	0	
22.05.2025	70,86	66,18	4,68	235,56	230,27	238,41	233,69	-3,42	5,46	5,03	0,853	-0,2	24	0	
23.05.2025	70,6	66,01	4,59	238,27	232,97	241,18	236,4	-3,43	5,47	5,03	0,842	-0,201	24	0	
Итого:				6710,7	6562	6792,7	6660,52	-98,52			25,468	-5,733	717	3	
Средние:	70,23	65,37	4,86						5,38	4,98					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/04/2524:00	1483,88	1452,23	1503,15	1474,26	-22,03	4,077	-1,308	131	1
23/05/2524:00	8194,66	8014,23	8295,88	8134,78	-120,55	29,545	-7,041	848	4
Итого:	6710,78	6562	6792,73	6660,52	-98,52	25,468	-5,733	717	3

Период нормальной работы 717ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 3ч

Время работы прибора после сброса 937ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

