

#133853#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Московский 120, Калининград
5346
6921
ВКТ-7
00246427
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTNt, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,799	-0,21	239,54	242,49	234,13	237,65	-3,52	24	0	0	70,9	66,5	4,4	0,55	0,5	-
25.05.2025	0,864	-0,203	233,62	236,45	228,35	231,76	-3,41	24	0	0	71,1	66,4	4,76	0,55	0,5	-
26.05.2025	0,867	-0,201	233,04	235,87	227,75	231,16	-3,41	24	0	0	71,1	66,3	4,78	0,55	0,5	-
27.05.2025	0,763	-0,205	234,47	237,38	229,16	232,57	-3,41	23	1	1	71,1	66,8	4,3	0,55	0,5	-
28.05.2025	0,778	-0,213	245,54	248,59	239,97	243,56	-3,59	24	0	0	71	66,8	4,23	0,55	0,5	-
29.05.2025	0,791	-0,208	237,41	240,34	232,03	235,48	-3,45	24	0	0	71,1	66,7	4,39	0,55	0,5	-
30.05.2025	0,812	-0,197	228,36	231,16	223,17	226,5	-3,33	24	0	0	71,3	66,6	4,62	0,55	0,5	-
31.05.2025	0,785	-0,198	226,41	229,19	221,29	224,6	-3,31	24	0	0	71	66,4	4,54	0,55	0,5	-
01.06.2025	0,887	-0,195	225,86	228,57	220,74	224,04	-3,3	24	0	0	71,2	66,2	5,01	0,55	0,5	-
02.06.2025	0,828	-0,199	229,11	231,93	223,92	227,33	-3,41	24	0	0	70,9	66,2	4,67	0,55	0,5	-
03.06.2025	0,763	-0,208	235,28	238,23	229,95	233,42	-3,47	24	0	0	71,1	66,8	4,32	0,56	0,5	-
04.06.2025	0,751	-0,21	239,35	242,36	233,94	237,46	-3,52	24	0	0	71	66,8	4,2	0,56	0,5	-
05.06.2025	0,782	-0,217	243,16	246,22	237,66	241,27	-3,61	24	0	0	71	66,8	4,3	0,56	0,5	-
06.06.2025	0,768	-0,213	242,86	245,92	237,4	240,97	-3,57	24	0	0	70,9	66,7	4,23	0,56	0,5	-
07.06.2025	0,767	-0,216	244,59	247,69	239,06	242,66	-3,6	24	0	0	71,2	67	4,2	0,56	0,5	-
08.06.2025	0,757	-0,213	242,49	245,56	237,04	240,61	-3,57	24	0	0	70,9	66,7	4,19	0,56	0,5	-
09.06.2025	0,777	-0,213	241,67	244,69	236,22	239,76	-3,54	24	0	0	71	66,7	4,28	0,56	0,5	-
10.06.2025	0,788	-0,211	239,16	242,15	233,82	237,32	-3,5	24	0	0	70,6	66,2	4,36	0,56	0,5	-
11.06.2025	0,764	-0,213	242,39	245,43	236,91	240,46	-3,55	24	0	0	71,1	66,9	4,22	0,56	0,5	-
12.06.2025	0,828	-0,211	241	243,97	235,54	239,07	-3,53	24	0	0	71,1	66,6	4,5	0,56	0,5	-
13.06.2025	0,71	-0,212	241,8	244,83	236,31	239,84	-3,53	24	0	0	71,2	67,2	3,99	0,55	0,5	-
14.06.2025	0,735	-0,21	238,83	241,83	233,46	236,99	-3,53	24	0	0	70,6	66,5	4,15	0,55	0,5	-
15.06.2025	0,771	-0,215	244,23	247,24	238,67	242,24	-3,57	24	0	0	71,2	67	4,22	0,55	0,5	-
16.06.2025	0,736	-0,256	246,21	249,88	240,62	244,8	-4,18	24	0	0	71,2	67	4,2	0,55	0,5	-
17.06.2025	0,683	-0,244	241,27	244,77	235,83	239,79	-3,96	24	0	0	71,1	67,1	4,01	0,55	0,5	-
18.06.2025	0,666	-0,296	245,38	249,72	239,92	244,71	-4,79	24	0	0	70,6	66,5	4,08	0,54	0,49	-
19.06.2025	0,634	-0,291	229,7	234,01	224,59	229,35	-4,76	24	0	0	70,6	66,4	4,22	0,55	0,49	-
20.06.2025	0,568	-0,354	254,47	259,59	248,66	254,26	-5,6	24	0	0	71,3	67,5	3,8	0,55	0,49	-
21.06.2025	0,586	-0,317	253,71	258,38	247,95	253,03	-5,08	24	0	0	71,2	67,5	3,73	0,54	0,49	-
22.06.2025	0,488	-0,272	251,89	255,91	246,18	250,57	-4,39	24	0	0	71,1	67,9	3,18	0,55	0,49	-
23.06.2025	0,691	-0,259	260,5	264,21	254,56	258,76	-4,2	24	0	0	71,3	67,4	3,82	0,55	0,48	-
Итого:	23,187	0	7453,3	7554,56	7284,8	7401,99	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,187															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	29,545	8194,66	8295,88	8014,23	8134,78
23.06.2025	52,732	15647,96	15850,44	15299,03	15536,77

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

30.06.2025 7:18:51