

#90237#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 09.07.2024 по 23.07.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Московский 120, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00246427	Показания прибора, Гкал 23.07.2024	Предыдущие показания, Гкал 09.07.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2111,138	2103,134	8.004

Подпись исполнителя



#90236#

Отчёт за период с 09.07.2024 по 23.07.2024.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6921
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00246427
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.07.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
10.07.2024	-	0,604	-0,164	201,08	203,55	196,77	199,65	-2,88	24	0	0	68,9	64,9	4,01	0,54	0,49
11.07.2024	-	0,572	-0,169	198,29	200,79	194,05	196,98	-2,93	24	0	0	68,6	64,7	3,92	0,54	0,49
12.07.2024	-	0,598	-0,161	199,4	201,87	195,18	198,07	-2,89	24	0	0	68,5	64,5	3,99	0,54	0,49
13.07.2024	-	0,596	-0,163	199,9	202,39	195,66	198,54	-2,88	24	0	0	68,8	64,8	3,99	0,54	0,49
14.07.2024	-	0,579	-0,162	195,04	197,5	190,87	193,72	-2,85	24	0	0	68,9	64,9	3,99	0,55	0,49
15.07.2024	-	0,592	-0,174	205,85	208,49	201,44	204,48	-3,04	24	0	0	68,8	64,9	3,91	0,55	0,49
16.07.2024	-	0,521	-0,189	213,39	216,32	208,86	212,15	-3,29	24	0	0	68,7	65,2	3,51	0,56	0,5
17.07.2024	-	0,41	-0,328	224,51	229,38	219,47	224,67	-5,2	24	0	0	70,8	67,3	3,46	0,56	0,5
18.07.2024	-	0,569	-0,247	223,67	227,25	218,57	222,57	-4	24	0	0	71,2	67,4	3,82	0,56	0,5
19.07.2024	-	0,588	-0,225	222,1	225,35	217,1	220,78	-3,68	24	0	0	71	67,1	3,84	0,56	0,5
20.07.2024	-	0,598	-0,211	225,33	228,45	220,24	223,74	-3,5	24	0	0	71,2	67,5	3,77	0,55	0,49
21.07.2024	-	0,575	-0,188	204,89	207,69	200,33	203,52	-3,19	24	0	0	70,4	66,4	3,92	0,54	0,49
22.07.2024	-	0,613	-0,147	192,69	194,9	188,54	191,17	-2,63	24	0	0	69	64,9	4,15	0,55	0,49
23.07.2024	-	0,589	-0,153	200,4	202,69	196,05	198,73	-2,68	24	0	0	69,4	65,5	3,9	0,55	0,49
Итого:	-	8,004	-2,681	2906,54	2946,62	2843,13	2888,77	-45,64	336	0	-	69,59	65,71	3,87	0,55	0,49

Общее время работы системы 336 час.

Период нормальной работы системы 336 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
09.07.2024	2103,134	162685,76	164294,29	159056,24	161816,02
23.07.2024	2111,138	165592,3	167240,91	161899,37	164704,79

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
