

#95142#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.08.2024 по 22.09.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский 120, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6921
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00246427
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.08.2024	0,698	-0,148	172,49	174,71	168,75	171,4	-2,65	24	0	0	69,5	64,4	5,15	0,56	0,49	-
24.08.2024	0,701	-0,143	171,71	173,89	168,02	170,65	-2,63	24	0	0	69	63,9	5,15	0,55	0,49	-
25.08.2024	0,622	-0,202	161,64	164,86	158,2	161,84	-3,64	24	0	0	68,6	63,3	5,35	0,55	0,49	-
26.08.2024	0,669	-0,138	163,85	165,98	160,32	162,87	-2,55	24	0	0	69	63,8	5,2	0,55	0,49	-
27.08.2024	0,707	-0,14	167,55	169,7	163,94	166,53	-2,59	24	0	0	69,4	64,1	5,3	0,55	0,49	-
28.08.2024	0,724	-0,136	165,48	167,59	161,92	164,47	-2,55	24	0	0	69,2	63,7	5,46	0,55	0,49	-
29.08.2024	0,677	-0,14	168,11	170,29	164,5	167,08	-2,58	24	0	0	69,1	64	5,1	0,55	0,49	-
30.08.2024	0,69	-0,151	176,55	178,86	172,7	175,44	-2,74	24	0	0	69,6	64,6	5	0,55	0,49	-
31.08.2024	0,656	-0,15	173,17	175,42	169,38	172,07	-2,69	24	0	0	69,6	64,7	4,89	0,55	0,49	-
01.09.2024	0,702	-0,141	168,18	170,35	164,6	167,18	-2,58	24	0	0	69,1	63,8	5,25	0,55	0,49	-
02.09.2024	0,676	-0,139	167,36	169,51	163,83	166,42	-2,59	24	0	0	68,3	63,2	5,13	0,55	0,49	-
03.09.2024	0,68	-0,14	171,23	173,4	167,57	170,14	-2,57	24	0	0	69	64	5,04	0,56	0,49	-
04.09.2024	0,677	-0,161	186,95	189,36	182,89	185,73	-2,84	24	0	0	69,5	64,8	4,69	0,55	0,49	-
05.09.2024	0,631	-0,151	177,64	179,95	173,88	176,61	-2,73	24	0	0	68,4	63,8	4,61	0,56	0,49	-
06.09.2024	0,661	-0,154	180,06	182,39	176,23	179	-2,77	24	0	0	68,8	64	4,73	0,56	0,49	-
07.09.2024	0,662	-0,156	182,42	184,79	178,5	181,28	-2,78	24	0	0	69,2	64,5	4,71	0,55	0,49	-
08.09.2024	0,721	-0,144	176,24	178,48	172,52	175,18	-2,66	24	0	0	68,6	63,4	5,16	0,55	0,5	-
09.09.2024	0,692	-0,14	167,61	169,74	164,09	166,66	-2,57	24	0	0	68,5	63,3	5,19	0,55	0,5	-
10.09.2024	0,686	-0,121	151,76	153,7	148,53	150,86	-2,33	24	0	0	69	63,4	5,62	0,55	0,5	-
11.09.2024	0,737	-0,117	147,95	149,8	144,8	147,07	-2,27	24	0	0	68,7	62,6	6,05	0,55	0,5	-
12.09.2024	0,736	-0,116	143,21	145,07	140,21	142,51	-2,3	24	0	0	68,3	62	6,26	0,55	0,5	-
13.09.2024	0,713	-0,156	146,89	149,26	143,72	146,57	-2,85	24	0	0	69	62,8	6,21	0,55	0,5	-
14.09.2024	0,73	-0,165	144,69	147,24	141,57	144,62	-3,05	24	0	0	68,8	62,3	6,5	0,55	0,5	-
15.09.2024	0,794	-0,146	142,83	145,02	139,8	142,51	-2,71	24	0	0	68,7	61,8	6,86	0,55	0,5	-
16.09.2024	0,751	-0,129	143,74	145,71	140,67	143,12	-2,45	24	0	0	68,7	62,3	6,4	0,55	0,5	-
17.09.2024	0,73	-0,111	135,08	136,76	132,17	134,31	-2,14	24	0	0	69,2	62,6	6,51	0,55	0,5	-
18.09.2024	0,754	-0,105	136,27	137,91	133,34	135,41	-2,07	24	0	0	69,2	62,6	6,61	0,55	0,5	-
19.09.2024	0,719	-0,108	133,91	135,56	131,03	133,15	-2,12	24	0	0	69,1	62,6	6,48	0,55	0,5	-
20.09.2024	0,72	-0,105	133,89	135,51	131	133,08	-2,08	24	0	0	69	62,6	6,48	0,55	0,5	-
21.09.2024	0,758	-0,107	134,12	135,74	131,29	133,37	-2,08	24	0	0	68,6	61,9	6,73	0,55	0,5	-
22.09.2024	0,807	-0,109	141,85	143,55	138,84	140,99	-2,15	24	0	0	68,8	62	6,79	0,55	0,5	-
Итого:	21,881	0	4934,43	5000,1	4828,81	4908,12	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,881															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.08.2024	2130,317	170930,91	172655,52	167123,58	170017,55
22.09.2024	2152,198	175865,34	177655,62	171952,39	174925,67

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2024 13:07:39