

#116574#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский 154-160, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8004
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207562
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	3,388	-0,026	147,14	146,47	143,56	144,76	-1,2	24	0	0	73,8	49,9	23,92	0,5	0,3	-
25.01.2025	3,367	-0,025	153,06	152,47	149,42	150,64	-1,22	24	0	0	73,2	50,4	22,83	0,5	0,3	-
26.01.2025	3,378	-0,032	154,04	153,52	150,36	151,69	-1,33	24	0	0	73,2	50,4	22,81	0,5	0,3	-
27.01.2025	3,356	-0,032	156,74	156,28	153	154,37	-1,37	24	0	0	73,2	50,9	22,29	0,5	0,3	-
28.01.2025	3,374	-0,042	162,51	162,1	158,61	160,06	-1,45	24	0	0	73,4	51,7	21,63	0,5	0,3	-
29.01.2025	3,349	-0,039	161,26	160,82	157,41	158,82	-1,41	24	0	0	73,2	51,5	21,63	0,5	0,3	-
30.01.2025	3,348	-0,038	159,7	159,28	155,85	157,29	-1,44	24	0	0	73,4	51,6	21,85	0,5	0,3	-
31.01.2025	3,295	-0,03	151,53	151,02	147,94	149,2	-1,26	24	0	0	73	50,4	22,6	0,5	0,3	-
01.02.2025	3,34	-0,027	145,55	144,95	142,06	143,25	-1,19	24	0	0	73,4	49,6	23,81	0,5	0,3	-
02.02.2025	3,487	-0,027	146,18	145,46	142,55	143,73	-1,18	24	0	0	74,9	50,1	24,77	0,5	0,3	-
03.02.2025	3,579	-0,026	146,39	145,67	142,68	143,9	-1,22	24	0	0	75,8	50,4	25,42	0,5	0,3	-
04.02.2025	3,366	-0,026	145,72	145,11	142,2	143,39	-1,19	24	0	0	73,8	49,8	23,99	0,5	0,3	-
05.02.2025	3,38	-0,028	144,05	143,52	140,53	141,85	-1,32	24	0	0	74	49,6	24,43	0,5	0,3	-
06.02.2025	3,348	-0,025	148,84	148,28	145,31	146,58	-1,27	24	0	0	73	49,7	23,37	0,5	0,3	-
07.02.2025	3,47	-0,033	146	145,44	142,36	143,68	-1,32	24	0	0	75,1	50,4	24,74	0,5	0,3	-
08.02.2025	3,802	-0,03	142,18	141,28	138,27	139,54	-1,27	24	0	0	79,2	51,4	27,86	0,5	0,3	-
09.02.2025	3,967	-0,032	142,51	141,45	138,38	139,6	-1,22	24	0	0	81,5	52,5	28,98	0,5	0,3	-
10.02.2025	4,04	-0,032	139,99	138,91	135,8	137,08	-1,28	24	0	0	82,9	52,8	30,13	0,5	0,3	-
11.02.2025	3,774	-0,027	130,87	129,79	127,12	128,23	-1,11	24	0	0	81	51	30,01	0,5	0,3	-
12.02.2025	3,902	-0,022	131,93	130,84	128,15	129,27	-1,12	24	0	0	80,9	50,1	30,81	0,5	0,3	-
13.02.2025	3,926	-0,028	143,24	142,17	139,17	140,35	-1,18	24	0	0	80,9	52,3	28,55	0,5	0,3	-
14.02.2025	3,865	-0,033	149,62	148,67	145,48	146,71	-1,23	24	0	0	79,6	52,7	26,9	0,5	0,3	-
15.02.2025	4,036	-0,024	153,15	151,96	148,84	149,95	-1,11	24	0	0	80,4	53	27,41	0,5	0,3	-
16.02.2025	3,992	-0,029	149,3	148,23	145,05	146,28	-1,23	24	0	0	80,6	52,7	27,85	0,5	0,3	-
17.02.2025	3,975	-0,025	152,1	150,95	147,85	148,98	-1,13	24	0	0	79,9	52,7	27,18	0,5	0,3	-
18.02.2025	3,805	-0,03	153,37	152,47	149,21	150,46	-1,25	24	0	0	78,5	52,6	25,84	0,5	0,3	-
19.02.2025	3,798	-0,033	151,55	150,66	147,47	148,7	-1,23	24	0	0	78,5	52,4	26,07	0,5	0,3	-
20.02.2025	3,962	-0,035	147,79	146,75	143,53	144,8	-1,27	24	0	0	81,2	53,2	27,96	0,5	0,3	-
21.02.2025	3,908	-0,033	152,36	151,41	148,13	149,41	-1,28	24	0	0	79,7	53	26,71	0,5	0,3	-
22.02.2025	3,623	-0,032	153,02	152,36	149,11	150,45	-1,34	24	0	0	76,2	51,6	24,64	0,5	0,3	-
23.02.2025	3,536	-0,027	148,82	148,12	145,12	146,36	-1,24	24	0	0	74,7	50	24,69	0,5	0,3	-
Итого:	112,736	0	4610,51	4586,41	4490,52	4529,38	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	112,736															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	2585,224	139403,92	140053,35	136096,16	138159,9
23.02.2025	2697,96	144014,43	144639,76	140586,68	142689,28

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.02.2025 7:43:22