

#9730#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский 154-160, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8004
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207562
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	3,379	0,04	149,16	146,39	145,66	144,7	0,96	24	0	0	72,4	49,5	22,89	0,5	0,3	8,2
25.02.2021	3,162	0,041	147,58	144,95	144,32	143,32	1	24	0	0	70,4	48,8	21,6	0,5	0,3	10,7
26.02.2021	3,158	0,034	142,67	140,13	139,49	138,62	0,87	24	0	0	70,1	47,8	22,36	0,5	0,3	4,9
27.02.2021	3,297	0,04	141,44	138,86	138,28	137,35	0,93	24	0	0	70,9	47,3	23,57	0,5	0,3	3,2
28.02.2021	3,388	0,032	141,21	138,57	137,9	137,08	0,82	24	0	0	72,1	47,8	24,33	0,5	0,3	3
01.03.2021	3,206	0,031	131,2	128,64	128,28	127,37	0,91	24	0	0	70,6	45,9	24,75	0,5	0,3	2,5
02.03.2021	3,437	0,037	143,69	140,91	140,33	139,36	0,97	24	0	0	72,3	48,1	24,21	0,5	0,3	3,2
03.03.2021	3,686	0,048	146,27	143,26	142,56	141,54	1,02	24	0	0	75,8	50,3	25,52	0,5	0,3	1,3
04.03.2021	3,649	0,037	144,11	141,3	140,45	139,65	0,8	24	0	0	75,4	49,7	25,72	0,5	0,3	1,3
05.03.2021	3,779	0,032	143,02	140,13	139,23	138,43	0,8	24	0	0	77,7	50,8	26,88	0,5	0,3	-0,7
06.03.2021	3,826	0,034	145,22	142,31	141,44	140,59	0,85	24	0	0	77,1	50,3	26,78	0,5	0,3	1,4
07.03.2021	3,675	0,029	144,7	141,99	141,03	140,33	0,7	24	0	0	75,6	49,8	25,83	0,5	0,3	1,7
08.03.2021	3,839	0,029	142,37	139,54	138,62	137,89	0,73	24	0	0	77,2	49,8	27,43	0,5	0,3	0
09.03.2021	3,956	0,037	144,04	140,94	140,04	139,15	0,89	24	0	0	80	52	27,95	0,5	0,3	-1,7
10.03.2021	3,967	0,039	145,08	142	141,09	140,2	0,89	24	0	0	79,4	51,6	27,81	0,5	0,3	-0,7
11.03.2021	3,927	0,041	143,65	140,53	139,73	138,79	0,94	24	0	0	79,2	51,4	27,77	0,5	0,3	-0,8
12.03.2021	3,598	0,038	148,37	145,5	144,67	143,74	0,93	24	0	0	75	50,5	24,58	0,5	0,3	4,6
13.03.2021	3,375	0,039	144,52	141,81	141,17	140,25	0,92	24	0	0	72	48,4	23,63	0,5	0,3	4,9
14.03.2021	3,307	0,035	140,59	137,93	137,38	136,46	0,92	24	0	0	71	47,2	23,8	0,5	0,3	3,7
15.03.2021	3,326	0,037	140,52	137,83	137,29	136,33	0,96	24	0	0	71,5	47,6	23,95	0,5	0,3	3,2
16.03.2021	3,366	0,04	141,7	138,94	138,39	137,42	0,97	24	0	0	72,2	48,2	24,04	0,5	0,3	2,5
17.03.2021	3,46	0,041	143,08	140,35	139,74	138,81	0,93	24	0	0	72,6	48,1	24,47	0,5	0,3	1,6
18.03.2021	3,5	0,034	143,1	140,36	139,63	138,79	0,84	24	0	0	73,7	48,9	24,8	0,5	0,3	1
19.03.2021	3,743	0,04	142,74	139,79	139,03	138,11	0,92	24	0	0	76,7	50,1	26,62	0,5	0,3	-1,1
20.03.2021	3,904	0,037	144,93	141,89	141	140,15	0,85	24	0	0	78,4	51	27,4	0,5	0,3	-1,1
21.03.2021	3,856	0,038	146,91	143,87	143,03	142,13	0,9	24	0	0	77,2	50,6	26,66	0,5	0,3	1,8
22.03.2021	3,674	0,04	148,59	145,67	144,84	143,89	0,95	24	0	0	75,7	50,7	25,06	0,5	0,3	-
Итого:	96,44	0	3880,46	3804,39	3784,62	3760,45	0	648	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	96,44															

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 648

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	442,799	17213,22	16838,67	16769,02	16637,32
22.03.2021	539,239	21093,68	20643,06	20553,64	20397,77

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2021 11:15:49