

#121182#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК

Московский 154-160, Калининград

5346

8004

ВКТ-7

00207562

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	3,397	-0,028	152,4	151,85	148,79	150,07	-1,28	24	0	0	73	49,8	23,15	0,5	0,3	-
25.02.2025	3,346	-0,025	149,83	149,18	146,32	147,46	-1,14	24	0	0	72,4	49,2	23,17	0,5	0,3	-
26.02.2025	3,309	-0,03	157,19	156,73	153,52	154,85	-1,33	24	0	0	72,4	50,5	21,88	0,5	0,3	-
27.02.2025	3,368	-0,03	160,01	159,46	156,23	157,53	-1,3	24	0	0	72,7	50,8	21,88	0,5	0,3	-
28.02.2025	3,332	-0,027	155,42	154,9	151,77	153,08	-1,31	24	0	0	72,4	50,1	22,28	0,5	0,3	-
01.03.2025	3,341	-0,024	151,07	150,4	147,51	148,64	-1,13	24	0	0	72,5	49,6	22,94	0,5	0,3	-
02.03.2025	3,391	-0,022	154,33	153,6	150,73	151,8	-1,07	24	0	0	72,3	49,6	22,77	0,5	0,3	-
03.03.2025	3,266	-0,015	151,66	150,79	148,18	149,03	-0,85	24	0	0	71,6	49,3	22,27	0,5	0,3	-
04.03.2025	3,36	-0,012	155,55	154,63	151,94	152,82	-0,88	24	0	0	72,2	49,9	22,33	0,5	0,3	-
05.03.2025	3,38	-0,021	160,7	159,88	156,94	157,94	-1	24	0	0	72,4	50,7	21,77	0,5	0,3	-
06.03.2025	3,281	-0,023	164,57	163,88	160,7	161,79	-1,09	24	0	0	72,5	51,8	20,69	0,5	0,3	-
07.03.2025	3,07	-0,027	152,64	152,23	149,27	150,49	-1,22	24	0	0	70	49,1	20,89	0,5	0,3	-
08.03.2025	3,053	-0,023	151,49	151,11	148,29	149,5	-1,21	24	0	0	68,4	47,5	20,88	0,5	0,3	-
09.03.2025	2,998	-0,019	151,34	150,9	148,18	149,28	-1,1	24	0	0	68,1	47,6	20,49	0,5	0,3	-
10.03.2025	2,88	-0,021	153,43	153,04	150,27	151,37	-1,1	24	0	0	67,3	47,9	19,45	0,5	0,3	-
11.03.2025	2,977	-0,004	143,19	142,34	140,17	140,81	-0,64	24	0	0	68,8	47,4	21,4	0,5	0,3	-
12.03.2025	2,987	-0,009	139,72	139,05	136,71	137,58	-0,87	24	0	0	69	47	22,05	0,5	0,3	-
13.03.2025	2,947	-0,007	136,95	136,12	133,95	134,66	-0,71	24	0	0	69,5	47,3	22,2	0,5	0,3	-
14.03.2025	3,398	-0,018	152,36	151,49	148,71	149,69	-0,98	24	0	0	73,4	50,3	23,1	0,5	0,3	-
15.03.2025	3,511	-0,023	152,35	151,47	148,59	149,64	-1,05	24	0	0	74,6	50,7	23,9	0,5	0,3	-
16.03.2025	3,523	-0,019	152,46	151,55	148,7	149,71	-1,01	24	0	0	74,2	50,3	23,94	0,5	0,3	-
17.03.2025	3,301	-0,014	135,61	134,7	132,26	133,1	-0,84	24	0	1	75	49,8	25,18	0,5	0,3	-
18.03.2025	3,456	-0,019	157,91	157,04	154,19	155,16	-0,97	24	0	0	72,7	50,1	22,65	0,5	0,3	-
19.03.2025	3,318	-0,022	156,74	155,99	153,18	154,2	-1,02	24	0	0	71,3	49,4	21,91	0,5	0,3	-
20.03.2025	2,791	-0,019	137,8	137,31	134,79	135,76	-0,97	24	0	1	69,4	48,4	20,99	0,5	0,3	-
21.03.2025	3,246	-0,007	175,07	174,09	171,37	172,1	-0,73	24	0	0	68,4	49,3	19,08	0,5	0,3	-
22.03.2025	3,29	-0,007	174,85	173,81	171,08	171,77	-0,69	24	0	0	69	49,7	19,37	0,5	0,3	-
23.03.2025	3,074	-0,048	162,49	162,68	159,06	160,9	-1,84	24	0	1	68	48,2	19,76	0,5	0,3	-
Итого:	90,591	0	4299,13	4280,22	4201,4	4230,73	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	90,591															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	2697,96	144014,43	144639,76	140586,68	142689,28
23.03.2025	2788,551	148313,56	148919,98	144788,08	146920,01

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:32:30