

#296807#

Отчёт по теплоснабжению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский 154-160, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8004
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207562
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	3,041	0	142,22	141,28	0	139,03	139,66	0	0	24	0	0	70,6	48,7	21,87	0,52	0,37	-
20.03.2026	2,825	0	117,16	116,16	0	114,47	114,97	0	0	24	0	0	71,7	47	24,68	0,52	0,37	-
21.03.2026	2,933	0	125,85	124,82	0	122,95	123,48	0	0	24	0	0	71,8	48	23,84	0,52	0,37	-
22.03.2026	2,785	0	118,1	117,09	0	115,37	115,8	0	0	24	0	0	71,9	47,8	24,14	0,52	0,37	-
23.03.2026	2,493	0	93,88	92,94	0	91,7	92,05	0	0	24	0	0	71,7	44,5	27,18	0,52	0,37	-
24.03.2026	2,371	0	91,26	88,98	0	89,24	88,15	0	0	24	0	0	70,6	44	26,64	0,52	0,37	-
25.03.2026	2,2	0	74,98	74,1	0	73,25	73,48	0	0	24	0	0	71,8	41,8	30,03	0,52	0,37	-
26.03.2026	2,766	0	112,01	111,02	0	109,43	109,86	0	0	24	0	0	71,8	46,6	25,25	0,52	0,37	-
27.03.2026	3,013	0	132,54	131,53	0	129,49	130,05	0	0	24	0	0	71,7	48,4	23,25	0,52	0,37	-
28.03.2026	2,757	0	119,44	118,51	0	116,67	117,21	0	0	24	0	0	72	48,3	23,61	0,52	0,37	-
29.03.2026	2,705	0	104	103,04	0	101,56	102,06	0	0	24	0	0	71,6	45	26,62	0,52	0,37	-
30.03.2026	2,585	0	101,83	100,86	0	99,46	99,85	0	0	24	0	0	72,2	46,1	26,01	0,52	0,37	-
31.03.2026	2,704	0	108,9	107,93	0	106,41	106,83	0	0	24	0	0	71,6	46,3	25,37	0,52	0,37	-
01.04.2026	2,852	0	125,39	124,41	0	122,47	123,01	0	0	24	0	0	72	48,7	23,28	0,52	0,37	-
02.04.2026	2,854	0	131	130,01	0	127,97	128,46	0	0	24	0	0	72,1	49,8	22,27	0,52	0,37	-
03.04.2026	2,934	0	130,91	129,89	0	127,88	128,43	0	0	24	0	0	71,6	48,7	22,94	0,52	0,37	-
04.04.2026	2,887	0	118,82	117,8	0	116,08	116,58	0	0	24	0	0	71,9	47	24,88	0,52	0,37	-
05.04.2026	2,532	0	98,59	97,68	0	96,32	96,72	0	0	24	0	0	71,7	45,5	26,25	0,52	0,37	-
06.04.2026	2,859	0	114,32	113,14	0	111,69	111,99	0	0	24	0	0	71,5	45,9	25,59	0,52	0,37	-
07.04.2026	2,928	0	126,14	125,12	0	123,24	123,77	0	0	24	0	0	71,7	47,9	23,75	0,52	0,37	-
08.04.2026	3,019	0	138,59	137,53	0	135,41	135,95	0	0	24	0	0	71,7	49,4	22,3	0,52	0,37	-
09.04.2026	3,034	0	158,6	157,59	0	155,12	155,72	0	0	24	0	0	69,8	50,2	19,55	0,52	0,37	-
10.04.2026	2,912	0	130,18	129,08	0	127,21	127,63	0	0	24	0	0	71,5	48,6	22,87	0,52	0,37	-
11.04.2026	2,606	0	103,53	102,55	0	101,16	101,51	0	0	24	0	0	71,8	46,1	25,75	0,52	0,37	-
12.04.2026	2,466	0	93,82	92,89	0	91,65	91,99	0	0	24	0	0	72,2	45,3	26,92	0,52	0,37	-
13.04.2026	1,961	0,001	77,13	76,03	0,02	75,36	75,25	0,02	0,02	24	0	1	71,7	45,7	25,96	0,52	0,37	-
14.04.2026	2,19	0,087	79,93	79,12	1,37	78,11	78,33	1,34	1,34	24	0	0	71,9	44,8	27,16	0,52	0,37	-
15.04.2026	2,209	0	78,75	77,97	0	76,91	77,28	0	0	24	0	0	72,1	43,4	28,73	0,52	0,37	-
16.04.2026	2,523	0	106,04	105,26	0	103,63	104,14	0	0	24	0	0	71,5	47,2	24,32	0,52	0,37	-
17.04.2026	2,606	0	108,53	107,73	0	106,02	106,61	0	0	24	0	0	71,6	47,1	24,56	0,52	0,37	-
18.04.2026	2,144	0	80,97	80,24	0	79,1	79,49	0	0	24	0	0	71,6	44,5	27,1	0,52	0,37	-
Итого:	82,694	0	3443,41	3412,3	1,39	3364,36	3376,31	1,36	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	82,694																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
18.03.2026	596,708	25652,09	25385,13	2,52	24985,18	25046,89	2,49
18.04.2026	679,402	29095,5	28797,43	3,91	28349,54	28423,2	3,85

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2026 7:45:42