

#79992#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский 154-160, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 8004
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207562
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2024	3,384	-0,02	161,17	160,43	157,53	158,57	-1,04	24	0	0	71	49,2	21,72	0,5	0,3	3,6
25.03.2024	3,258	-0,025	162,95	162,41	159,26	160,45	-1,19	24	0	0	71	50,3	20,74	0,5	0,3	3,9
26.03.2024	3,231	-0,029	166,34	165,89	162,61	163,86	-1,25	24	0	0	70,7	50,6	20,14	0,5	0,3	5,5
27.03.2024	3,241	-0,032	172,94	172,53	169,06	170,39	-1,33	24	0	0	70,8	51,4	19,48	0,5	0,3	9,1
28.03.2024	3,275	-0,042	180,46	180,18	176,38	177,86	-1,48	24	0	0	71	52,1	18,9	0,5	0,3	11,8
29.03.2024	3,274	-0,038	182,36	181,97	178,23	179,63	-1,4	24	0	0	71	52,3	18,68	0,5	0,3	10,7
30.03.2024	3,263	-0,045	189,91	189,68	185,64	187,15	-1,51	24	0	0	71,1	53,2	17,92	0,5	0,3	13,4
31.03.2024	3,257	-0,054	194,15	194,11	189,75	191,46	-1,71	24	0	0	71,1	53,6	17,53	0,5	0,3	16,7
01.04.2024	3,151	-0,058	197,27	197,34	192,85	194,65	-1,8	24	0	0	70,7	54	16,73	0,5	0,3	-
02.04.2024	3,114	-0,043	184,91	184,67	180,79	182,23	-1,44	24	0	0	70,4	52,9	17,55	0,5	0,3	-
03.04.2024	3,331	-0,017	162,92	162,08	159,14	160,09	-0,95	24	0	0	72,1	50,9	21,16	0,5	0,3	-
04.04.2024	3,426	-0,041	173,23	172,83	169,19	170,65	-1,46	24	0	0	72,2	51,6	20,59	0,5	0,3	-
05.04.2024	3,411	-0,045	192,36	192,06	188,01	189,59	-1,58	24	0	0	71	52,5	18,48	0,5	0,3	-
06.04.2024	3,385	-0,046	199,24	198,89	194,71	196,21	-1,5	24	0	0	71	53,3	17,7	0,5	0,3	-
07.04.2024	3,35	-0,053	201,09	200,97	196,54	198,26	-1,72	24	0	0	71	53,6	17,4	0,5	0,3	-
08.04.2024	3,228	-0,059	201,95	201,94	197,39	199,17	-1,78	24	0	0	71	54,2	16,73	0,5	0,3	-
09.04.2024	2,555	-0,055	193,13	193,35	188,81	190,45	-1,64	24	0	0	70,4	56,6	13,89	0,5	0,3	-
10.04.2024	0,728	-0,036	150,67	151,31	147,45	148,49	-1,04	24	0	0	69	63,7	5,27	0,5	0,3	-
11.04.2024	0,745	-0,046	171,71	172,52	167,84	169,07	-1,23	24	0	0	70,8	66	4,81	0,5	0,3	-
12.04.2024	0,769	-0,048	175,27	176,14	171,39	172,7	-1,31	24	0	0	70,4	65,6	4,86	0,5	0,3	-
13.04.2024	0,782	-0,045	174,9	175,7	170,97	172,22	-1,25	24	0	0	70,9	66	4,94	0,5	0,3	-
14.04.2024	0,832	-0,045	173,53	174,24	169,56	170,77	-1,21	24	0	0	71,3	66,1	5,27	0,5	0,3	-
15.04.2024	0,795	-0,039	169,67	170,35	165,88	167,02	-1,14	24	0	0	70,6	65,5	5,14	0,5	0,3	-
16.04.2024	0,767	-0,042	162,21	162,98	158,66	159,86	-1,2	24	0	0	69,9	64,7	5,21	0,5	0,3	-
17.04.2024	0,825	-0,035	156,78	157,38	153,31	154,36	-1,05	24	0	0	70,2	64,5	5,71	0,5	0,3	-
18.04.2024	2,259	-0,014	138,59	138,19	135,59	136,35	-0,76	24	0	0	69,2	52,4	16,82	0,5	0,3	-
19.04.2024	3,298	-0,003	145,54	144,53	142,28	142,96	-0,68	24	0	0	70,9	47,6	23,34	0,5	0,3	-
20.04.2024	3,101	-0,007	136,11	135,26	133,11	133,85	-0,74	24	0	0	70,3	46,8	23,5	0,5	0,3	-
21.04.2024	3,212	-0,003	135,32	134,26	132,27	132,89	-0,62	24	0	0	70,7	46,2	24,45	0,5	0,3	-
22.04.2024	3,213	-0,003	142,32	141,32	139,1	139,8	-0,7	24	0	0	70,8	47,6	23,28	0,5	0,3	-
23.04.2024	3,379	-0,011	156,42	155,48	152,82	153,67	-0,85	24	0	0	71,7	49,4	22,31	0,5	0,3	-
Итого:	79,839	0	5305,42	5300,99	5186,12	5224,68	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	79,839															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2024	2028,004	93912,08	94374,84	91650,72	93221,87
23.04.2024	2107,843	99217,5	99675,83	96836,84	98446,55

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.04.2024 7:12:26